

Collaudo 003 — Cella di asservimento torni

Collaudi Q3 — commesse in collaudo · 2026-09-15

Riferimento collaudo: CLD-2026-003

Tipo di collaudo: SAT (in sito)

Commessa: CEL-77

Specifica di prova: SPC-2026-082 rev. B

Versione software collaudata: V2.9.8

Codice articolo PLC: 6ES7215-3GB10-0XB0

Blocco di libreria: FB_Presa V1.4.2

Esito delle prove

Prove eseguite: 14 su 14

Prove non superate: 0

Punti aperti: 0 — nessun punto aperto

Tempo ciclo misurato: 24.5 s (a contratto: 23.1 s)

Classe di esito: CE-2 (Chiuso con riserva)

Verifica e firme

ESITO NON CONFERMATO

Firma del tecnico: N. Amati

Firma del cliente: acquisita in sessione.

Causa dell'interruzione non annotata sul verbale: DA VERIFICARE.

Scheda redatta da N. Amati — bozza non firmata.