

Scheda 003 — Pensilina parcheggio, Serravalle

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-003

Potenza: 15.0 kWp

Accumulo: 15.0 kWh

Inverter: SolarEdge SE10K

Esposizione e inclinazione: Sud, 15°

Matricola contatore di scambio: CT122226

Pratica Ufficio Energia: NON DETERMINATO

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 165.3 kWh/m²

Energia prodotta: 1834 kWh

Energia immessa in rete: 1182 kWh

Ore equivalenti: 122.3 h

Performance ratio: 74.0%

Classe di rendimento: RG-3 (Regolare)

Allarmi: stringa 2 offline 2 giorni

Giorni di fermo: 3

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Ombreggiamento pomeridiano su una stringa.

Scheda redatta da S. Pari — bozza non firmata dal tecnico.