

Scheda 004 — Tetto condominio, Fiorentino

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-004

Potenza: 9.2 kWp

Accumulo: 10.0 kWh

Inverter: Huawei SUN2000-12KTL-M2

Esposizione e inclinazione: Sud-Ovest, 12°

Matricola contatore di scambio: CT560092

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-731

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 168.4 kWh/m²

Energia prodotta: 1209 kWh

Energia immessa in rete: 799 kWh

Ore equivalenti: 131.5 h

Performance ratio: 78.1%

Classe di rendimento: RG-3 (Regolare)

Allarmi: comunicazione datalogger intermittente

Giorni di fermo: 3

Verifica e note

LETTURA NON VERIFICATA

Lettura del contatore di scambio non allineata al datalogger: DA VERIFICARE.

Scheda redatta da A. Renzi — bozza non firmata dal tecnico.