

Scheda 005 — Serra agricola, Chiesanuova

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-005

Potenza: 24.9 kWp

Accumulo: 10.0 kWh

Inverter: ABB TRIO-20.0

Esposizione e inclinazione: Sud-Est, 20°

Matricola contatore di scambio: CT715038

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-366

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 177.9 kWh/m²

Energia prodotta: 2821 kWh

Energia immessa in rete: 1466 kWh

Ore equivalenti: 113.3 h

Performance ratio: 63.7%

Classe di rendimento: RG-5 (Fuori specifica)

Allarmi: stringa 2 offline 2 giorni

Giorni di fermo: 4

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Ombreggiamento pomeridiano su una stringa.

Scheda redatta da M. Casali — bozza non firmata dal tecnico.