

Scheda 007 — Serra agricola, Chiesanuova

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-007

Potenza: 15.1 kWp

Accumulo: assente

Inverter: SolarEdge SE10K

Esposizione e inclinazione: Sud-Est, 20°

Matricola contatore di scambio: CT665305

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-470

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 182.2 kWh/m²

Energia prodotta: 1843 kWh

Energia immessa in rete: 500 kWh

Ore equivalenti: 122.1 h

Performance ratio: 67.0%

Classe di rendimento: RG-4 (Sotto soglia)

Allarmi: derating termico inverter

Giorni di fermo: 1

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Nessun intervento nel periodo.

Scheda redatta da A. Renzi — bozza non firmata dal tecnico.