

Scheda 010 — Tetto condominio, Borgo Maggiore

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-010

Potenza: 32.4 kWp

Accumulo: 5.0 kWh

Inverter: SolarEdge SE10K

Esposizione e inclinazione: Sud-Est, 20°

Matricola contatore di scambio: CT326583

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-468

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 171.3 kWh/m²

Energia prodotta: 4655 kWh

Energia immessa in rete: 1501 kWh

Ore equivalenti: 143.7 h

Performance ratio: 83.9%

Classe di rendimento: RG-2 (Buono)

Allarmi: nessuno

Giorni di fermo: 0

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Nessun intervento nel periodo.

Scheda redatta da S. Pari — bozza non firmata dal tecnico.