

Scheda 001 — Tetto residenziale, Acquaviva

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-001

Potenza: 39.0 kWp

Accumulo: 10.0 kWh

Inverter: SMA Sunny Tripower 15000TL

Esposizione e inclinazione: Est-Ovest, 10°

Matricola contatore di scambio: CT449851

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-967

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 159.0 kWh/m²

Energia prodotta: 4758 kWh

Energia immessa in rete: 1779 kWh

Ore equivalenti: 122.0 h

Performance ratio: 76.7%

Classe di rendimento: RG-3 (Regolare)

Allarmi: stringa 2 offline 2 giorni

Giorni di fermo: 4

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

—

Scheda redatta da F. Guidi — bozza non firmata dal tecnico.