

Scheda 002 — Serra agricola, Fiorentino

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-002

Potenza: 7.4 kWp

Accumulo: assente

Inverter: Fronius Symo 20.0-3-M

Esposizione e inclinazione: Est-Ovest, 10°

Matricola contatore di scambio: CT836359

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-989

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 176.7 kWh/m²

Energia prodotta: 811 kWh

Energia immessa in rete: 511 kWh

Ore equivalenti: 109.6 h

Performance ratio: 62.0%

Classe di rendimento: RG-5 (Fuori specifica)

Allarmi: comunicazione datalogger intermittente

Giorni di fermo: 4

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

—

Scheda redatta da A. Renzi — bozza non firmata dal tecnico.