

Scheda 011 — Copertura capannone, Domagnano

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-011

Potenza: 19.8 kWp

Accumulo: 15.0 kWh

Inverter: ABB TRIO-20.0

Esposizione e inclinazione: Sud-Ovest, 12°

Matricola contatore di scambio: CT456453

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-541

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 168.6 kWh/m²

Energia prodotta: 2977 kWh

Energia immessa in rete: 1387 kWh

Ore equivalenti: 150.4 h

Performance ratio: 89.2%

Classe di rendimento: RG-1 (Eccellente)

Allarmi: nessuno

Giorni di fermo: 0

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Nessun intervento nel periodo.

Scheda redatta da F. Guidi — bozza non firmata dal tecnico.