

Scheda 012 — Serra agricola, Borgo Maggiore

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-012

Potenza: 46.7 kWp

Accumulo: 5.0 kWh

Inverter: Fronius Symo 20.0-3-M

Esposizione e inclinazione: Est-Ovest, 10°

Matricola contatore di scambio: CT112947

Pratica Ufficio Energia: UE-2026-362

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 182.3 kWh/m²

Energia prodotta: 7285 kWh

Energia immessa in rete: 3479 kWh

Ore equivalenti: 156.0 h

Performance ratio: 85.6%

Classe di rendimento: RG-2 (Buono)

Allarmi: nessuno

Giorni di fermo: 0

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Ombreggiamento pomeridiano su una stringa.

Scheda redatta da M. Casali — bozza non firmata dal tecnico.