

Scheda 006 — Copertura capannone, Borgo Maggiore

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-006

Potenza: 37.1 kWp

Accumulo: assente

Inverter: Huawei SUN2000-12KTL-M2

Esposizione e inclinazione: Est-Ovest, 10°

Matricola contatore di scambio: CT217352

Pratica Ufficio Energia: NON DETERMINATO

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 180.0 kWh/m²

Energia prodotta: 4889 kWh

Energia immessa in rete: 2264 kWh

Ore equivalenti: 131.8 h

Performance ratio: 73.2%

Classe di rendimento: RG-3 (Regolare)

Allarmi: nessuno

Giorni di fermo: 0

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Ombreggiamento pomeridiano su una stringa.

Scheda redatta da TEC-01 — bozza non firmata dal tecnico.