

Scheda 009 — Tetto residenziale, Acquaviva

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-009

Potenza: 45.0 kWp

Accumulo: 10.0 kWh

Inverter: SMA Sunny Tripower 15000TL

Esposizione e inclinazione: Sud, 30°

Matricola contatore di scambio: CT710703

Pratica Ufficio Energia: NON DETERMINATO

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 170.3 kWh/m²

Energia prodotta: 4788 kWh

Energia immessa in rete: 2689 kWh

Ore equivalenti: 106.4 h

Performance ratio: 62.5%

Classe di rendimento: RG-5 (Fuori specifica)

Allarmi: derating termico inverter

Giorni di fermo: 1

Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Pulizia moduli eseguita a inizio mese.

Scheda redatta da TEC-03 — bozza non firmata dal tecnico.