

# Scheda 011 — Copertura capannone, Domagnano

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

**Riferimento impianto:** RSM-2026-011

**Potenza:** 19.8 kWp

**Accumulo:** 15.0 kWh

**Inverter:** ABB TRIO-20.0

**Esposizione e inclinazione:** Sud-Ovest, 12°

**Matricola contatore di scambio:** CT456453

**Pratica Ufficio Energia:** UE-2026-541

## Rendimento del mese

**Irraggiamento sul piano dei moduli:** 168.6 kWh/m<sup>2</sup>

**Energia prodotta:** 2977 kWh

**Energia immessa in rete:** 1387 kWh

**Ore equivalenti:** 150.4 h

**Performance ratio:** 89.2%

**Classe di rendimento:** RG-1 (Eccellente)

**Allarmi:** nessuno

**Giorni di fermo:** 0

## Verifica e note

Lettura verificata sul contatore di scambio.

Nessun intervento nel periodo.

Scheda redatta da TEC-03 — bozza non firmata dal tecnico.