

Scheda 008 — Copertura capannone, Borgo Maggiore

Ciclo mensile 08 — agosto 2026 · 2026-08-31

Riferimento impianto: RSM-2026-008

Potenza: 25.4 kWp

Accumulo: 5.0 kWh

Inverter: SMA Sunny Tripower 15000TL

Esposizione e inclinazione: Sud-Est, 20°

Matricola contatore di scambio: CT689041

Pratica Ufficio Energia: NON DETERMINATO

Rendimento del mese

Irraggiamento sul piano dei moduli: 165.0 kWh/m²

Energia prodotta: 2903 kWh

Energia immessa in rete: 1884 kWh

Ore equivalenti: 114.3 h

Performance ratio: 69.3%

Classe di rendimento: RG-4 (Sotto soglia)

Allarmi: stringa 2 offline 2 giorni

Giorni di fermo: 3

Verifica e note

LETTURA NON VERIFICATA

Giorni di fermo non annotati sul registro: DA VERIFICARE.

Scheda redatta da TEC-04 — bozza non firmata dal tecnico.