

Collaudo 006 — Depallettizzatore a portale

Collaudi Q3 — commesse in collaudo · 2026-09-15

Riferimento collaudo: CLD-2026-006

Tipo di collaudo: SAT (in sito)

Commessa: DEP-49

Specifica di prova: SPC-2026-059 rev. A

Versione software collaudata: V2.0.5

Codice articolo PLC: 6ES7314-3GD30-0AB0

Blocco di libreria: FB_Presa V1.4.2

Esito delle prove

Prove eseguite: 14 su 14

Prove non superate: 0

Punti aperti: 0 — nessun punto aperto

Tempo ciclo misurato: 19.2 s (a contratto: 18.8 s)

Classe di esito: CE-2 (Chiuso con riserva)

Verifica e firme

Esito confermato dal tecnico di collaudo.

Firma del tecnico: COL-04

FIRMA CLIENTE ASSENTE

Aggiornata la ricetta di default.

Scheda redatta da COL-04 — bozza non firmata.