

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento:

Rede Compacta - Braço Tipo C

Sumário

1.	OBJETIVO	. 1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	. 1
3.	DEFINIÇÕES	. 1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	. 1
5.	RESPONSABILIDADES	. 2
6.	REGRAS BÁSICAS	. 2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	. 3
8.	ANEXOS	. 4
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	. 5

OBJETIVO 1.

Especificar as características do braço tipo C, utilizado em redes de distribuição primária nas classes de tensão de 15 e 25 kV das distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 **Empresa**

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2

Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção, Planejamento de Suprimentos, Qualificação de Materiais e Fornecedores, Compras e Gestão de Ativos.

DEFINIÇÕES 3.

3.1 **ABNT**

Associação Brasileira de Normas Técnicas

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Especificação Técnica CPFL 613 Ferragens Eletrotécnicas

ABNT NBR 8158 Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição

de energia elétrica – Especificação

ABNT NBR 8159 Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição

de energia elétrica – Padronização

Aprovado por: Data Publicação: JOSE CARLOS FINOTO BUENO17/06/2022 N. Documento: | Categoria: Versão: Aprovado por: Página: 913 Instrução 2.8 1 de 5



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Rede Compacta - Braço Tipo C

5. RESPONSABILIDADES

A área de Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

REGRAS BÁSICAS 6.

6.1 Características Gerais

O braço tipo C deverá possuir as dimensões, conforme Anexo, e atender aos critérios estabelecidos na Especificação Técnica CPFL 613 e às normas técnicas ABNT NBR 8158 e 8159.

6.2 **Materiais**

Braço tipo C: Aço carbono ABNT 1010 a 1020 ou perfil U de aço carbono grau MR250.

6.3 Acabamento

A peça deverá ser zincada por imersão a quente. As superfícies deverão ser lisas e uniformes, isentas de rebarbas, saliências pontiagudas e arestas cortantes.

6.4 Identificação

Deverão ser gravados na peça, de forma visível e indelével, a marca ou nome do fabricante, o mês e o ano de fabricação.

6.5 Acondicionamento

O fornecedor deverá garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho e suas funcionalidades durante o transporte, movimentação e armazenamento. Sempre que necessário, deverá informar as condições especiais de transporte, movimentação e armazenamento. A embalagem deverá ser elaborada com material reciclável. Não serão aceitas embalagens elaboradas com poliestireno expandido, popularmente conhecido como "isopor".



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões


Título do Documento: Rede Compacta - Braço Tipo C

Público

6.6 **Ensaios**

6.6.1 Ensaio Mecânico

Deverão ser aplicados os esforços V e H conforme desenho e tabela abaixo:



Os esforços devem ser aplicados na peça, conforme a figura acima.

		Resistências mecânicas (daN)				
Esforços		Nominal	Sem deformação	Com deformação		
			permanente	permanente		
Vertical	V1	200	280	400		
vertical	V2	100	140	200		
Horizonta	H1	300	420	600		
1	H2	150	210	300		

6.6.2 Ensaio de Tipo

Deverão ser realizados os ensaios abaixo:

- a) Inspeção geral;
- b) Verificação dimensional;
- c) Ensaios de resistência às trações conforme desenho;
- d) Ensaio de revestimento de zinco;
- e) Ensaio de corrosão por exposição à névoa salina;
- f) Ensaio de composição química do aço e do revestimento;
- g) Apresentar alternativa (s) para o descarte deste material após o fim de sua vida útil;
- h) Apresentar uma cópia da Licença Ambiental de Operação.

6.6.3 Ensaios de recebimento

Deverão ser realizados os ensaios de recebimento das alíneas a, b, c e d do item 6.6.2.

CONTROLE DE REGISTROS 7.

Não se aplica.

	. Documento: 913	Categoria: Instrução	Versão: 2.8	Aprovado por: OSE CARLOS FINOTO BUEN	Data Publicação: IO17/06/2022	Página: 3 de 5
--	------------------	-------------------------	----------------	---	----------------------------------	-------------------




Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões


Título do Documento: Rede Compacta - Braço Tipo C


8. ANEXOS

ANEXO - Desenho e código do material




DIMENSÕES EM MILÍMETROS





N□TA - Todos os furos têm diâmetro de 18±1 mm.



32±2 DETALHE

VISTA INFERIOR

Classes de	Dimensões (mm)						Código de
Tensões	A±10	B±5	C±2	D±5	E±5	F±5	Material CPFL
13,8 kV	580	365	200	362	300	290	5000001001
36,2 kV	650	470	300	505	330	320	50000003942

N. Documento: Categoria: Versão: JAprovado por: Data Publicação: Página: 4 de 5



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento:

Rede Compacta - Braço Tipo C

9. **REGISTRO DE ALTERAÇÕES**

9.1 **Colaboradores**

Empresa	Área	Nome
CPFL Paulista	REDN	Marcelo de Moraes
CPFL Piratininga	REDN	Celso Rogério Tomachuk dos Santos
CPFL Santa Cruz	REDN	Márcio de Castro Mariano Silva

9.2 **Alterações**

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.4	18/08/2006	- Unificação do padrão para a CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE.
2.0	10/07/2007	- Inclusão do código da CPFL Jaguariúna.
2.1	13/10/2008	 Foram retirados os códigos da RGE e da Santa Cruz; Foram feitas correções gramaticais ao longo do texto.
2.3	09/05/2012	O desenho teve suas dimensões modificadas;Foi atualizado o item Registro de Revisão.
2.5	24/10/2012	 O desenho foi refeito para melhor visualização; Foram alterados os valores da distância "F" para ambas as tensões e o valor de "E" para 36,2 kV; Foi atualizado o item Registro de Revisão.
2.6	23/01/2014	- Unificação com a RGE Sul
2.7	03/10/2017	- Formatação do documento ajustada conforme norma interna vigente.