

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

00 IETI /0

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	2
5.	RESPONSABILIDADES	2
6.	REGRAS BÁSICAS	2
	6.1 Considerações gerais	2
	6.2 Fixação	4
	6.3 Conexão	
	6.3.1 Conexões da estrutura do religador à rede primária	
	6.3.2 Conectores GLV e Estribos	
	6.4 Amarração	
	6.5 Estrutura para Rede Bifásica – ERAmonoMB	
	6.6 Estrutura para Rede Bifásica em Derivação – ERAmonoMBD	
	6.7 Estrutura para Rede Monofásica – ERAmonoU	9
	6.8 Estrutura para Rede Monofásica em Derivação – ERAmonoUD	11
7.	CONTROLE DE REGISTROS	13
8.	ANEXOS	13
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	13

1. OBJETIVO

A presente publicação tem por objetivo padronizar as estruturas de montagem contendo religadores eletrônicos monofásicos em redes de distribuição aérea convencionais, de classes de tensão 15 kV e 25 kV, das distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2 Área

Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção e Gestão de Ativos.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Religador Eletrônico Monofásico

É um religador monofásico (um por fase) autoalimentado, controlado eletronicamente, que utiliza tecnologia de interruptor de carga a vácuo no interior de seu invólucro.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	NO12/04/2022	1 de 13



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

3.2 Unidade compatível (UnC) para fixação das estruturas

São conjuntos de materiais necessários para a fixação das estruturas nos postes da rede de distribuição. Estes materiais variam de acordo com o tipo de estrutura e carga nominal do poste.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 15688 Redes de distribuição aérea de energia elétrica com

condutores nus

Especificação Técnica CPFL 17489 Religador Eletrônico Monofásico para Redes de

Distribuição de 15 e 25 kV

Norma Técnica CPFL 3667 Projeto de Rede de Distribuição – Cálculo Elétrico

Orientação Técnica CPFL 3842 Numeração de Postos da Rede de Distribuição

Padrão de Instalação CPFL 2830 Conector Tipo Cunha Alumínio

Padrão de Instalação CPFL 185 Aterramentos na Distribuição

Padrão de Instalação CPFL 4955 Estaiamento de Postes

Padrão de Instalação CPFL 10640 Rede Primária Condutores Nus 15 e 25 kV - Estruturas

Básicas – Montagem

Padrão de Instalação CPFL 11836 Afastamentos Para Redes de Distribuição

Padrão de Instalação CPFL 12752 Engastamento de Postes

5. RESPONSABILIDADES

A Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Considerações gerais

- a) O Religador Eletrônico Monofásico não pode ser usado com as bases fusíveis padronizadas no Grupo CPFL Energia. Este equipamento só poderá ser instalado e usado com a base fusível fornecida pelo fabricante, por ser esta mais resistente para suportar o peso do aparelho e os esforços apresentados durante suas operações.
- b) As montagens das estruturas do religador devem ser instaladas em poste de concreto ou de fibra de vidro de, no mínimo, 11 metros de altura e capacidade de 400 daN ou superior.
- As estruturas de primária (nível 0) devem ter, no máximo, ângulo de 45 graus.
- d) As estruturas do religador monofásico deverão ser identificadas em campo através de placas com um número operativo, conforme procedimento do documento técnico CPFL 3842.
- e) Para a identificação da classe de tensão, é acrescentado, ao final de cada mnemônico: "-1" (para 15 kV) ou "-2" (para 25 kV).
- f) São identificados, para cada padrão, as respectivas UnC (Unidades Compatíveis), a serem utilizadas para o Sistema de Orçamento SAP Grupo CPFL.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO12/04/2022	2 de 13




Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

- g) Nos itens de montagem desse padrão estão inseridos os Mnemônicos antes da descrição da respectiva estrutura. O mnemônico é utilizado nas legendas de projeto e na base cadastral elétrica GIS-D da CPFL.
- h) Nas tabelas de materiais, para cada estrutura, são indicadas as quantidades para poste de concreto circular (C).
- i) Ao se orçar o dispositivo/equipamento, conforme especificação técnica CPFL 17489, deverá ser entregue, à área solicitante, o kit completo fornecido pelo fabricante, que compreende:
- 1 Religador Eletrônico Monofásico (15 kV ou 25 kV);
- 1 Base fusível;
- 1 Suporte "L".



Nota: Imagem ilustrativa do equipamento fornecido pelo fabricante



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

6.2 Fixação

As tabelas abaixo apresentam as UnCs de fixações em função do tipo de estrutura e carga nominal do poste de concreto circular de comprimento entre 11 e 15 metros e os materiais que variam conforme o diâmetro do poste na posição onde são instalados.

Estruturas ERAmonoMB, ERAmonoBD, ERAmonoU e ERAmonoUD							
Carga	nominal do poste (daN)	400	600	1000	1200		
Unidade Compatível (UnC)		1336	1337	1338	1339		
Material	Cinto do ago (mm)	190	200	250	270		
Variável	Cinta de aço (mm)	200	210	270	280		
vanavei	Parafuso Espaçador (mm)	550	550	600	650		

6.3 Conexão

6.3.1 Conexões da estrutura do religador à rede primária

Coho do rodo	UnC					
Cabo da rede primária	Esti	Estribo de Ligação Estribo Jumper		de Ligação Estribo Ju		
primaria	1 conec.	2 conec.	4 conec.	1 conec.	2 conec.	
4 2 CA CAA	6495	47190	6525	6494	5879	
1/0 2/0 CA CAA	6494	47191	3599	6497	5880	

6.3.2 Conectores GLV e Estribos

As garras de linha viva e os estribos deverão ser orçados de acordo com o local de instalação da estrutura, em função da corrente da rede.

Garra de Linha Viva	UnC	Estribo	UnC
Garra Linha Viva 100 A	606	Estribo de Ligação	6484
Garra Linha Viva 400 A	616	Estribo Jumper	95698

6.3.3 Cabos para ligações

Classo do	Estruturas Bifás	struturas Bifásicas Estruturas		ásicas
Classe de Tensão	Cabo de alumínio coberto	UnC	Cabo de alumínio coberto	UnC
15 kV	35 mm ²	4990	35 mm ²	4992
25 kV	35 mm ²	4991	35 mm ²	4993

6.4 Amarração

Cabo da rede primária	UnC	Cabo da rede primária	UnC
4 CA CAA	5890	1/0 CA CAA	5892
2 CA CAA	5891	2/0 CA CAA	7894

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO12/04/2022	4 de 13





Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

6.5 Estrutura para Rede Bifásica – ERAmonoMB





Nota: Para orçamento da estrutura M4 bifásica aberta, consultar Padrão de Instalação CPFL 10640.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	NO12/04/2022	5 de 13



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

	Estrutura ERAmonoMB 15 kV – UnC 651 25 kV – UnC 652								
Item	Item Qtd Descrição								
1	2	Cruzeta de fibra de vidro oca 90 x 90 x 2000 mm	10503						
2	2	Mão Francesa perfilada 993 mm							
3	2	Isolador de Pino Polimérico 15 kV	2903						
3		Isolador Pilar Polimérico 25 kV para cruzeta 90 x 90 mm	14590						
4	2	Pino Haste de Isolador 16 x 294 mm cruz 90 x 90 mm 15 kV	1328						
8	2	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 45 mm	1312						
9	12	Arruela Quadrada	1210						
12	12 4 Fio de alumínio coberto para amarração		17401						
14									
15	2	Sela para cruzeta	1366						

	Fixação da Estrutura do Religador Eletrônico Monofásico (vide item 6.2)							
Item	Item Qtd Descrição							
16	2	Parafuso espaçador M16 x comprimento adequado (mm)	1319					
17								

Conexão da rede primária com estribos (vide item 6.3)						
Item	Item Qtd Descrição					
18	4	Conector Cunha	1319			
10	4	Estribo para Jumper	11180			
10	4	Estribo para Ligação	2837			
11	1	Conector garra linha viva 400 A	0/11			
11	4	Conector garra linha viva 100 A	941			

Deverão ser orçados conector garra de linha viva e estribo de acordo com a corrente da rede do local de instalação desta estrutura.

	Cabos de ligação para rede bifásica (vide item 6.3.3)						
Item	Qtd	Descrição	GED				
19	7,8	Cabo de alumínio coberto (m)	920				

	Equipamento					
Item	Item Qtd Descrição					
20	1	Religador Eletrônico Monofásico	17489			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO12/04/2022	6 de 13




Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Estrutura para Rede Bifásica em Derivação - ERAmonoBD 6.6



N.Documento: 17721

Categoria: Instrução Versão: 1.2

Aprovado por: OSE CARLOS FINOTO BUENO12/04/2022

Data Publicação:

Página: 7 de 13



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

	Estrutura ERAmonoBD 15 kV – UnC 1651 25 kV – UnC 1652						
Item	Item Qtd Descrição						
1	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503				
2	4	Mão Francesa furo oblongo 619 mm	2928				
3	14	Arruela Quadrada	1210				
4	2	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 45 mm	1312				
5	2	Parafuso de cabeça abaulada M16 x 150 mm	1312				
6	4	Parafuso de cabeça quadrada M16 x 150 mm	1315				
7	2	Sela para cruzeta	1366				
8	2	Isolador de Ancoragem Polimérico 15 kV	2904				
0	2	Isolador de Ancoragem Polimérico 25 kV	2904				
9	2	Porca Olhal	1338				
10							

	Fixação da Estrutura do Religador Eletrônico Monofásico (vide item 6.2)						
Item	Item Qtd Descrição						
11	11 2 Parafuso espaçador M16 x comprimento adequado (mm)						
12	2	Cinta para poste seção circular	931				

Conexão da rede primária com estribos (vide item 6.3)						
Item	Item Qtd Descrição					
13	2	Conector Cunha	1319			
14	2	Estribo para Jumper	11180			
14	2	Estribo para Ligação	2837			
15	2	Conector garra linha viva 400 A	941			
13	2	Conector garra linha viva 100 A	941			

Deverão ser orçados conector garra de linha viva e estribo de acordo com a corrente da rede do local de instalação desta estrutura. As quantidades acima são destinadas a casos em que os condutores da rede de derivação conectados diretamente ao borne do religador monofásico. Para rede existente, orçar 2 vezes.

	Cabos de ligação para rede bifásica (vide item 6.3.3)							
Item	Item Qtd Descrição							
16	7,8	Cabo de alumínio coberto (m)	920					

	Amarração da rede primária monofásica (vide item 6.4)						
Item	tem Qtd Descrição						
17	2	Alça pré-formada de distribuição	3200				

		Equipamento	
17	1	Religador Eletrônico Monofásico	17489

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	NO12/04/2022	8 de 13




Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

6.7 Estrutura para Rede Monofásica – ERAmonoU



Nota: Para orçamento da estrutura U4 aberta, consultar Padrão de Instalação CPFL 10640.

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17721Instrução1.2JOSE CARLOS FINOTO BUENO12/04/20229 de 13



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

Estrutura ERAmonoU 15 kV - UnC 653 25 kV - UnC 654						
Item	Item Qtd Descrição					
1	2	Cruzeta de fibra de vidro oca 90 x 90 x 2000 mm	10503			
2	2	Mão Francesa perfilada 993 mm	1301			
3	1	Isolador de Pino Polimérico 15 kV	2903			
4	1	Pino Haste de Isolador 16 x 294 mm	1328			
5	5 1 Isolador Pilar Polimérico 25 kV					
7	2	Parafuso de cabeça abaulada M16x45 mm	1312			
8	12	Arruela Quadrada	1210			
11	2	Fio de alumínio coberto para amarração	17401			
12	2	Parafuso de cabeça abaulada M16x150 mm	1312			
13	2	Sela para cruzeta	1366			

	Fixação da Estrutura do Religador Eletrônico Monofásico (vide item 6.2)					
16	2	Parafuso espaçador M16 x comprimento adequado (mm)	1319			
17	2	Cinta para poste seção circular	931			

	Conexão da rede primária com estribos (vide item 6.3)					
Item	Item Qtd Descrição					
18	2	Conector Cunha	1319			
10	2	Estribo para Jumper	11180			
10		Estribo para Ligação	2837			
11	2	Conector garra linha viva 400 A	941			
	2	Conector garra linha viva 100 A	941			

Deverão ser orçados conector garra de linha viva e estribo de acordo com a corrente da rede do local de instalação desta estrutura.

	Cabos de ligação para rede monofásica (vide item 6.3.3)				
19	3,9	Cabo de alumínio coberto (m)	920		

	Amarração da rede primária monofásica (vide item 6.4)					
Item	ltem Qtd Descrição GED					
20	2	Alça pré-formada de distribuição	3200			

Equipamento					
Item	Item Qtd Descrição				
21	1	Religador Eletrônico Monofásico	17489		

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO12/04/2022	10 de 13




Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

6.8 Estrutura para Rede Monofásica em Derivação - ERAmonoUD



Nota: Para orçamento da estrutura nível 0 (tangente ou de ancoragem), consultar Padrão de Instalação CPFL 10640.

N.Documento:Categoria:Versão:Aprovado por:Data Publicação:Página:17721Instrução1.2JOSE CARLOS FINOTO BUENO12/04/202211 de 13



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

	Estrutura ERAmonoUD 15 kV – UnC 1653 25 kV – UnC 1654					
Item	Qtd	Descrição	GED			
1	2	Cruzeta 90 x 90 x 2000 mm	10503			
2	4	Mão Francesa furo oblongo 619 mm	2928			
3	2	Parafuso de cabeça abaulada M16x45 mm	1312			
4	14	Arruela Quadrada	1210			
5	2	Parafuso de cabeça abaulada M16x150 mm	1312			
6	4	Parafuso de cabeça quadrada M16x150 mm	1315			
7	2	Sela para cruzeta	1366			
8	Isolad	Isolador de Ancoragem Polimérico 15 kV	2904			
0	ı	Isolador de Ancoragem Polimérico 25 kV	2904			
9	1	Porca Olhal	1338			
10	1	Manilha Sapatilha	1297			

	Fixação da Estrutura do Religador Eletrônico Monofásico (vide item 6.2)					
11	2	Parafuso espaçador M16 x comprimento adequado (mm)	1319			
12	2	Cinta para poste seção circular	931			

	Conexão da rede primária com estribos (vide item 6.3)					
Item	Item Qtd Descrição					
13	1	Conector Cunha	1319			
1.1	1	Estribo para Jumper	11180			
14		Estribo para Ligação	2837			
15	1	Conector garra linha viva 400 A	941			
15	1	Conector garra linha viva 100 A	941			

Deverão ser orçados conector garra de linha viva e estribo de acordo com a corrente da rede do local de instalação desta estrutura. As quantidades acima são destinadas a casos em que os condutores da rede de derivação conectados diretamente ao borne do religador monofásico. Para rede existente, orçar 2 vezes.

	Cabos de ligação para rede monofásica (vide item 6.3.3)				
16	3,9	Cabo de alumínio coberto (m)	920		

	Amarração da rede primária monofásica (vide item 6.4)					
Item	tem Qtd Descrição GED					
17	1	Alça pré-formada de distribuição	3200			

Equipamento						
Item	Item Qtd Descrição GED					
18	1	Religador Eletrônico Monofásico	17489			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17721	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO12/04/2022	12 de 13



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Estruturas de Religador Monofásico 15kV e 25kV -

Montagem

Público

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica.

8. ANEXOS

Não há anexos.

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Paulista	REDN	Marcelo de Moraes
CPFL Piratininga	REDN	Celso Rogério Tomachuk dos Santos
CPFL Santa Cruz	REDN	Márcio de Castro Mariano Silva
CPFL Paulista	REDP	Ednilson Jose Menatti
CPFL Paulista	REDN	Geraldo Passarini Junior
CPFL Piratininga	REDP	Fabio Rogerio Trivelatto
RGE	REDP	Gilnei Jose Gama Dos Santos
RGE	RER	Mauro Sergio Silveira

9.2 Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior	
		Publicação do documento.	
1.0	08/03/2019	Atualização da formatação conforme norma vigente. Atualização das UnCs das estruturas para redes monofásicas e bifásicas. Atualização de UnCs de fixações, conexões e ligações. Inserção de UnCs para orçamento de estribos e garras de linha viva avulsos, conforme local de instalação do equipamento e corrente da rede no local.	
1.1	26/01/2022	Inclusão de estruturas para derivação de redes bifásica e monofásica.	