

Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Rede Primária Multiplexada - Cabo Multiplexado

Público

Sumário

1.	OBJETIVO	1
2.	ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3.	DEFINIÇÕES	1
4.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	1
	RESPONSABILIDADES	
6.	REGRAS BÁSICAS	2
7.	CONTROLE DE REGISTROS	3
8.	ANEXOS	4
9	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	5

1. OBJETIVO

Esta especificação estabelece as características de cabo isolado multiplexado autossustentados (pré-reunidos) aplicáveis nas redes de distribuição primária do Grupo CPFL, doravante designadas neste documento como CPFL.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Distribuidoras do Grupo CPFL Energia.

2.2 Área

Engenharia, Operações de Campo, Obras e Manutenção, Suprimentos e Gestão de Ativos.

3. DEFINIÇÕES

3.1 ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 6251 – Cabos de potência multiplexados com isolação extrudada de XLPE para tensões de 1 kV a 35 kV – Requisitos de construtivos.

ABNT NBR 9024 – Cabos de potência multiplexados autossustentados com isolação extrudada de XLPE para tensões de 10 kV a 35 kV com cobertura – Requisitos de desempenho.

ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228).

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
4322	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	NO27/12/2021	1 de 5



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Rede Primária Multiplexada - Cabo Multiplexado

Público

ABNT NBR 10298 – Cabos de liga alumínio-magnésio-silício, nus, para linhas aéreas — Especificação

5. RESPONSABILIDADES

A Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável pela publicação deste documento.

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Características Gerais:

Os cabos são constituídos por condutores fase que são reunidos ao redor de um elemento de sustentação (cabo neutro).

A imagem ilustrativa do cabo e respectivos códigos de materiais (CPFL) está no Anexo A.

6.2 Material

Os condutores fase com isolação, são dispostos helicoidalmente em torno do elemento de sustentação (neutro) pré-reunidos. Estes condutores são constituídos de 03 (três) fases, unipolares, de alumínio, isolados e um condutor neutro (elemento de sustentação)

6.2.1 Condutor (fase)

O condutor deve ser de alumínio e estar de acordo com a ABNT NBR NM 280, com encordoamento na classe 2.

A superfície do condutor encordoado não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, aspereza, estrias ou inclusões. O condutor pronto não deve apresentar falhas de encordoamento.

6.2.2 Blindagem do condutor

A blindagem do condutor é composta de termofixo semicondutor e devem atender ao contido na ABNT NBR 9024.

6.2.3 Isolação

A isolação deve ser constituída por composto extrudado termofixo de polietileno reticulado.

6.2.4 Blindagem da isolação

Esta blindagem é composta de termofixo semicondutor.

6.2.5 Blindagem metálica

Formada por uma coroa de fios de cobre nu, seção mínima efetiva de 6,5 mm².

6.2.6 Cobertura

A cobertura deve ser com composto termoplástico, resistente às intempéries, na cor preta.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
4322	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO27/12/2021	2 de 5



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Rede Primária Multiplexada - Cabo Multiplexado

6.2.7 Condutor Neutro (elemento de sustentação)

O condutor neutro é o elemento de sustentação dos condutores fases, com formação 1x120 mm², alumínio liga, tempera dura, seção circular conforme ABNT NBR 10298.

Este condutor de elemento de sustentação com função de neutro deve ser nu.

A superfície do condutor/ elemento de sustentação não deve apresentar fissuras, escamas, rebarbas, aspereza, estrias ou inclusões que comprometam seu desempenho. O elemento de sustentação (neutro) não deve apresentar falhas de encordoamento.

6.3 Identificação

A superfície externa de pelo menos um dos condutores fase deve ser marcada com as seguintes informações (mínimo), a intervalos de até 50 cm:

- a) Nome do fabricante,
- b) Número de condutores fase e seção nominal (mm²),
- c) Seção do elemento de sustentação (neutro) (mm²),
- d) Material do condutor fase (Al),
- e) Material da Isolação,
- f) Material do elemento de sustentação (CAL),
- g) Material da cobertura,
- h) Tensão de isolamento
- i) Data de fabricação: mês/ano,
- j) Número da Norma: ABNT NBR 9024
- k) Identificação das fases dos condutores (veias)

As informações ser adequadamente identificadas, de modo legível e indelével, conforme ABNT NBR 9024.

6.4 Condições gerais de inspeção

Os ensaios de tipo devem ser realizados conforme ABNT NBR 9024.

- a) Ensaio de Recebimento,
- b) Ensaios Especiais,
- c) Ensaio de Tipo,
- d) Ensaio de Controle.

6.5 Ensaios de Recebimento

Os ensaios de recebimento constituem-se dos ensaios de rotina, com amostragem de 100% nas unidades de expedição, e dos ensaios especiais, indicados na especificação ABNT NBR 9024.

6.6 Aceitação e rejeição

Os critérios de aceitação e rejeição dos ensaios relacionados no item 6.4, devem seguir conforme a ABNT NBR 9024.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Não se aplica.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
4322	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO27/12/2021	3 de 5



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões


Título do Documento: Rede Primária Multiplexada - Cabo Multiplexado

Público

8. ANEXOS

ANEXO A

Imagem ilustrativa do material:



Código	Condutor - Formação	Classe de tensão (kV)	Isolação do condutor fase (mm)	Blindagem metálica mínima (mm²)	Carga de ruptura Neutro (daN)	Capacidade nominal de corrente (A)*
50000000956	3x240+120 mm ²	8,7/15	3,5	6,5	3.600	346
50000002134	3x240+120 mm ²	15/25	5,0	6,5	3.600	352

Nota: * Ao ar livre, temperatura ambiente 40°C, temperatura do condutor 90°C.

.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
4322	Instrução	1.2	OSE CARLOS FINOTO BUEN	IO27/12/2021	4 de 5



Área de Aplicação: Engenharia de Normas e Padrões

Título do Documento: Rede Primária Multiplexada - Cabo Multiplexado

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL Paulista	REDN	Marcelo de Moraes
CPFL Piratininga	REDN	Celso Rogério Tomachuk dos Santos
CPFL Piratininga	REDN	Rogério Macedo Moreira
CPFL Santa Cruz	REDN	Márcio de Castro Mariano Silva

9.2 Alterações

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
1.0	06/05/2009	 Foi retirado o código da RGE; Foi acrescido o número da UNC; Foi alterada a redação do item 3 com a descrição do material.
1.1	-	Erro do sistema.
1.2	16/03/2012	O item Documentos de Referência foi atualizado conforme normas ABNT. Formatação atualizada conforme norma vigente.