

**Инструкция
о мерах пожарной безопасности
в Российском Университете Дружбы Народов.**

Настоящая Инструкция определяет основные противопожарные мероприятия в Российском Университете Дружбы Народов и разработана на основе Федерального Закона от 18.11.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законе г. Москвы от 12.03.2008 №13 «О пожарной безопасности в г. Москве», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).

1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

- 1.1. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, пожарному оборудованию и водостокам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободны для проезда пожарных машин, других автотранспортных средств.
- 1.2. Прилегающая к зданию территория должна своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы, зимой быть очищены от снега и льда и т.п.
- 1.3. Всякого рода реконструкции здания, перепланировки помещения производить только по согласованию с соответствующими организациями.
- 1.4. Строительные материалы, применяемые при производстве любого вида ремонта, должны соответствовать пожарно-технической классификации и иметь сертификат производителя с указанием группы пожарной опасности.
- 1.5. Основные и запасные входы и выходы, лестничные клетки, проходы не должны быть загромождены никакими материалами, оборудованием и другими предметами.
- 1.6. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах, оборудованных знаком «Место для курения», урной для окурков, огнетушителем, емкостью с водой или песком.
- 1.7. Хранение легковоспламеняющихся, горючих жидкостей и других пожаро- и взрывоопасных материалов должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности по совместному хранению веществ и материалов в специальных оборудованных помещениях, исключающих случайное проникновение в них посторонних лиц.
- 1.8. Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожароопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.
- 1.9. Все виды оборудования должны эксплуатироваться в строгом соответствии с Инструкциями предприятия – изготовителя, нормами охраны труда и противопожарной безопасности.
- 1.10. Все электроприборы устанавливаются и подключаются по согласованию со службой главного инженера и периодически на них должен производиться планово-профилактический ремонт в соответствии с нормативными документами.
- 1.11. Во всех помещениях поддерживать чистоту. По окончании работы привести в порядок рабочие места, выключить освещение, отключить электрическое и другое оборудование, закрыть окна, двери. Ключи сдать в помещение охраны.
- 1.12. Использование и хранение спец. одежды должно осуществляться в соответствии с требованиями выполняемой работы и «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01 – 03».
- 1.13. Перед началом отопительного сезона все отопительные системы и установки должны быть проверены и отремонтированы с составлением соответствующей нормативно-эксплуатационной документацией.

- 1.14. Знаки пожарной безопасности, в т.ч. световые указатели «Запасный (Эвакуационный) выход» должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.
- 1.15. При организации выставок и других мероприятий должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
- 1.16. На путях эвакуации ковры, ковровые дорожки и другие напольные покрытия в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу и иметь огнезащитную обработку.
- 1.17. Клапаны мусоропроводов должны постоянно находиться в исправном состоянии и закрытом положении.
- 1.18. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии, проходить проверку работоспособности два раза в год (весной и осенью).
- 1.19. Пожарные краны внутреннего противопожарного трубопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Перекатку рукавов на новую скатку производить не реже одного раза в год.
- 1.20. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и подвергаться эксплуатационным испытаниям один раз в пять лет.
- 1.21. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения, находящимися в исправном состоянии.
- 1.22. В каждом помещении зданий Университета должны быть вывешены четкие поэтажные планы эвакуации людей на случай возникновения пожара.
- 1.23. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрытию дверей. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открытия запоров изнутри без ключа.
- 1.24. Двери чердачных помещений, а также технические этажи и подвалы, должны закрываться на замок.
- 1.25. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.
- 1.26. Системы пожарной автоматики должны эксплуатироваться в соответствии с договором на техническое обслуживание с лицензированной подрядной организацией и контролироваться отделом противопожарной профилактики Университета, Управлением слаботочных систем и телекоммуникаций.

2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 2.1. На территории Университета устраивать свалки горючих отходов, оставлять на открытых площадках тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
- 2.2. Разводить на территории Университета костры, сжигать мусор и прочие материалы.
- 2.3. Допускать порчу элементов систем пожарной автоматики. В случае обнаружения неисправности пожарной автоматики немедленно сообщать в центральную диспетчерскую по тел. 10-90, 10-91, т. 544-43-01
- 2.4. Работать на неисправном оборудовании.
- 2.5. Пользоваться электрическими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожаров.
- 2.6. Пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) рядом с этими приборами мебель и другие горючие предметы и материалы.
- 2.7. Устраивать склады горючих материалов, мастерские, а также размещать иные хозяйствственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

- 2.8. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели, и других предметов.
- 2.9. Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски и т.п.
- 2.10. Производить изменения объемно – планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей.
- 2.11. Загромождать эвакуационные пути.
- 2.12. Устанавливать глухие решетки на окнах и приямках, у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах.
- 2.13. Производить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся материалов.
- 2.14. Использовать средства пожаротушения не по назначению.
- 2.15. Пользоваться бытовыми электронагревательными приборами.
- 2.16. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожаро- и взрывоопасные зоны.

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.

- 3.1. Ко всем телефонам должен быть обеспечен постоянный доступ. У телефонов должны быть вывешены таблички с надписью «О пожаре звонить 01».
- 3.2. Каждый работник должен принимать меры по устраниению на своих рабочих местах нарушений требований противопожарного порядка. В случае невозможности самостоятельного их устранения, сообщить руководителю для принятия комплексных мер.
- 3.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах газа, повышение температуры и т.п.)

В случае возникновения пожара:

Старший смены сотрудник ЧОП:

- немедленно сообщает по телефону 01 о возникновении возгорания, при этом сообщает адрес здания, в котором произошло возгорание, а также свою фамилию и докладывает дежурному коменданту;
- подтверждает информацию о возникновении возгорания в центральную диспетчерскую по тел. 10-90, 10-91, либо по тел. 544-43-01;
- докладывает в дежурную группу УКГР о пожаре;
- принимает необходимые меры по эвакуации людей из здания: сообщает через систему оповещения: «В помещении № ____ произошло срабатывание АПС, находящимся в данной комнате немедленно покинуть помещение»;
- обеспечивает свободный выход через центральный тамбур: разблокирует турникет, опускает турникетные планки, открывает калитку «Антипаника»;
- следит за нормальной работой системы оповещения;
- включает «ревун»;
- оповещает членов ДПД о пожаре;
- встречает пожарную охрану и прибывших сотрудников Университета; для ликвидации возгорания.

Сотрудник ЧОП

- немедленно прибывает к месту срабатывания АПС;
- выясняет причину сработки АПС;
- в случае возгорания немедленно оповещает старшего смены о включении системы оповещения (включает кнопку управления системой оповещения и дымоудаления при её наличии на этаже);
- принимает все необходимые меры для эвакуации находящихся в помещении и на этаже людей;
- применяет для локализации очага возгорания огнетушители и пожарный кран;
- проверяет пути эвакуации на наличие находящихся на них предметов, мешающих свободному и безопасному выходу из здания;

- контролирует открывание электромагнитных замков на запасных выходах из учебного корпуса.

Дежурный комендант/Дежурный по общежитию:

- контролирует, при необходимости дублирует сообщение по тел. 01 о возникновении возгорания;
- организует эвакуацию людей согласно планам эвакуации;
- докладывает начальнику корпуса/заведующему общежитием о пожаре;
- при угрозе жизни людей, подает сигнал тревоги по громкоговорящей системе либо при помощи сирены или через мегафон;
- обеспечивает открытие помещения контрольными ключами;
- организует членов ДПД и группу УКПР для эвакуации людей, тушения возгорания, оказания первой медицинской помощи.

Члены ДПД, сотрудники УКПР и работники учебных корпусов:

- осуществляют эвакуацию людей до прибытия пожарной охраны;
- повторно оповещают находящихся в здании людей об эвакуации;
- используют первичные средства пожаротушения для локализации очага возгорания;
- обследуют каждое помещение/комнату;
- направляют людей к эвакуационным лестницам, при необходимости, сопровождают их до безопасной зоны;
- повторно обследуют каждое помещение этажа на отсутствие людей в здании учебного корпуса;
- информируют начальника корпуса/заведующего общежитием об окончании проведенной эвакуации.

Начальник корпуса/Заведующий общежитием (лицо, его заменяющее):

- организует эвакуацию людей, тушение пожара и оказание медицинской помощи;
- обследует каждое помещение/комнату;
- использует первичные средства пожаротушения для локализации очага возгорания;
- направляют людей к эвакуационным лестницам, при необходимости, сопровождают их до безопасной зоны;
- повторно обследует каждое помещение этажа на отсутствие людей в здании учебного корпуса/общежития;
- докладывает обстановку в центральную диспетчерскую по тел. 10-90, 10-91, либо 544-43-01, руководству Университета и прибывающим руководителям пожарных подразделений.

Деканы и заместители деканов:

- организуют эвакуацию студентов и ППС из учебных аудиторий, лабораторий, кабинетов, контролируют отключение всех электроприборов в помещениях. После организуют проверку списочного состава студентов и преподавателей.

Преподавательский состав:

- обеспечивает отключение всех электроприборов из сети в аудитории, где проводятся занятия;
- организует эвакуацию студентов из аудитории и из здания Университета.

Начальник ОПП РУДН

Ю.Г. Фоминых

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ПРИКАЗ РЕКТОРА

16 Ноя 2011

2011 г.

№ 914

Москва

О переутверждении инструкции о мерах пожарной безопасности в Университете

В связи со вступлением в силу новых нормативных актов в сфере требований по-
жарной безопасности, а также учитывая длительный срок действия прежней инструкции

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переутвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Российском Универ-
ситете Дружбы народов, введенную в действие Приказом ректора №159 от
04.04.2005г.
2. Руководителям структурных подразделений в срок до 15.12.2011 г. в соответствии с
содержанием данной инструкции обновить содержание инструкций о мерах пожар-
ной безопасности для отдельных помещений, лабораторий, производственных участков,
коммерческих структур, помещений хранения, компьютерных классов, вспо-
могательных помещений, препараторских и других учебных и технических помеще-
ний.
3. Отделу противопожарной профилактики провести согласование обновленных инст-
рукций.
4. Приказ № 159 от 04.04.2005 г. считать утратившим силу с момента выхода данного
приказа.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по АХД Ермолаева Г.А.

Приложение: Инструкция о мерах пожарной безопасности в Российском Университете дружбы наро-
дов



В.М. Филиппов

Рассылка: всем подразделениям