

낙동강유역환경청 고시 제2021-8호

「하수도법」 제7조 제1항 제2호 규정에 따라 동부경남 단위유역 방류수수질기준 강화지역(시설) 고시를 다음과 같이 제정한다.

2021년 8월 24일
낙동강유역환경청장

동부경남 단위유역 공공하수처리시설 방류수수질기준 강화지역(시설) 고시

가. 대상지역 : 경상남도 창원시·김해시·양산시

나. 대상시설 : 3개 시 시설규모 500m³/일 이상 공공하수처리시설 5개소

다. 대상항목 : 생물화학적산소요구량(BOD), 총인(T-P)

라. 시행시기 : 2021. 9. 1.

마. 수질기준

< 동부경남 방류수수질기준 강화지역 및 시설 >

지역명	공공하수 처리시설명	시설용량 (천㎥/일)	방류수수질기준(mg/L)				
			BOD		T-P		시행 시기
			현행	강화	현행	강화	
창원시	대 산	13	5.0	4.5	0.300	0.250	2021. 9. 1.
	북 면	24(29)*	5.0	5.0	0.300	0.250	2021. 9. 1.
김해시	화 목	145	5.0	4.9	0.300	0.300	2021. 9. 1.
	진 영	26(28.1)*	5.0	4.0	0.300	0.250	2021. 9. 1.
양산시	양 산	146	5.0	5.0	0.300	0.280	2021. 9. 1.

* ()는 향후 증설 시설용량임

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 2021. 9. 1일부터 시행한다.