

환경부고시 제2025-143호

「물환경보전법」 시행규칙 제26조 [별표10] 비고 규정에 따라 동해시 북평산업단지 공공폐수처리시설에 대한 방류수 수질기준 중 노말핵산추출물질함유량(광유류, 동식물유지류) 항목에 대한 방류수 수질기준을 다음과 같이 추가 설정하여 고시합니다.

2025년 8 월 22 일
환경부장관

동해 북평산업단지 공공폐수처리시설 방류수 수질기준
추가설정 항목 지정·고시

동해시 북평산업단지 공공폐수처리시설에 대한 방류수 수질기준 중 노말핵산추출물질함유량(광유류, 동식물유지류) 항목에 대한 방류수 수질기준을 다음과 같이 추가 설정한다.

대 상	항 목	방류수수질기준(mg/L)
동해 북평산업단지 공공폐수처리시설 (6,500m ³ /일) (강원도 동해시)	노말핵산추출물질함유량 광유류	2.5
	노말핵산추출물질함유량 동식물유지류	15

부 칙

1. (시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.