

국립생물자원관 폐수처리장 운영지침

제정 2007. 6. 13. 국립생물자원관 예규 제 7호

개정 2023. 11. 30. 국립생물자원관 예규 제247호

제1조(목적) 이 지침은 국립생물자원관 폐수처리시설의 원활한 가동을 위한 관리기준과 그 운영방향을 정하고, 실험폐수를 모범적으로 처리하여 "오염배출자 처리원칙"을 정착시키는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

- 1."실험폐수"란 실험실에서 실험에 사용한 시약원액과 그 제1차 내지 제3차 세척수를 말한다.
2. "크롬계폐수"란 6가크롬 및 그 화합물이 주로 함유된 폐수를 말한다.
- 3."중금속함유폐수"란 용량분석과 기기분석 시에 사용하는 카드뮴 및 그 화합물, 아연 및 그 화합물, 3가크롬 및 그 화합물, 동 및 그 화합물을 사용함으로써, 카드뮴, 아연, 3가크롬, 동, 불소, 망간이 함유된 폐수를 말한다.
- 4."가연성 유기폐수"란 n-헥산, 아세톤, 용제류, 알콜류, 에테르, 클로로포름 등 용매를 주로 함유한 폐수로서 소각시켜 처리되는 폐수를 말한다.

제3조(폐수의 처리방침)

- 1.폐수배출자는 책임과 의무를 동시에 가지고 배출된 오염물질이 성실

히 처리될 수 있도록 하여야 한다.

2. 실험실 세척폐수는 [별표 1]의 폐수처리공정도에 따라 처리하고 폐시약(폐액)은 20ℓ 폴리에틸렌통에 따로 수거하여 위탁·처리하여야 한다.

제4조(실험폐시약(폐액)의 책임수거·운반 및 인계·인수 등)

- 1.(수거 및 운반책임) 실험폐시약(폐액)은 각 실험실을 관장하는 과장 및 담당연구관의 책임 하에 구별된 수거용기(20ℓ 폴리에틸렌통)에 선별·수거하고, [별표 2]의 고유번호를 부착 후 폐수처리장까지 운반하여 폐수처리장 관리인(이하 "관리인" 이라 한다)과 인계·인수하여야 하며, 인계·인수하지 않은 폐수는 처리하지 아니한다.
2. 실험폐수를 무단 방류하거나 정확히 선별·수거하지 아니함으로써 발생한 문제에 대한 책임은 각 실험실 담당과장 또는 담당연구관이 진다.

제5조(처리의뢰)

1. 실험폐시약(폐액) 처리를 의뢰하기 위해서는 [별표 4]의 "실험폐수 처리의뢰 전표(이하 "처리전표"라 한다)"를 사용하여야 한다.
2. 처리전표는 2매를 작성하여 관리인에게 실험폐시약(폐액)과 함께 제시하여야 하며, 관리인은 처리의뢰 받은 실험폐시약(폐액) 처리전표상의 기록사항을 확인·검토 후 이상이 없을 때 인수인을 날인하여 1매는 처리의뢰인에게 교부하고 1매는 폐수처리장에서 보관하여야 한다.

제6조(폐수처리)

- 1.(폐수처리장의 운영관리) 폐수처리장의 제반운영·유지·보수관리는 운영관리과장이 한다.
- 2.(환경기술인) 국립생물자원관장은 물환경보전법 제47조의 규정에 의하여 폐수처리장을 관리할 환경기술인을 임명하여야 한다.
- 3.(환경기술인 관리사항) 환경기술인은 물환경보전법 제47조 및 동법 시행규칙 제64조에 규정된 준수사항을 철저히 이행하여야 한다.

제7조(처리 불가능한 폐수) 다음 각호에 규정된 실험폐수는 직접 처리할 수 없으며, 관련 규정에 의하여 위탁처리 한다.

1. 방사성 물질을 함유하고 있는 것
2. 폭발성 물질을 함유하고 있는 것
3. 실험실패시약(폐액)
4. 기타 처리 불가능한 폐수 및 고형폐기물


제8조(교육) 국립생물자원관장은 실험폐수의 엄정한 수거 및 처리를 위하여 자원관의 실험관계자 및 관리인에 대한 교육을 실시할 수 있다.

부 칙

이 지침은 발령한 날로부터 시행한다.

[별표 1]

폐수처리 공정도



○ 실험실 폐시약(폐액) : 위탁처리

[별표 2]

실험폐수 수거용기색인 고유번호

소 속	고 유 번 호
1. 생물다양성총괄과	A-1
2. 생물종다양성연구과	B-1
3. 기후환경 생물연구과	C-1
4. 국가철새연구센터운영팀	D-1
5. 생물소재활용과	E-1
6. 생물소재분석과	F-1
7. 생물다양성교육과	G-1

[별표 3]

실험폐수의 분별수거를 위한 분류표

실험폐수의 성상	수거 용기 구분 표시
1. 중금속계 폐시약	백색 스티커를 부착한다.
2. 가연성 폐시약	적색 스티커를 부착한다.
3. 크롬계 폐시약	황색 스티커를 부착한다.

[별표 4]

기관정리 No :

실험폐수 처리의뢰 전표

년 월 일

기관 :		과	ℓ kg	폐수의 성상
내 용 물 의 제 목	주성분의 명칭과 농도	% 정도 pH		
	소량성분의 명칭과 농도	% 정도		
인 계 인 수		배출 책임자 : (인)		
		폐수처리관리인 (인)		
인계인수연월일 : 20 . .				

재질 및 규격 : 앞면은 박엽지 뒷면은 신문용지 130×190mm