

## 조문 별 제·개정 이유서

### ◇ 행정규칙명

- 낙동강유역환경청고시 제2025-5호(남강댐광역 (Ⅱ) 진주계통 관로시설 개선사업 준공인가)

### ◇ 제 · 개 정 이 유

- 「한국수자원공사법」 제11조 및 같은법 시행령 제18조에 따라 남강댐 광역 (Ⅱ) 진주계통 관로시설 개선사업 준공인가

### ◇ 준공내역

| 구 분   | 시 설 내 용                                                                                                                         | 비 고    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 가 압 장 | ▶ 중간가압장 설치 (용수공급량 $Q=7,500\text{m}^3/\text{일}$ , 펌프 양정 $H=25\text{m}$ )<br>▶ 대지면적( $507\text{m}^2$ ), 건축면적( $90.54\text{m}^2$ ) |        |
| 관 로   | ▶ 유입관로 28.9m, 유출관로 20.0m                                                                                                        | 밸브실 포함 |