

산불관리통합규정

제 정	1997.10.11. 훈령 제 611 호	일부개정	2006. 8. 4. 훈령 제 864 호
전문개정	1998. 7. 1. 훈령 제 653 호	일부개정	2010. 3.10. 훈령 제1044호
제 정	1999.11.22. 훈령 제 690 호	일부개정	2014. 5.13. 훈령 제1200호
제 정	2000. 1.31. 훈령 제 716 호	일부개정	2016.10.24. 훈령 제1307호
전문개정	2001. 7. 4. 훈령 제 730 호	일부개정	2018.11. 2. 훈령 제1380호
제 정	2003. 2.12. 훈령 제 762 호	일부개정	2018.12.27. 훈령 제1384호
개 정	2003.11. 6. 훈령 제 774 호	일부개정	2023. 1. 4. 훈령 제1575호
		일부개정	2026. 5. 4. 훈령 제1720호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「산림재난방지법」에 따라 산불방지 업무추진에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "산림재난방지기관"이란 「산림재난방지법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제10호에 따른 산림재난방지에 관한 업무를 수행하는 기관(지방산림청국유림관리소를 포함한다. 이하 같다)을 말한다.
2. "산불감시시설"이란 산불감시탑·산불감시초소 및 산불무인감시시스템 등 산불발생 여부를 감시하는 시설을 말한다.
3. "공중진화대"란 산림공무원으로서 산림항공본부에 편성된 산불진화대를 말한다.
4. "지상진화대"란 산림공무원, 산불재난특수진화대, 산불예방진화대, 사회복무요원 등으로 조직하여 산림재난방지기관에 편성된 산불진화대를 말한다.
5. "산불재난특수진화대" 및 "산불예방진화대"란 법 제37조제2항에

다른 산불재난특수진화대와 산불예방진화대를 말한다.

6. "산불예비진화대"란 산림재난방지기관에 근무하는 공무원 중 지상진화대에 편성되지 아니한 자와 산림조합의 직원 및 영림단 등 산림분야에 종사하거나 고용되어 산불방지 업무에 투입이 가능한 인력과 산불감시원, 의용소방대, 자원봉사자 또는 지역주민으로 조직된 산불진화대를 말한다.

7. "진화선"이란 산불이 진행하고 있는 외곽지역에 산불 확산을 저지할 수 있는 하천·암석 등 자연적 지형을 이용하거나 입목의 벌채, 낙엽물질의 제거, 고랑 파기 등의 방법으로 구축한 산불 저지선을 말한다.

8. "주불"이란 계속적으로 확산되고 있는 화세가 강한 불을 말한다.

9. "잔불"이란 주불이 진화되고 남아있는 불로서, 주변 산림으로 확산될 우려가 없는 화세가 미약한 불을 말한다.

10. "뒷불"이란 잔불을 진화한 후 산불피해 구역 내에 남아 있는 불씨가 열에너지 및 기상적 여건 등에 의하여 다시 발화되는 불을 말한다.

제2장 산불예방

제3조(산불예방 목적의 입산통제 기준) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장 및 지방산림청장은 산불예방을 목적으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산림에 입산을 통제할 수 있다.

1. 최근 10년간 2회 이상 산불이 발생한 산림

2. 최근 10년 이내에 10만 제곱미터 이상 산불이 발생한 산림
3. 법 제17조에 따른 산불 발생 위험지역
4. 그 밖에 산불 발생 위험이 높다고 판단되는 산림

제4조(산불감시원 등 확보) 산림재난방지기관의 장은 관할구역의 산불 예방과 산불의 조기발견에 필요한 산불감시원 및 사회복무요원 등을 확보하여 산불감시시설 및 산불 발생 위험지역에 배치하여야 한다.

제5조(산불 발생 위험지역 등에 대한 대책) ① 산림재난방지기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 산불 발생 위험지역에 대하여 산불예방대책을 강구하여야 한다.

1. 산불이 자주 발생하는 지역
2. 10만 제곱미터 이상의 산불이 발생한 지역
3. 입산객이 많은 등산로 및 유원지 주변
4. 암자·기도원, 무속행위 및 약초채취 등 출입이 빈번한 산림
5. 유류·가스 등 화기물 저장시설이 있는 주변 산림
6. 산불발생 위험이 높고, 대규모 침엽수림으로 구성되어 수관화(가지와 잎이 타는 산불)로 확산될 우려가 있으며 산불로 인한 인명 및 재산피해 위험이 높은 지역
7. 산림 내 또는 산림인접지역의 건축물, 시설물의 화재 또는 불씨 번짐에 따른 산불 발생 위험이 높은 지역
8. 그 밖에 산림 내 또는 산림인접지역 중 산불 발생 위험이 높은 지역

② 산림재난방지기관의 장은 제1항의 산불 발생 위험지역 및 집단조림지·채종림(묘목의 씨앗을 얻기 위해 조성한 숲)·시험림·산림보호구역 등 보호의 필요가 높은 산림을 법 제18조제4항에 따라 화기 및 인화·발화 물질을 소지하고 입산할 수 없는 산림(이하 "화기물 소지 금지구역"이라 한다)으로 지정하여야 한다.

③ 화기물 소지 금지구역에는 별표 1의 산불조심 경고판을 설치하고 예방감시 활동을 하여야 한다.

④ 산림재난방지기관의 장은 벌채지·숲가꾸기 사업지 등 산불 발생 위험이 높은 산림에 대하여도 제2항 및 제3항의 규정을 준용할 수 있다.

⑤ 산림재난방지기관의 장은 철도·도로변 또는 유류·가스 저장시설 등 위험시설물의 연접지에 대하여는 주변 10미터 내에 있는 낙엽·잡초 등의 가연물질을 사전에 제거하는 등 산불예방에 필요한 조치를 하도록 관계기관의 장 또는 관리자에게 요구할 수 있다.

제3장 산불감시시설 및 운영

제6조(산불감시시설의 설치) ① 산림재난방지기관의 장은 관할구역의 산불을 조기 발견 및 감시할 수 있도록 산불 발생 위험지역 등에 산불감시시설을 설치하여야 한다.

② 산림재난방지기관의 장은 산불감시시설별로 담당자를 지정하여야 한다.

제7조(산불감시원 등의 배치) 산림재난방지기관의 장은 산불조심기간

중 10:00시부터 18:00시까지 산불감시탑·산불감시초소 및 기타 필요 지역에 산불감시원 또는 사회복무요원을 배치하여야 한다. 다만, 계절 또는 지역여건에 따라 근무시간 또는 배치장소를 조정할 수 있다.

제8조(담수시설의 설치) ① 산림재난방지기관의 장은 산불진화 항공기의 신속한 산불진화를 위해 사전에 담수지를 확보하여야 하며, 필요한 경우 다목적 사방댐 등 담수시설을 설치할 수 있다.

② 산림재난방지기관의 장은 제1항의 담수지에 대하여 갈수기 및 동절기에는 필요한 조치를 하여야 한다.

제9조(산불방지 안전공간 및 내화수림대 조성) ① 산림재난방지기관의 장은 산불 발생 위험지역, 대면적 조림지, 침엽수 단순림 등 대형산불 위험이 높은 산림에 산불방지 안전공간을 조성하거나 참나무류 등 불에 강한 수종으로 내화수림대(불에 잘 견디는 숲)를 조성할 수 있다.

② 산림재난방지기관의 장은 산림 안에 있는 목조문화유산, 사찰 및 주요시설 주변산림에 대하여 산불을 방지할 수 있도록 안전공간 조성 등 산불방지를 위한 숲가꾸기를 할 수 있다.

제4장 산불진화체계

제10조(진화훈련 실시) ① 산림청장은 산불진화 능력 향상과 국민의 산불방지 의식을 기르기 위하여 산림재난방지기관의 장에게 산불진화 통합훈련을 매년 2회 이상 실시하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 산불진화 통합훈련은 산불발생에서부터 진화까지의 과정을 체계적으로 실시하되 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 산림청 산림항공기와 지방자치단체 및 산불유관기관이 운영하는 산불진화헬기의 공조체계에 관한 사항
2. 관·군 항공유 급유에 관한 사항
3. 기관별 임무, 진화구역 할당 및 진화자원 동원에 관한 사항
4. 통합지휘본부, 산불진화헬기 및 진화대원간의 통신 유지에 관한 사항
5. 주민대피 및 민가·주요시설 등의 보호에 관한 사항
6. 지상진화, 뒷불감시 및 부상자 이송에 관한 사항
7. 그 밖에 산불진화능력 향상을 위하여 필요하다고 판단되는 사항

③ 산림재난방지기관의 장 또는 산림항공본부장은 지상·공중진화대원, 산불재난특수진화대원, 산불예방진화대원 및 산불예비진화대원(이하 "진화대원"이라 한다)에 대하여 산불진화요령, 진화장비 운용, 진화대원의 임무 및 안전수칙 등에 대한 산불진화훈련을 수시로 실시하여야 한다.

제11조(중앙산불방지대책본부 구성·운영) ① 「산림재난방지법 시행령」(이하 "령"이라 한다) 제10조제6항에 따라 산림청장은 중앙산불방지대책본부의 효율적인 운영을 위하여 영 제8조에 따른 중앙산림재난상황실을 설치·운영한다.

② 중앙산림재난상황실장은 산불재난 국가위기경보 단계에 따라 관심은 상황실장, 주의는 산불방지과장, 경계는 산림재난통제관, 심각은 산림청 차장이 되며, 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 전국 산불상황 총괄·통제
2. 산불발생 신고 접수
3. 산불정보 파악 및 시간대별 조치사항 기록
4. 산불진화를 위한 산림항공기 운항
5. 산불진행 상황을 수시 파악하여 보고
6. 산불유관기관 상황전파 및 산불진화자원 협조 요청
7. 상황실 근무일지 작성
8. 그 밖에 중앙산불방지대책본부 운영 및 산불상황 관리를 위하여 필요한 사항

제12조(통합지휘본부 설치·운영) ① 산림재난방지기관의 장은 산불이 발생한 경우에 산불현장에 산불현장통합지휘본부(이하 "통합지휘본부"라 한다)를 설치하고, 산불진화를 통합지휘한다. 다만, 초동진화하였거나 소규모 산불로서 확산위험이 없다고 판단되는 경우에는 통합지휘본부를 설치하지 않을 수 있다.

② 「산림재난방지법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제21조7항에 따른 통합지휘본부의 반별 임무는 별표 2의 반별 임무와 같다.

③ 산림청장은 산불이 발생하였거나 대형산불로 확산이 우려되는 경우에는 국가와 지방자치단체가 공동으로 대응하기 위해 지방산림

청장 또는 국유림관리소장을 통합지휘본부장의 보좌관으로 지정할 수 있다.

제12조의2(산불방지센터의 설치·운영) ① 법 제34조에 따라 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 지역의 산불방지 및 대응체계 강화를 위해 산불방지센터를 설치·운영할 수 있다.

② 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 산불방지 협업대응을 위해 산림청, 소방청, 기상청, 국방부, 경찰청, 국립공원공단 등 산불유관기관 인력에 대해 상시 또는 산불 발생 위험시기에 파견을 요청할 수 있다.

③ 산불방지센터의 장은 규칙 제21조제3항에 따라 통합지휘본부장을 보좌하며, 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 산불 진화 지원 총괄
2. 산불재난상황실 운영
3. 산불진화헬기 출동 협조 요청
4. 산불현장지휘 보좌
5. 산불유관기관 상황전파 및 진화자원 요청·관리
6. 기상상황 등에 따른 산불 위기징후 분석
7. 산불현장 진화작전 계획 수립 및 진화자원 운용
8. 산불진화인력 교육·훈련
9. 그 밖에 산불방지를 위하여 필요한 사항

④ 산불방지센터의 장은 발생한 산불의 신속한 진화를 위해 산불조

심기간 동안 관할지역 내 배치된 산불진화헬기에 대한 우선 비행지시를 요청 할 수 있다. 이 경우, 산불진화헬기 운영기관과 중앙산림재난상황실에 즉시 보고하여야 한다.

⑤ 지방자치단체가 설치하는 산불방지센터의 운영에 필요한 사항은 산림청 등 관계기관과 협의를 거쳐 지방자치단체 조례로 정한다.

제12조의3(산불현장 지휘지원단 운영) ① 지방산림청장은 법 제35조의 산불현장 통합지휘본부를 지원하기 위해 산불현장 지휘지원단(이하 ‘현장지원단’이라 한다)을 운영할 수 있다.

② 현장지원단은 산림청 또는 지방산림청과 국유림관리소의 5급 이상 1명과 한국산림재난안전기술공단 등 민간전문가를 포함하여 2명 이상으로 구성한다.

③ 현장지원단은 산불재난에 신속하게 대응하기 위해 다음과 같은 상황에서 운영할 수 있다.

1. 산불발생 지역이 산불경보 “경계” 이상이거나 대형산불 위험예보가 발령되어 산불의 확산이 우려되는 경우
2. 야간에 발생한 산불로 통합지휘본부의 설치가 필요한 경우
3. 대형산불로 확산 위험이 높아 중앙산림재난상황실에서 필요하다고 판단한 경우

④ 현장지원단은 규칙 제21조에 따라 통합지휘본부장의 지휘를 지원하며, 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 산불 진화·대응 지휘지원

2. 통합지휘본부의 운영과 관련한 산불유관기관과의 협력

3. 통합지휘본부 운영에 관한 분석 및 보고

⑤ 현장지원단에 참여한 민간전문가에게는 예산의 범위 안에서 수당과 여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제13조(진화대장의 임명) 산림재난방지기관의 장은 산불진화전문교육을 이수하고 진화경험과 능력이 있는 공무원을 진화대장으로 임명하여야 한다.

제14조(진화완료 판단기준) 통합지휘본부의 장(이하 “통합지휘본부장”이라 한다)은 산불진화 단계에서 산불피해지 외곽 경계에 진화선을 구축하고, 기상여건 등을 고려하여 조기 진화가 가능하다고 판단할 경우 진화 완료를 결정할 수 있다.

제15조(뒷불감시) 통합지휘본부장은 산불을 진화한 후 산불이 재발되지 않도록 뒷불감시조를 편성하여 불씨가 완전히 소멸될 때까지 뒷불감시를 하여야 한다.

제16조(평가단 구성·운영) ① 영 제34조제4항에 따른 평가단은 단장 1인을 포함한 4인 이상 6인 이내의 위원으로 구성한다.

② 위원은 산불 업무에 관한 전문적인 지식과 경험이 풍부한 자 또는 관계공무원 중에서 산림청장이 위촉 또는 지명하는 자로 한다.

③ 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 단장은 제2항에 따른 위원 중에서 산림청장이 지명하는 자로 한다

⑤ <삭 제>

⑥ 평가에 참여한 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위 안에서 수당과 여비 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

⑦ 단장은 평가기간이 끝나는 날부터 10일 이내에 평가서를 작성하여 산림청장에게 보고하여야 한다.

제5장 산불진화단 등의 운영

제17조(산불진화단의 운영) 지방산림청장 또는 산림항공본부장은 산불조심기간 중에는 각각 소속기관에 설치되어 있는 산불진화단을 통합·운영할 수 있다.

제17조의2(산불재난특수진화대의 운영) ① 산림재난방지기관의 장은 연중 및 대형화되는 산불대응과 도심지역 및 야간산불 등에 전문적으로 대응하는 광역단위의 상시 진화인력인 산불재난특수진화대를 운영할 수 있다.

② 산림재난방지기관의 장은 광역단위 및 야간산불 등 특수한 경우에 대응하기 위하여 교육·훈련을 실시하고, 진화대원의 안전관리를 위하여 진화·안전장비를 지급하여야 한다.

③ 산림재난방지기관의 장은 산불재난특수진화대를 연중·운영하되, 효율적인 산불대응을 위하여 산불조심기간 등 산불이 많이 발생하는 기간에는 근무시간을 탄력적으로 조정할 수 있다.

제18조(산불예방진화대의 운영) ① 산림재난방지기관의 장은 산불방지제도, 산불 요인 사전 제거, 산불 진화 및 뒷불감시 등 산불방지를

위하여 산불예방진화대를 운영할 수 있다.

② 산림재난방지기관의 장은 산불예방진화대를 선발할 경우에는 다음 각 호에 해당하는 자를 우대할 수 있다.

1. 산림교육원의 산불관련 교육 이수자와 한국산림재난안전기술공단 등 산불방지교육 이수자
2. 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따른 기능 2급 이상의 산림경영기술자

③ 산불예방진화대는 산불조심기간에 운영하되 기상상태 및 지역실정을 감안하여 운영 기간을 조정할 수 있다.

④ 산불예방진화대는 법 제13조에 따라 산림재난대응단으로 통합하여 운영할 수 있다.

제6장 안전수칙

제19조(안전대비) ① 통합지휘본부장은 진화대장 및 진화대원 간에 항상 통신망을 유지하고 위험한 지역 안에 진화대원을 배치하여서는 아니된다.

② 진화대장은 진화대원이 안전수칙을 숙지하고 안전장비를 착용하게 하여야 한다.

③ 통합지휘본부장은 진화대원에게 응급조치요령에 관한 교육을 사전에 실시하고, 산불진화 현장에는 부상자의 긴급 후송을 위한 구급차를 배치하며, 응급조치용 구급상비약을 비치하여야 한다.

제20조(안전장비의 지급) 산림재난방지기관의 장 또는 산림항공본부장

은 진화대원에게 다음 각 호의 안전장비를 최대한 지급하여야 한다.

1. 방화용 안전장갑
2. 산불진화용 방염안전모 · 산불진화용 방염안전화 및 손전등
3. 산불진화복 · 방연마스크 · 산불진화용 방염텐트
4. 그 밖에 개인 구급약품

제7장 진화대원 등의 교육훈련

제21조(교육훈련계획) ① 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 매년 진화대원의 교육훈련계획을 수립하여 실시하여야 한다.

② 제1항에 따른 진화대원의 교육훈련은 기본교육훈련과 보수교육훈련으로 구분하여 실시한다.

1. 기본교육훈련 : 신규진화대원에 대한 교육과정
2. 보수교육훈련 : 진화교육훈련을 받은 자에 대한 재교육과정

③ 산림재난방지기관의 장 또는 산림항공본부장은 소속 진화대원의 교육훈련에 차질이 없도록 대상자의 차출, 장비지원 등에 대하여 적극 협조하여야 한다.

④ 산림재난방지기관의 장은 산림항공본부장과 협의하여 소속 산불재난특수진화대원 및 산불예방진화대원에 대하여 산불예방 및 진화에 관한 교육 · 훈련을 매년 실시하여야 한다.

⑤ 산림청장 또는 산림재난방지기관의 장은 통합지휘본부를 설치하고 운영하는 직원 등을 대상으로 하는 교육 또는 훈련을 매년 2회 이상 실시하여야 한다.

제22조(교육훈련기간 및 내용) ① 진화대원의 교육훈련기간은 다음 각 호와 같다.

1. 진화대장 : 2주 이내
2. 지상진화대원 및 공중진화대원 : 1주 이내
3. 산불예방진화대 및 산불예비진화대원 : 2일 이내

② 제1항에 따른 진화대원의 교육훈련내용은 다음 각호와 같다.

1. 이론교육 : 산불기상, 산불지리, 산불생태, 산불예방, 산불진화, 헬기이론, 통신실무, 산불조사 및 독도법
2. 실습훈련 : 진화기술, 산악이동, 안전대피, 방화선구축, 뒷불감시, 공중진화, 장비사용 및 정비, 긴급출동 및 초동진화, 산불확산예측, 인명구조 및 응급처치, 산불조사 및 독도법

③ 산불방지를 위해 산림무인비행장치를 운용하는 사람은 해당 장비의 등급에 맞는 자격을 보유하고 운용에 필요한 교육 · 훈련을 받아야 한다.

제8장 산림항공기 운영

제23조(산림항공기 운항) ① 산림항공본부장은 매년 산림항공기 세부 운영계획을 수립하여 1월 31일까지 산림청장에게 보고하여야 한다.

② 산림항공본부장은 조종사의 비행능력 향상과 산림항공기의 안전점검 및 최적의 감항상태 유지 등을 위하여 산림항공 안전계획을 수립 · 시행하는 등 산림항공기의 사고방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제23조의2(산림무인비행장치 운용계획 수립) 산불방지를 위해 산림무인비행장치를 운용하는 산림재난방지기관의 장 또는 산림항공본부장은 연간 산림무인비행장치 운용계획을 수립하여 전년도 12월말까지 산림청장에게 제출하여야 한다.

제24조(항공촬영 지원 요청) 항공촬영을 목적으로 산림항공기의 지원을 받고자 하는 기관의 장은 사전에 국방부장관에게 항공사진 촬영 협의를 거친 후 지원 요청하여야 한다.

제25조(항공기 전진배치) ① 산림청장은 산불 발생 위험이 예상되고 산림재난방지기관의 장이 요청하는 경우에는 기간을 정하여 산림항공기를 산불 발생 위험지역에 전진 배치할 수 있다.

② 산불진화 및 전진배치를 위하여 산림항공기를 지원받은 기관의 장은 산림항공기의 운항 및 계류시 안전사고가 발생하지 아니 하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

제26조(공중진화반 지원 등) ① 산림항공본부장은 규칙 제21조제4항에 따라 산림항공기의 안전사고 방지 및 효율적인 산불진화를 위하여 공중진화반장을 지정하고, 통합지휘본부장에게 통보하여야 한다.

② 공중진화반장은 통합지휘본부장의 지휘를 받아 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 산불진화헬기에 의한 진화계획 수립
2. 기상파악 및 비행임무 결정
3. 통합지휘본부에 상황보고 및 유·무선 통신유지

4. 지방자치단체, 소방·군 등 산불유관기관 항공기 운용, 구역관리, 공중지휘통제기 운용에 관한 사항

5. 착륙장·계류장 및 급유 등에 관한 사항

③ 제1항의 규정에도 불구하고 일시에 많은 산불진화헬기가 공중진화에 참여하는 등 긴급한 사유로 공중진화반을 설치할 수 없는 경우에는 산림항공본부의 산림항공기 선임 조종사가 소속 산림항공기와 지방자치단체, 소방·군 등 산불유관기관의 산불진화헬기를 지휘하여 안전하고 효율적인 산불진화를 도모하여야 한다.

제27조(사고보고) 산림항공본부 소속 산림항공기의 사고가 발생하였을 경우에는 산림항공기를 지원받은 기관의 장 또는 산림항공본부장은 인명구조, 기체에 대한 경비 등 현장에서의 응급조치 및 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 산림항공기에 대한 사고 발생을 최초 인지하였을 때에는 별지 제1호서식의 산림항공기 사고발생 보고서를 즉시 산림청장에게 제출하고 상황을 수시로 보고하여야 한다.

2. 산림항공본부장은 국토교통부 항공·철도사고조사위원회와 공조체계를 유지하고, 사고조사 결과를 산림청장에게 보고하여야 한다.

3. 산림항공 사고의 원인규명, 산림항공기의 사후처리 및 관련자에 대한 조치 등을 위하여 「산림항공 안전규정」 제53조에 따른 사고등후속심의위원회를 소집하였을 때에는 그 결과를 산림청장에게 보고하여야 한다.

제28조(세부규정) 그 밖에 산림항공기의 운영·정비·사고처리 및 공중진화대 운영 등에 관한 세부사항은 산림항공본부장이 정한다.

제9장 무선통신 운영

제29조(무선통신) ① 산림무선통신망을 이용하는 산림청 및 소속기관, 지방자치단체는 목적 외 통신을 하여서는 아니된다.

② 상대방을 호출할 경우에는 호출명칭을 사용하여야 한다.

제30조(항공기 통신일지 기록·관리) 항공통신망을 이용하는 기관의 장은 산림항공기와 통신한 내용을 별지 제2호서식의 항공기 통신일지를 기록·관리하여야 한다.

제31조(산불현장에서의 통신) ① 산불현장의 진화헬기 및 통합지휘본부는 항공전용 504채널 또는 무선이동통신망을 사용하여 통신하여야 한다.

② 산림항공기는 산불진화 상황을 수시로 산림청 및 산림항공본부 또는 산림항공관리소에 보고하여야 한다. 다만, 다수의 산림항공기가 산불진화를 하는 때에는 공중지휘기나 선임기장이 보고할 수 있다.

제32조(무선통신 관리) ① 산림무선통신망을 이용하는 기관의 장은 항상 통신이 이루어지도록 무선통신 장비 및 시설물을 정기적으로 정비·점검하여야 한다

② 무선통신 장비 중 내용년수 경과 등으로 사용할 수 없는 통신장비는 폐기·교체하여 원활한 통신을 유지하여야 한다.

제10장 산불 발생 및 피해보고 등

제33조(피해보고 등) ① 규칙 제18조 및 제19조의 산불발생 보고 및 피해액 산정 등은 별표 3의 산불발생 및 피해보고 요령에 의한다.

② 제1항의 보고사항을 정정하고자 할 때에는 산불진화 완료 후 7일 이내에 경위서를 첨부하여 정정보고하여야 한다. 다만, 대형산불 등 현지여건상 불가피한 경우에는 산림청과 사전 협의하여 정정보고기간을 연장할 수 있다.

③ 산림재난방지기관의 장은 별지 제3호서식의 산불피해대장을 비치하여야 한다. 다만, 산불신고를 받고 출동을 하였으나 산불이 아닌 경우에는 별지 제4호서식의 출동일지에 기록·유지하여야 한다.

제34조(적발보고서 작성) 담당공무원은 위반행위 발견 시 별지 제5호서식의 적발보고서를 작성하여야 한다. 이 경우 위반행위자에게 적발사항을 설명하고 확인을 받아야 한다.

제35조(재검토 기한) 산림청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제864호, 2006. 8. 4.>

이 규정은 2006년 8월 5일부터 시행한다.

부칙 <제1044호, 2010. 3. 10.>

이 규정은 2010년 3월 10일부터 시행한다.

부칙 <제1200호, 2014. 5. 13.>

이 규정은 2014년 5월 13일부터 시행한다.

부칙 <제1307호, 2016. 10. 24.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제1380호, 2018. 11. 2.>

이 규정은 2018년 11월 2일부터 시행한다.

부칙 <제1384호, 2018. 12. 27.>

이 규정은 2018년 12월 27일부터 시행한다.

부칙 <제1575호, 2023. 1. 4.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제1720호, 2026. 5. 4.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

산불조심 경고판	
(제5조제3항 관련)	
	120 cm 90 cm 산 불 방 지 경 고 문 「산림재난방지법」 제18조제4항에 따라 이 지역은 화기, 인화, 발화물질 소지 금지구역입니다. 누구든지 산림 또는 산림인접지역으로 불을 가지고 들어가거나 불을 피우는 행위를 하지 못합니다. ○ 담배, 라이터, 성냥 등을 소지한 사람은 30만원 이하의 과태료가 부과됩니다. ○ 과실로 산림에 불을 낸 사람은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형을 받습니다. ○ 고의로 산림에 불을 낸 사람은 5년 이상의 징역형을 받습니다. 20 년 월 일 ○ ○ 시 · 도 지 사 ○ ○ 지 방 산 립 청 장 ○ ○ 시장·군수·구청장 ○ ○ 국유림관리소장

■ 제작 및 설치요령

1. 이 경고판은 산불 발생 위험지역 주요 입구에 설치
2. 경고판의 모양·색상 등은 산불CI 지침에 의한다.
3. 설치 부서에서는 크기와 모양 그리고 핵심내용이 변경되지 않는 범위에서 일부 문구를 수정 가능

[별표 2]

반별 임무
(제12조제2항 관련)

구 분	반 별 임 무
상황총괄반	○ 상황 분석 및 반별 임무 조정 ○ 반별 자원 배정 및 진화 전략 수립 ○ 상급기관 보고
지상진화반	○ 지상진화 지휘 및 지상통신 유지 ○ 진화임무 부여 및 진화자원 배치 ○ 진화지역 배정
공중진화반	○ 산불진화헬기 통합지휘 및 헬기공역 지정 ○ 급수지역 지정 및 급유지점 지정 ○ 공중 통신유지 및 산불상황 전파
홍보대책반	○ 홍보자료 배포 ○ 영상자료 확보 ○ 주민 행동요령 전파 및 대피 안내
보급지원반	○ 진화장비 지원 및 지원물품 회수 ○ 의료구호지원 및 진화대원 급식 보급 ○ 지원사항 정리
※ 통합지휘본부장은 산불의 규모(대형산불 또는 중·소형산불)에 따라 탄력적으로 반을 편성하여 운영할 수 있다.	

[별표 3]

산불발생 및 피해보고 요령
(제33조제1항 관련)

1. 목적


산불발생 상황을 신속하게 파악 보고·전파하여 효율적인 진화자원의 투입과 산불유관기관의 원활한 지원으로 산불을 발생 초기에 진화하여 피해를 최소화하고, 산불피해상황을 정확히 조사·분석하여 복구 및 산불방지대책의 기초자료로 활용하고자 함.

2. 산불발생 및 피해보고

가. 산불발생보고(1단계)

보고체계에 따라 산불신고 접수 즉시 발생시간, 발생장소(행정 구역명, 좌표)를 유·무선 통신으로 즉시 보고하고 산불진화에 필요한 헬기 소요대수, 급수지, 소방차, 기상상황, 지형상황 등을 신속히 파악하여 수시 보고하여야 한다. 단, 산불발생상황이 보고되지 않고 발생초기 진화된 소형산불은 산불진화 보고를 발생보고로 대체할 수 있다.

※ 발생보고체계



나. 산불진화보고(2단계)

통합지휘본부장이 산불관리통합규정 제14조에 따라 진화완료시기를 판단하여 진화시간, 피해면적(추정면적), 발생원인, 가해자, 헬기 및 인력동원, 뒤틀감시, 특기사항 등을 유·무선으로 즉시보고


다. 산불피해 상황보고(3단계)

산불이 뒤틀정리로 완전 진화 시 피해상황을 정확히 조사하여 피해당일 팩스 보고를 원칙으로 하되 피해면적이 30ha 이상 및 일몰로 당일 조사가 어려울 경우 다음날 오전(12:00 이전)까지 보고

라. 산불피해 정정보고(4단계)

산불피해상황을 정밀조사 하여 피해면적·피해액·가해자 등이 현격한 차이가 있어 정정 보고 하고자 할 때에는 산불진화 완료 후 7일 이내에 경위서를 첨부 공문서로 정정보고

※ 산불보고종합체계



3. 산불피해면적 및 재적산정

가. 면적산정

- (1) 산불이 발생되어 지상입목, 관목, 땃감용 풀 등을 연소시키면서 실제로 산불이 지나간 면적만을 산불피해면적으로 한다.
- (2) 면적산정방법
피해면적 산정은 현장에서 실측 또는 항공사진, 위성영상, 수치지형도, 항공기, 드론 등에 의하여 피해면적을 산정하되 소수점 둘째자리까지만 산정한다(최소 보고면적 0.01ha). 다만, 피해면적이 10ha 이상인 경우는 GPS 측량장비 또는 항공기, 드론으로 피해면적을 산정할 수 있다.

나. 재적산정

- (1) 재적은 산림조사부 또는 경영계획서상의 재적이나 항공사진에 의하여 산출하거나 유사 임분의 시업지 조사재적을 적용하여 조사한다.
- (2) 표준지조사법은 피해지 주변 연소되지 않은 임지(숲) 0.02ha (10m×20m)의 표준지(조사, 측정, 평가 등의 기준이 되는 지역) 3개소 이상을 선정하여 수종별 가슴높이지름, 수고(나무 높이), 본수를 조사하여 평균치로 입목재적표에 의거 재적을 산출한다. 다만, 피해면적이 3개소 이상의 표준지를 선정할 필요가 없는 소면적일 경우에는 표준지 개소 수를 1개소로 할 수 있다.
- (3) 재적은 가슴높이 지름 6cm이상 입목을 대상으로 하여 m³로 소수점 첫째자리까지만 산출하고 6cm미만은 땃감용 풀와 같이 속으로 표시하며 1속은 1m둘레의 묶음을 말한다.
- (4) 입목피해율은 피해정도에 따라 다음과 같이 구분 적용한다.

피해정도별	구 분	피 해 정 도	피해보고시 적 용 비 율
계		%	%
극 심 지 역		71 이 상	100
중 지 역		41~70	50
경 지 역		21~40	30
소 생 지 역		20% 이 하	-

예 : 피해조사 결과 ha당 재적이 100m³이고 피해율이 50%이며 피해면적이 100ha라고 한다면 다음과 같이 산정한다.

$$100\text{m}^3 \times 50\% \times 100\text{ha} = 5,000\text{m}^3$$

4. 피해액 산정

산불피해액은 산불로 인한 직접피해액(입목피해액 등), 복구비용, 진화비용, 산림의 공익적 기능 손실액을 포함하여 산정하며, 산불피해보고에 적용한다.

가. 직접피해액

(1) 입목피해액

- 목재 활용 가치가 있는 6cm이상 입목은 지방세법에 의거 매년 고시되는 단가 적용
 - 매년 지방자치단체에서 고시하는 "기타 물건 시가표준액 조정기준"에 의거 「산림목 시가표준액」을 적용하여 산출한다.

$$\text{※ 시가표준액} = \text{재적} \times \text{m}^3\text{당 단가}$$

- 목재 활용 가치가 없는 6cm미만 입목은 피해 당해년도 조림 및 육림단비를 적용하여 산출한다.
 - 인공조림지의 조림비용(나무심기 비용)은 실제 조림목을 기준으로 산정하고, 천연림의 경우 잣나무 2-2묘 조림비용을 적용하여 산출하되, 육림비용(나무가꾸기 비용)이 있는 경우는 이를 반영한다.
 - 피해액 산정

(단위: ha, 천원)

항 목	피해면적	사업단비	피해액	비 고
합 계				
- 조림비				
- 육림비				

<작성방법>

- 피해면적 : 산불이 실제로 지나간 면적만 산출하되, 암석지 및 자갈땅 등은 제외한다.
- 사업단비 : 피해 당해년도 조림 및 육림 사업단비를 적용하여 산출한다.
- 피 해 액 : 피해면적에 사업단비를 곱하여 산출한다.

(2) 기타 피해

- 야생화 · 장뇌 등 특수작목이 소실된 경우로서 이를 증빙할 수 있는 자료가 있는 경우에는 산원시가를 적용하여 산출한다.
- 기타 주택, 축사, 가축, 차량 등 물질 피해가 발생한 경우 각 품목별로 현지시세를 적용하여 산출한다.

나. 복구비용

- (1) 조림복구 : 당해년도 조림단비를 적용하여 산출한다.
- (2) 응급복구 : 당해년도 해당 사업단비를 적용하여 산출한다.
- ※ 복구가 필요한 경우에 한하여 반영한다.

다. 진화비용

(1) 진화인건비

- 산불현장에 투입된 인원에 매년 고시되는 '시중노임단가'를 기준으로 산불진화시간에 시간당 보통인부 노임단가를 적용하여 산출한다.

(2) 헬기 진화비용

- 산불현장에 투입된 헬기 기종별 비행시간당 유류소모량을 적용한다.
 - 산림청 소속 헬기
 - 연비(시간당) : 중형 136ℓ, 대형 704ℓ, 초대형 1,893ℓ
 - 항공유 가격(ℓ 당) : 매년 1월중 '산림항공본부 계약단가'를 적용한다.
 - 민간헬기 : 매년 공고되는 '조달청 임차헬기 제3자 단가계약' 단가를 적용한다.

라. 산림의 공익적 기능 손실액

- 매년 고시되는 '대체산림자원조성비 기준단가' 산정 시 적용하는 산림의 공익적 기능 기준액을 적용하여 산출한다.

$$\text{※ ha당 산림의 공익적 기능 기준액} \times \text{피해면적}$$

20 년 월 일 요일 날씨 :

[illegible]

[별지 제3호서식]

산 불 피 해 대 장

[illegible]

[별지 제4호서식]

출 동 일 지 (산불 외)

□ 기관명 :

[illegible]

※ 작성요령 : 이 서식에 기재할 내용은 산불신고를 받아 출동을 하였으나, 산불이 아닌 것으로 판명된 경우에만 기재·관리 하여야 함

적 발 보 고 서

위반자	성 명		생년월일		직업	
	주 소					
위반내용						
	일 시		장소			
위 사항이 사실과 다름없음을 자인합니다. 성명 (서명 또는 지장)						
적용법조항						
과태료 부과에 대한 의견						
위와 같이 위반자를 적발하였기에 보고합니다.						
년 월 일						
소속						
직급·성명 (서명 또는 인)						
산림재난방지기관의 장 귀하						