

고

시

· 산업통상자원부고시제2024-060호

액화석유가스안전관리기준통합고시를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 4월 3일

산업통상자원부장관

액화석유가스안전관리기준통합고시 일부개정

액화석유가스안전관리기준통합고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4-1-1조 중 "별표 4제1호가목10)라) 및 별표 5 제1호가목10)마)"를 "별표 4제1호가목10)마), 별표 4의2제1호가목10)마) 및 별표 5제1호가목10)마)"로 한다

제4-1-2조제1항을 다음과 같이 한다.

① 다음 각 호에 따른 시설에 대한 임시저장시설의 기술검토는 다음 각 호의 관련된 항목에 적합한 지 여부에 대하여 실시한다.

1. 액화석유가스 충전소: 규칙 별표 4제1호가목10)라) 및 나목5)가)
2. 액화석유가스 배관망공급사업소의 제조소: 규칙 별표 4의2제1호가목10)라) 및 나목5)
3. 액화석유가스 일반집단공급사업소: 규칙 별표 5제1호가목10)라) 및 나목5)
4. 액화석유가스 저장소: 규칙 별표 5제2호가목1) 및 나목5)

제4-1-3조제1항을 다음과 같이 한다.

① 다음 각 호에 따른 시설에 대한 임시저장시설의 완성검사는 다음 각 호의 관련된 항목에 적합한 지 여부에 대하여 실시한다.

1. 액화석유가스 충전소: 규칙 별표 4제1호가목10)마)
2. 액화석유가스 배관망공급사업소의 제조소: 규칙 별표 4의2제1호가목10)마)
3. 액화석유가스 일반집단공급사업소: 규칙 별표 5제1호가목10)마)
4. 액화석유가스 저장소: 규칙 별표 5제2호가목1)

제6-1-1조 중 "이동식 부탄 연소기용"을 "이동식 부탄연소기용 및 이동식 프로판연소기용"으로 한다.

제6-1-2조제1항 중 "이동식 부탄 연소기용"을 "이동식 부탄연소기용 및 이동식 프로판연소기용"으로 하고, 같은 조 제2항제1호 중 "바탕(백색)"을 "바탕(회색: KS A 0062에 따른 N4.0부터 N6.0까지)"으로 하며, 제2항제3호 안전사용 관련 표시내용은 다음과 같이 한다.

- 용기는 실내에 보관할 수 없습니다.(위반 시 200만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.)
- 수요자가 요청하는 경우 용기는 액화석유가스를 공급한 가스공급자가 보관해 드립니다.
- 사용전 연소기 등과의 연결부위에서 가스누출 여부를 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- 사용후 용기밸브를 완전히 잠그시고 가스누출 여부를 확인하시기 바랍니다.

제6-2-2조 제9호를 제10호로 하고, 같은 조 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 교량 등으로 육지와 연결되어 있지 않고 가스공급자가 없는 도서지역에서 액화석유가스를 사용하는 경우

제9-1-3조제1항제1호나목1) 중 "공급설비"는 "공급자시설(용기가스소비자의 경우에는 공급설비를 말한다)"로 하고, 같은 조 제1항제1호나목2) 중 "소비설비"는 "수요자시설(용기가스소비자의 경우에는 소비설비를 말한다)"로 한다.

제10-1-2조제1항을 다음과 같이 한다.

① 규칙 제17조제1항제7호에 따라 외국가스용품의 제조등록이 곤란한 가스용품은 다음과 같다.

1. 규칙 별표 3제9호에 따른 강제혼합식 가스버너 및 제10호에 따른 연소기(이하 이 조에서 "연소기등"이라 한다)로서 해당 연소기등을 수입하는 자가 연간 3대 이하로 수입하는 동일 제조사에서 제조한 동일 형식의 연소기등. 이 경우 연간의 기준은 해당 연도 1월 1일부터 12월 31일까지로서 수입신고일을 기준으로 한다.

2. 외국에서 사용하던 연소기등으로서 그 사용하던 자가 국내 사용을 목적으로 수입하는 연소기등

제10-2-2조제2호 중 "별표 3제10호"를 "별표 3제9호 및 제10호"로 한다.

제10-3-7조 중 <표1>을 다음과 같이 한다.

구 분	제 품 상 태
적 합	제10-3-6조(검사기준)의 검사기준에 적합한 경우
불 량	구조적인 결함 등으로 안전사고에 직접 영향을 줄 수 있는 하자가 있는 경우
경미불량	안전상 문제가 없거나 조정 등에 의하여 완전하게 될 수 있는 치수 및 표시 등 경미한 사항이 미비된 경우

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

◇ 개정이유

외국가스용품 제조등록에 대한 면제대상 확대 및 그 주체를 명확하게 하고, 가스용품의 수집검사 판단기준을 명료하게 하며, 임시저장시설 설치·사용에 대한 기술검토·완성검사 시 적용 기준을 명시하는 등 현행 안전관리 미비점을 해소하고, 그 밖의 제도 운영상 미비점을 보완하려는 것임.

◇ 주요내용

가. 임시저장시설 설치·사용에 대한 기술검토 및 완성검사 기준 명확화 (제4-1-1조 ~ 제4-1-3조)

* **(현행)** LPG배관망공급시설에 대한 임시저장시설 설치·사용 기준이 미규정

→ **(개정)** LPG배관망공급시설의 기술검토, 완성검사 기준에 대해 명시

나. 내용적 15리터 이하 LPG용기 표시사항에 과태료 부과내용 명시 (제6-1-2조)

* **(현행)** 경고 스티커 바탕 색상 "백색", 용기 실내보관 금지 내용만 표기

→ **(개정)** 경고 스티커 바탕 색상 "회색", 과태료 부과될 수 있다는 내용 추가 등

다. 도서지역에 대한 액화석유가스 공급방법으로 중량판매 허용 (제6-2-2조)

* **(현행)** 도서지역의 사용자도 LPG공급은 체적판매방법으로 규정(액칙 별표 13 제2호)

→ **(개정)** 현실적 어려움을 감안하여 도서지역 사용자는 중량판매방법을 허용

라. 외국가스용품의 제조등록 면제대상 가스용품 및 그 주체 명확화 (제10-1-2조)

* **(현행)** (면제대상) 1년에 3대 이하 수입하는 연소기, (주체) 수입자 또는 제조자 등 그 주체를 명확하게 규정하지 않음.

→ **(개정)** (면제대상) 1년에 3대 이하 수입하는 연소기 및 강제혼합식 가스버너,
(주체) 수입자로 명시

마. 가스용품 수집검사의 판단기준 명확화 (제10-3-7조)

* **(현행)** 가스용품 수집검사의 판단기준(적합 단서와 경미불량) 불분명

→ **(개정)** 고법통합고시와 정합화하여 적합, 경미불량을 구분되도록 규정

바. 기타 법령 개정사항 반영 등 미비점 보완 (제6-1-1조, 제6-1-2조 및 제9-1-3조)

* **(현행)** 이동식 프로판연소기용 용기 관련 미반영, 용기가스소비자의 공급설비와 소비설비의 부정확한 사용 등

→ **(개정)** 이동식 프로판연소기용 용기 추가, 용기가스소비자 외의 사용시설에 공급설비와 소비설비에 대한 용어 수정