

< 신·구조문대비표 >

현행	개정안
제4-1-1조(적용범위) 이 장은 규칙 제12조제1항 <u>별표 4제1호가목10)라) 및 별표 5제1호가목10)마)</u> 에 따른 임시저장시설의 설치·사용에 관한 세부기준에 대하여 적용한다.	제4-1-1조(적용범위) ----- ----- <u>별표 4제1호가목10)마)</u> , <u>별표 4의2제1호가목10)마) 및 별표 5제1호가목10)마)</u> ----- ----- -----.
제4-1-2조(기술검토) ① 액화석유가스 충전소에 설치하는 임시저장시설의 기술검토는 규칙 <u>별표 4제1호가목10)라) 및 나목5)가)</u> 에 적합한지 여부에 대하여 실시하고, 액화석유가스 집단공급사업소에 설치하는 임시저장시설의 기술검토는 규칙 <u>별표 5제1호가목10)라) 및 나목5)</u> 에 적합한지 여부에 대하여 실시하며, 액화석유가스 저장소에 설치하는 임시저장시설의 기술검토는 규칙 <u>별표 5제2호가목 및 나목 중 임시저장시설과 관련된 항목에 적합한지 여부에 대하여 실시한다.</u>	제4-1-2조(기술검토) ① 다음 각 호에 따른 시설에 대한 임시저장시설의 기술검토는 다음 각 호의 관련된 항목에 적합한지 여부에 대하여 실시한다. 1. 액화석유가스 충전소: 규칙 <u>별표 4제1호가목10)라) 및 나목5)가)</u> 2. 액화석유가스 배관망공급사업소의 제조소: 규칙 <u>별표 4의2제1호가목10)라) 및 나목5)</u> 3. 액화석유가스 일반집단공급사업소: 규칙 <u>별표 5제1호가목10)라) 및 나목5)</u> 4. 액화석유가스 저장소: 규칙 <u>별표 5제2호가목1) 및 나목5)</u> ② (현행과 같음)
② (생략)	

제4-1-3조(완성검사) ① 액화석유가스 충전소에 설치하는 임시저장시설의 완성검사는 규칙 <u>별표 4제1호가목10)라)</u> 에 적합한지 여부에 대하여 실시하고, 액화석유가스 집단공급사업소에 설치하는 임시저장시설의 완성검사는 규칙 <u>별표 5제1호가목10)마)</u> 에 적합한지 여부에 대하여 실시하며, 액화석유가스 저장소에 설치하는 임시저장시설의 완성검사는 규칙 <u>별표 5제2호가목 중 임시저장시설과 관련된 항목에 적합한지 여부에 대하여 실시한다.</u>	제4-1-3조(완성검사) ① 다음 각 호에 따른 시설에 대한 임시저장시설의 완성검사는 다음 각 호의 관련된 항목에 적합한지 여부에 대하여 실시한다. 1. 액화석유가스 충전소: 규칙 <u>별표 4제1호가목10)마)</u> 2. 액화석유가스 배관망공급사업소의 제조소: 규칙 <u>별표 4의2제1호가목10)마)</u> 3. 액화석유가스 일반집단공급사업소: 규칙 <u>별표 5제1호가목10)마)</u> 4. 액화석유가스 저장소: 규칙 <u>별표 5제2호가목1)</u> ② (현행과 같음)
② (생략)	
제6-1-1조(적용범위) 이 절은 규칙 <u>별표 13제1호라목 3)</u> 에 따라 가스공급자 액화석유가스 충전된 내용적 15 L 이하의 용기(용기내장형 가스난방기용 용기와 내용적 1 L 이하의 이동식 부탄 연소기용 용기는 제외한다) 공급 시 수요자에게 알려야 하는 사항에 대하여 적용한다.	제6-1-1조(적용범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>이동식 부탄연소기용 및 이동식 프로판연소기용</u> ----- ----- -----.
제6-1-2조(안전사용 요령 표시사항	제6-1-2조(안전사용 요령 표시사항

및 방법) ① 수요자에게 액화석유가스를 공급하는 가스공급자는 액화석유가스 충전된 내용적 15 L 이하의 용기(용기내장형 가스난방기용 용기와 내용적 1 L 이하의 이동식 부탄 연소기용 용기는 제외한다)를 공급 시 용기 외면에 안전사용 요령이 표시된 스티커를 부착한다. 다만, 스티커가 훼손 없이 부착되어 있는 경우에는 추가로 부착하지 아니할 수 있다.

② 제1항에 따른 스티커의 규격, 색상 및 표시하여야 하는 안전사용 요령은 다음과 같다.

1. 스티커 규격 : 가로·세로 10 cm × 5 cm 이상
2. 스티커 색상 : 바탕(백색), 문자(적색)

3. 안전사용 관련 표시내용

- 용기는 실내에 보관할 수 없습니다.
<신 설>
- 수요자가 요청하는 경우 용기는 액화석유가스를 공급한 가스공급자가 보관해 드립니다.
- 사용전 연소기 등관의 연결부위에서 가스누출 여부를 확인 후 사용하기 바랍니다.

및 방법) ① -----

-----이동식 부탄연소기용 및 이동식 프로판연소기용-----

-----.

② -----

-----.

1. -----
2. -----바탕(회색: K S A 0062에 따른 N4.0부터 N 6.0까지)-----

3. 안전사용 관련 표시내용

- -----
(위반 시 200만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다)
- -----
- -----연소기 등과의-----
-----.

- 사용후 용기밸브를 완전히 잠그시고 가스누출 여부를 확인하시기 바랍니다.

제6-2-2조(중량판매) 공급자는 다음 각 호의 경우 액화석유가스를 무게로 판매할 수 있다.

1. ~ 8. (생략)
- <신 설>

9. (생략)

제9-1-3조(안전관리자의 직무) ① 안전관리자는 영 제16조제1항에 따라 다음 각 호의 직무를 성실히 수행하여야 한다.

1. 가스시설의 안전유지
가. 액화석유가스 충전시설, 집단공급시설, 판매시설 및 영업소, 액화석유가스특정사용시설 중 공동저장시설외의 시설의 경우
1) ~ 3) (생략)
나. 액화석유가스특정사용시설 중 공동저장시설의 경우
1) 공급설비의 경우 1주에 1회

- -----

-----.

제6-2-2조(중량판매) -----

-----.

1. ~ 8. (현행과 같음)
9. 교량 등으로 육지와 연결되어 있지 않고 가스공급자가 없는 도서지역에서 액화석유가스를 사용하는 경우
10. (현행 제9호와 같음)

제9-1-3조(안전관리자의 직무) ① -----

-----.

1. 가스시설의 안전유지
가. -----

1) ~ 3) (현행과 같음)
나. -----

1) 공급자시설(용기가스소비자

이상 가스시설의 이상유무 점검 및 점검결과 기록유지 2) <u>소비설비</u>의 경우 3월에 1회 이상 가스시설의 이상유무 점검 및 점검결과 기록 유지. 다만, 업무용건축물의 경우에는 2월에 1회 이상 실시 3) (생략) 2. ~ 9. (생략) ② (생략)	의 경우에는 <u>공급설비를 말한 다</u>)----- 2) <u>수요자시설(용기가스소비자의 경우에는 소비설비를 말한다)</u>-----. ----- ----- 3) (현행과 같음) 2. ~ 9. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
제10-1-2조(외국가스용품 제조등록 면제대상) ① 규칙 제17조제1항 제7호에 따라 외국가스용품의 제조등록이 곤란한 가스용품은 다음과 같다. 1. 규칙 별표 3제10호에 따른 연소기(이하 이 조에서 “<u>연소기</u>”라 한다)로서 <u>연간 수입수량이 3대 이하인 동일 제조사에서 제조한 동일 형식의 연소기</u>. 이 경우 연간의 기준은 해당 연도 1월 1일부터 12월 31일까지로 수입신고일을 기준으로 한다. 2. 외국에서 사용하던 <u>연소기</u>로서 그 사용하던 자가 국내 사용을 목적으로 수입하는 <u>연소기</u>	제10-1-2조(외국가스용품 제조등록 면제대상) ① ----- ----- ----- ----- 1. ----별표 3제9호에 따른 강제 혼합식 가스버너 및 제10호--- -연소기등---해당 연소기등을 수입하는 자가 연간 3대 이하로 수입하는---연소기등. --- ----- ----- ----- ----- -. 2. -----연소기등 ----- -----연소기등

② (생략)	② (현행과 같음)
제10-2-2조 (수입 가스용품의 검사 생략) 가스용품을 수입하는 자가 규칙 제59조제2항제4호에 따라 3개월(최초 검사일부터 마지막 검사일 기준) 이내에 동일형식의 가스용품을 다음 각 호의 수량이하로 수입하는 경우 설계단계 검사를 생략할 수 있다. 1. 별표 3제1호부터 제8호까지에 따른 가스용품: 5개 이하 2. <u>별표 3제10호</u>에 따른 가스용품: 3개 이하 3. 별표 3제11호 및 제12호에 따른 가스용품: 5개 이하	제10-2-2조 (수입 가스용품의 검사 생략) ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1. ----- 2. <u>별표 3제9호 및 제10호</u>----- 3. -----
제10-3-7조(결과조치) 수집검사 결과조치는 다음과 같다. 1. 한국가스안전공사는 수집검사 결과를 표 1과 같이 구분하여 시장·군수·구청장, 기술표준원장(KS제품에 한정한다) 및 관련업소에 통보한다. 다만, 부적합 제품에 대하여는 재수집검사를 실시한 후 통보한다. 2. (생략)	제10-3-7조(결과조치) ----- ----- 1. ----- 2. (현행과 같음)

<표 1> 수집검사 결과 구분

구 분	제 품 상 태
적 합	제10-3-6조(검사기준)의 검사 기준에 적합한 경우. 다만, 안전상 문제가 없거나 조정 등으로 완전하게 될 수 없는 치수 및 표시 등 경미한 하자의 경우에는 적합한 것으로 한다.
불 량	재료 및 구조적인 결함 등으로 안전사고에 직접 영향을 줄 수 있는 하자가 있는 경우
경미 불량	구조·치수 및 성능 등 안전상 지장이 없는 하자가 있는 경우

<표 1> 수집검사 결과 구분

구 분	제 품 상 태
적 합	-----경우<단서 삭제>
불 량	구조적인 결함-----
경미 불량	안전상 문제가 없거나 조정 등에 의하여 완전하게 될 수 있는 치수 및 표시 등 경미한 사항이 미비된 경우