

## 조문별 제·개정 이유서

### ◇ 행정규칙명

- 낙동강유역환경청고시 제2024-20호(창원공업용수도 관로시설 개량사업(2차) 준공인가 고시)

### ◇ 제·개정 이유

- 「창원공업용수도 관로시설 개량사업(2차)」에 대하여 「한국수자원공사법」 제11조 및 같은법 시행령 제18조에 따라 준공인가

### ◇ 주요내용

- 노후관 개량 26.2km (D80~1,350mm)

| 구 분  | 시 설 개 요                | 비 고    |
|------|------------------------|--------|
| 도수시설 | L= 8.6km(D1,350~400mm) | 밸브실 포함 |
| 송수시설 | L= 17.6km(D800~80mm)   | 밸브실 포함 |