

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 전원개발사업 실시계획 변경신고 수리(양양수리풍력 발전사업)

◇ 제 · 개정 이유

- 「전원개발촉진법」 제5조 제2항의 규정에 의거, 양양수리풍력 발전사업에 대한 전원개발사업 실시계획의 경미한 사항을 변경신고 수리

◇ 주요내용

- 변경 내용 : 안정적인 운영을 위한 용량 확대, 설계·제작 사양 조정 등 일부 설비의 규격 변경
- 변경 내역
 - (기정) 154kV 변압기(전기실) : 80/100 MVA(OA/FA),
154kV 1단계 주차단기 : 2,000A 등
 - (변경) 154kV 변압기(전기실) : 100 MVA(OA),
154kV 1단계 주차단기 : 1,250A 등
- * 전기실 변압기, 주차단기 이외에 기타 변경사항은 생략