

국립수산과학원 소방안전관리에 관한 규정 일부개정안

국립수산과학원 훈령 제684호

「국립수산과학원 소방안전관리에 관한 규정」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2025년 6월 19일

국립수산과학원장

1. 개정이유

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 등 상위 법령 개정에 따른 변경 사항을 반영하고, 규정의 효율적인 운영을 위해 기존 미비 사항을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 소방안전관리 관련 용어 등을 구분 및 정의하여 신설(안 제3조)
- 나. 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위해 담당 부서와 선임자를 명확하게 구분(안 제5조)
- 다. 구획된 실내 및 책임구역내에 화기단속책임자의 정과 부를 지정하고, 화기단속과 화재예방을 위해 임무 부여(안 제7조)
- 라. 근무시간 내·외 화재발생시 초동대응과 비상조치 등의 미비점을 개선(안 제8조)
- 마. 화재로부터 인명과 재산의 피해를 최소화하기 위해 자위소방대 각 분대별 임무 수정(안 제12조)
- 바. 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 원칙적으로 3년의 범위에서 재검토하도록 조항 신설(안 제18조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 별도조치 필요 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표

국립수산과학원 소방안전관리에 관한 규정 일부개정규칙안

국립수산과학원 소방안전관리에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "**화재발생시**"를 "**화재발생 시**"로 한다.

제2조 중 "**본원, 연구소 및 센터와**"를 "**국립수산과학원 본원(이하 "본원"이라 한다), 소속기관(연구소 및 센터를 말한다)과**"로 한다.

제3조부터 제5조까지를 각각 제4조부터 제6조까지로 한다.

제4조(중전의 제3조) 각 호 외의 부분 중 "**원장, 연구소장, 센터장**"을 "**국립수산과학원장(이하 "원장"이라 한다), 소속기관의 장**"으로 하고, 제3조를 다음과 같이 신설한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "소방안전관리자"란 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조제1항에 따라 소방안전관리 업무를 수행해야 하는 부서의 장 또는 책임자를 말한다.
2. "소방계획서"란 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조에 따라 소방안전관리대상물의 화재를 예방 및 대비하고 화재발생 시 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 작성하는 계획서를 말한다.
3. "자위소방대"란 「화재의 예방 안전관리에 관한 법률」 제24조에 따라 화재발생 시 효율적인 자위소방활동을 수행하기 위해 구성·운영되는 조

직을 말한다.

4. "화기단속책임자"란 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제9조에 따라 구획된 각 실 또는 시설의 화기 단속 및 화재예방을 책임지는 부서의 장을 말한다.
5. "안내실 담당자"란 본원의 방호직 공무원을 말한다.
6. "당직근무자"란 「국립수산과학원 당직과 비상근무 규칙」에 따른일직과 숙직 근무자를 말한다.
7. "특정소방대상물"이란 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제5조의 별표 2에 따른 소방대상물을 말한다.
8. "작동점검"이란 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조에 따라 소방시설의 정상작동 여부를 점검하는 것을 말한다.
9. "종합점검"이란 제8호의 작동점검을 포함하여 소방시설등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 「건축법」 등 관련 법령과 화재안전기준에 적합 여부를 점검하는 것을 말한다.
10. "외관점검"이란 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 제7조에 따라 점검하는 것을 말한다.

제6조를 삭제한다.

제3조 앞의 "제2장 책임"을 삭제한다.

제4조(중전의 제3조)의 제목 "(원장, 연구소장, 센터장 및 선장의 책임)"을 "(기관장 및 선장의 책임)"으로 한다.

제5조(중전의 제4조) 각 호 외의 부분 중 "연구소, 센터"를 "소속기관"으로

하고, 같은 조 제1호 중 "사무·관리담당 사무관,"을 "안전시설팀 사무관"으로 하며, 같은 조 제2호 및 제3호를 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제4호 중 "선장의 책임소관으"를 "선장을 소방안전관리자"로 한다.

2. 소속기관은 업무분장에 따라 소방안전관리 업무를 수행하는 부서의 장 또는 책임자로서 소방안전관리자 등에 대한 강습교육을 받은 사람으로 한다.

3. 소방안전관리업무를 수행하는 부서 또는 책임자가 없는 경우에는 기관장은 강습교육을 받을 사람을 미리 지정하고 선임해야 한다.

제6조(중전의 제5조) 각 호 외의 부분 중 "다음"을 "다음 각 호"로, "수행하여야"를 "수행해야"로 하고, 같은 조 제1호 중 "제3조"를 "제4조"로, "있어서의"를 "따른"으로 하며, 같은 조 제2호 중 "소방계획서"를 "피난계획에 관한 사항과 소방계획서"로 하고, 같은 조 제3호 중 "구성·운영·교육"을 "구성, 운영 및 교육"으로 하며, 같은 조 제4호 중 "피난시설·방화구획"을 "피난시설, 방화구획"으로, "유지·관리"를 "관리"로 하고, 같은 조 제6호 중 "소방관련 시설의 유지·관리"를 "소방 관련 시설의 관리"로 하며, 같은 조 제7호 및 제8호를 각각 다음과 같이 한다.

7. 화기(火氣)취급의 감독과 화재발생 시 초기대응

8. 소방안전관리 관한 업무수행에 관한 기록·유지

제1장에 제7조를 다음과 같이 신설한다.

제7조(화기단속책임자) ① 화재 예방을 위하여 각 실 또는 시설에 화기단속 책임자 정·부를 두며, 화기단속책임자 정은 각과 부서장이 되고, 부는 각

실의 장 또는 시설물의 사용책임자로 지정한다.

② 화기단속책임자의 정의 임무는 다음과 같으며, 부는 정을 보좌한다.

1. 실내 및 책임구역내의 화기 단속
2. 실내 및 책임구역내의 소방 및 방화시설의 유지·관리
3. 실내 및 책임구역내 불필요한 가연물과 인화물질 방치 단속
4. 화재 예방 관련 소방안전관리자의 조치 요청 시 즉시 이행
5. 화재 위험성 및 미비 사항 발견 시 소방안전관리자에게 즉시 보고

제8조의 제목 "(화재발생시 비상조치 등)"을 "(화재발생시 초동대응)"으로 한다.

제8조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.

화재를 처음 발견한 직원은 상황전파, 119 화재 신고, 초기소화 등의 초동대응을 수행하고, 다음 각 호의 비상조치를 해야 한다.

제8조제1호가목을 다음과 같이 하고, 같은 호 나목 중 "화재발생 사실"을 "화재발생"으로 하며, 같은 호 다목 및 라목을 각각 다음과 같이 하고, 같은 호에 마목 및 바목을 각각 다음과 같이 신설한다.

가. "불이야"하고 큰소리로 상황전파, 119 화재 신고

다. 안내실 보고, 대피유도 및 초동대응

라. 안내실 담당자는 소방안전관리자에게 즉시 보고

마. 소방안전관리자는 원장(소속기관의 경우 연구소장, 센터장)과 운영

지원과장(소속기관의 경우 연구지원과장 또는 연구관)에게 즉시 보고

바. 소방안전관리자는 비상대책반과 자위소방대 운영

제8조제2호가목을 다음과 같이 하고, 같은 호 나목을 삭제하며, 같은 호 다목을 나목으로 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설하며, 같은 호 나목(종전의 다목) 중 "소방안전관리자에게"를 "당직근무자는 소방안전관리자에게 즉시"로 하고, 같은 호에 라목을 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제3호를 다음과 같이 신설한다.

가. 119 화재 신고 및 당직실 보고

다. 소방안전관리자는 원장(소속기관의 경우 연구소장, 센터장)과 운영지원과장(소속기관의 경우 연구지원과장 또는 연구관)에게 즉시 보고

라. 소방안전관리자는 비상대책반과 자위소방대 비상 소집

3. 소속기관은 기관에 적합하도록 화재발생 시 자체 비상조치 등을 수립·운영해야 한다.

제9조의 제목 "(당직책임자의 소방안전관리 책임과 비상조치 등)"을 "(당직근무자의 책임과 비상조치 등)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "당직책임자"를 "당직근무자"로 하며, 같은 조 제2항 중 "화재발생시의"를 "화재발생 시"로, "비상연락망을 당직실에 비치하고"를 "대응체계를 당직실에 갖추어 놓고"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

제4장의 제목 "자위소방대 편성"을 "자위소방대의 편성 및 운영"으로 한다.

제10조의 제목 "(자위소방대의 편성)"을 "(편성)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "연구소장, 센터장,"을 "소속기기관의 장 및"으로, "연구소, 센터"를 "소속기관"으로 한다.

제11조제1항 중 "1인과 당해"를 "1명과 해당"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "

대피반출반·경계반·방호복구반"을 "대피반·반출반·경계반·방호조치 및 복구반"으로 하며, 같은 조 제3항을 다음과 같이 한다.

③ 제2항에 따른 각 분대의 반원은 근무하는 직원의 수를 고려하여 적절히 구성한다.

제12조 및 제13조를 각각 다음과 같이 한다.

제12조(임무) 자위소방대의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 대장은 자위소방대를 총괄·지휘·운용한다.
2. 부대장은 대장을 보좌하고, 대장의 부재 시 그 임무를 대행한다.
3. 지휘분대는 대장의 지휘를 받아 다른 분대의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행한다.
4. 진압분대는 대장과 지휘분대의 지휘를 받아 화재를 진압한다.
5. 구조구급분대는 대장과 지휘분대의 지휘를 받아 인명을 구조하고 부상자를 응급처치한다.
6. 대피유도분대는 대장과 지휘분대의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도한다.

제13조(비밀문건의 반출) 비밀문서보관의 안전을 위협하는 화재발생 시에는 비밀문건을 「국립수산과학원 보안업무 시행세칙」 제14조의 안전 반출 및 파기 계획에 따라 반출장소까지 신속하고 안전한 방법으로 반출해야 한다.

제14조를 삭제한다.

제5장의 제목 "소방훈련 및 소방점검"을 "소방훈련 및 자체점검"으로 한다.

제15조 중 "소방관서"를 "소방서"로, "실시하여야"를 "실시해야"로 한다.

제16조의 제목 "(소방점검)"을 "(자체점검)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분)을 다음과 같이 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

① 특정소방대상물의 소방안전관리자는 소방시설등 작동점검 및 종합점검 점검표에 따라 자체점검을 실시하고, 자체점검 실시결과 보고서와 점검표를 2년간 자체 보관해야 한다.

② 소방안전관리자는 외관점검(월 1회 이상)을 실시하는 경우 소방시설등 외관점검표를 사용하여 점검을 실시하고, 그 기록을 2년간 자체 보관해야 한다.

제17조를 다음과 같이 한다.

제17조(준용) 이 규정에서 구체적으로 밝히지 않은 사항은 소방법 및 관계 법령에 따른다.

제18조를 다음과 같이 신설한다.

제18조(재검토기한) 원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.