

1. 개정이유

소방청 소관 「화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」의 개정(분법) 사항을 반영하여, 동 고시에서 인용하고 있는 관련 법률의 명칭 및 조문번호를 현행화하고 화재방호 전문용어를 국민들이 보다 알기쉽도록 용어정비를 하고 재검토기한의 기준년도를 변경하고자 함

2. 주요내용

가. 국민들이 이해하기 쉽도록 익숙하지 않은 한자어휘와 외래어가 사용된 화재방호 전문용어의 경우, 사전적 의미(lexical meaning)를 병기(안 제4조제1항, 제4조제5항 및 제7조제3항제3호가목)

나. 소방청 소관 「소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률*」 제36조와 제39조를 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조와 제40조로 법률명칭과 조문번호를 변경(안 제6조제3항제5호)

* 법률의 정식명칭은 「화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」임

다. 소방청 소관 「소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」을 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」로 법률명칭을 변경하고 국민안전처장관을 소방청장으로 행정청 명을 변경(안 제7조제2항)

라. 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 설정한 재검토기한의 기준년도를 소방청 소관 법령의 개정(분법)을 반영하여

변경(안 제20조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 원자력안전법, 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 개정 법률의 반영으로 해당기관과 합의 필요없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

화재위험도분석에 관한 기술기준 일부개정고시안

화재위험도분석에 관한 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항 중 "난연재료"를 "난연재료(불에 잘 타지 않는 성질을 가진 재료)"로 하고, 같은 조 제5항 중 "아크손상"을 "아크손상(방전 시 발생하는 불꽃이나 고열 등으로 인한 손상)"으로 한다.

제6조제3항제5호 본문 중 "「소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조와 제39조"를 "「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조와 제40조"로 한다.

제7조제2항 각 호 외의 부분 중 "「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」"을 "「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」"로, "국민안전처장관"을 "소방청장"으로 하고, 같은 조 제3항제3호가목 중 "65 mm의 호스접결구를 설치하여야 하고"를 "65 mm의 호스접결구(소화전 설비에 호스를 연결하기 위한 장치)를 설치하여야 하고"로 한다.

제20조 중 "2019년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행전에 원자력안전위원회고시 제2018-9호
(화재위험도분석에 관한 기술기준)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따
라 행한 것으로 본다.

제3조(다른 고시와의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 고시에서 종전의
「화재위험도분석에 관한 기술기준」의 규정을 인용한 경우에는 이
고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 때에는 종전의 규정을 갈음하
여 이 고시의 해당 조항을 인용한 것으로 본다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(화재예방 설계기준) ① 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기가 포함된 건물이나 지역의 건축물 마감재료는 불연성 물질이어야 하며, 불가피한 경우에 한하여 내화 성능기준을 만족하는 <u>난연재료를</u> 사용할 수 있다.	제4조(화재예방 설계기준) ① --- ----- ----- ----- ----- -- <u>난연재료(불에 잘 타지 않는 성질을 가진 재료)</u> -----.
② ~ ④ (생략)	② ~ ④ (현행과 같음)
⑤ 안전에 중요한 구조물·계통 및 기기는 고압전기 설비의 <u>아크손상</u> 등으로 인해 손상받지 않도록 격리되거나 방호되어야 한다.	⑤ ----- <u>아크손상(방전 시 발생하는 불꽃이나 고열 등으로 인한 손상)</u> - ---.
⑥ (생략)	⑥ (현행과 같음)
제6조(소방시설 설계 및 시공시 고려사항) ①·② (생략)	제6조(소방시설 설계 및 시공시 고려사항) ①·② (현행과 같음)
③ 소방시설의 선정시에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.	③ ----- ----- --.
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. 화재방호시설에 사용되는 제품은 「소방시설설치·유지	5. ----- -- 「소방시설 설치 및 관리에

및 안전관리에 관한 법률」 제36조와 제39조에 따른 형식 승인이나 성능인증을 받은 제품을 사용하여야 한다. 다만, 해당 소방용품 중 형식승인이나 성능인증을 받은 제품이 없거나 대상목록에 포함되지 않는 제품에 대해서는 한국소방산업기술원 외의 공인기관 인증품을 사용할 수 있다.

④ (생략)

제7조(소방시설 설계기준) ① (생략)

② 다음 각 호의 소방시설은 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 국민안전처장관이 정하여 고시하는 화재안전기준을 따를 수 있다.

1. ~ 4. (생략)

③ 제2항에 따른 화재안전기준 적용시 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. · 2. (생략)

3. 옥내·외 소화전설비는 다음 각 목의 사항을 따라야 한다.

관한 법률」 제37조와 제40조

-----.

-----.

④ (현행과 같음)

제7조(소방시설 설계기준) ① (현행과 같음)

② -----
「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」----- 소방청장-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. -----
-----.

가. 하나의 옥내 소화전함에 구경 40 mm와 구경 <u>65 mm</u> <u>m의 호스접결구를 설치하</u> <u>여야 하고</u>, 옥외소화전에는 구경 65 mm의 호스접 결구를 설치하여야 한다. 나. ~ 마. (생략) 4. (생략) 제20조(재검토기한) 원자력안전위 원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2019년 1월 1</u> <u>일</u> 기준으로 매 3년이 되는 시 점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	가. ----- ----- <u>65 m</u> <u>m의 호스접결구(소화전</u> <u>설비에 호스를 연결하기</u> <u>위한 장치)</u>를 설치하여야 <u>하고</u>-----. 나. ~ 마. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) 제20조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1</u> <u>일</u> ----- ----- ----- ----- -----.
---	--