

< 신 · 구조문대비표 >

현행	개정안
제1조(목적) 이 고시는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 "법"이라 한다) 제44조 및 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제78조에 따라 「자동차관리법」 제3조제1항제2호다목의 <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 안에 설치하는 액화석유가스 사용시설의 시설기준 및 기술기준 등을 정함으로써 액화석유가스 사용시설의 안전유지 및 가스사고 예방을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- ----- 제29조제3항에 따른 <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(적용범위) 이 고시는 「자동차관리법」 제29조제3항에 따른 <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 안에 취사 및 야영을 목적으로 설치하는 액화석유가스 사용시설에 대하여 적용한다.	제2조(적용범위) ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- -----.
제3조(액화석유가스 특정사용자 등) ① <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 안에서 취사 및 야영을 목적으로 액화석유가스를 사용하는 자는 법 제44조제2항에 따	제3조(액화석유가스 특정사용자 등) ① <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- ----- -----

른 액화석유가스 특정사용자에 해당한다. ② <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 안에서 취사 및 야영을 목적으로 사용하는 액화석유가스시설을 시공한 가스시설시공업자는 한국가스안전공사의 완성검사를 받아야 한다. 다만, 외국에서 가스시설을 설치하여 수입된 <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u>의 경우에는 그 수입자가 완성검사를 받을 수 있다. <신 설> ③ <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 안에서 취사 및 야영을 목적으로 액화석유가스를 사용하는 자는 한국가스안전공사의 정기검사를 받아야 한다. 다만, 「자동차관리법」 제43조제1항에 따른 정기검사를 받은 경우에는 정기검사를 받은 것으로 본다.	----- -----. ② <u>캠핑용자동차</u>----- ----- ----- ----- ----- -----. -----<u>캠핑용자동차</u>----- ----- -----. ③ 제2항에 따른 완성검사를 받은 가스시설시공업자, 소유자 또는 수입자가 「자동차관리법」 제30조제3항에 따른 안전검사를 받으려고 하는 경우 액화석유가스 사용시설에 대한 완성검사증명서를 제출하거나 검사확인스티커를 부착해야 한다. ④ <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- ----- -----. ----- -----.
--	--

④ 제1항에 따라 완성검사를 받으려는 자는 별지 제1호서식의 액화석유가스 사용시설 완성검사 신청서에 해당 시설에 대한 <u>한국가스안전공사</u> 사장이 정하는 도면과 시공현황을 첨부하여 해당 액화석유가스 사용시설의 사용 시작 7일 전까지 한국가스안전공사에 제출하여야 한다. <신 설> <신 설> ⑤ (생 략) 제4조(시설·기술·검사기준) <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 안에 설치하는 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준은 별표와 같다. [별표] <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러</u> 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준	⑤ ----- ----- ----- -----<u>다음</u> ----- ----- ----- ----- 1. 시설에 대해 <u>한국가스안전공사</u> 사장이 정하는 완공도면 및 시공현황 각 1부 2. 캠핑용자동차 제조사의 가스 시설 시공도면(외국에서 캠핑용자동차를 수입한 경우에만 해당한다) 1부 ⑥ (현행과 같음) 제4조(시설·기술·검사기준) <u>캠핑용자동차</u>----- ----- ----- ----- ----- [별표] <u>캠핑용자동차</u> 내 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준
---	--

1. 시설기준 가. (생 략) 나. 저장설비기준 1) ~ 3) (생 략) 4) 용기는 <u>캠핑용자동차 및 캠핑용트레일러(이하 “캠핑용 차량”이라 한다)</u>의 진동·긴급발차 또는 정지로 인하여 손상되거나 고정부가 풀어지지 아니하도록 클램프 등으로 견고하게 고정하여 넘어지지 아니하도록 조치할 것 5) · 6) (생 략) 7) 용기는 충돌·충돌 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 <u>캠핑용 차량의</u> 최후단부로부터 300mm 이상 유지할 것 8) 용기는 <u>캠핑용 차량</u> 외부에 설치된 별도의 보관실(이하 “용기보관실”이라 한다) 또는 <u>캠핑용 차량의</u> 다른 공간과 구분된 보관함(이하 “용기보관함”이라 한다) 안에 설치할 것 가) (생 략) 나) 용기보관실 및 용기보관함에는 <u>캠핑용 차량</u> 외부에서 개폐가 가능한 문을 설치할 것	1. 시설기준 가. (현행과 같음) 나. 저장설비기준 1) ~ 3) (현행과 같음) 4) -----<u>캠핑용자동차</u>----- ----- ----- ----- ----- 5) · 6) (현행과 같음) 7) -----<u>캠핑용자동차</u>----- ----- 8) -----<u>캠핑용자동차</u>----- ----- ----- <u>캠핑용자동차</u>----- ----- 가) (현행과 같음) 나) -----<u>캠핑용자동차</u>----- -----
--	--

다) 용기보관실 및 용기보관함은 <u>캠핑용 차량</u> 내부와 구분·밀폐하여 설치할 것	다) ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- -----
라) ~ 바) (생략)	라) ~ 바) (현행과 같음)
사) 자동차의 연료용으로 사용하는 LPG용기를 <u>캠핑용 차량</u> 의 취사·난방용으로 설치·사용하지 아니할 것	사) ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- -----
다. 가스설비기준	다. 가스설비기준
1) 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치할 것	1) ----- -----
가) ~ 바) (생략)	가) ~ 바) (현행과 같음)
사) 압력조정기는 용기보관실, 용기보관함 또는 <u>캠핑용 차량</u> 외부의 보호함 안에 설치할 것	사) ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- -----
2) 중간밸브는 다음 기준에 따라 설치할 것	2) ----- -----
가) 가스사용시설에는 <u>연소기</u> 각각에 대하여 퓨즈콕·상자콕 또는 이와 같은 수준 이상의 성능을 가진 안전장치를 설치할 것. 다만 (1)부터 (3)까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당하는 배관용밸브를 설치할 수 있다.	가) ----- <u>연소기</u> ----- <u>에 대하여</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
(1) 가스소비량이 19,400kcal/h	(1) -----

를 초과하는 연소기가 연결된 배관	----- -----
(2) 가스소비량이 19,400kcal/h 이하인 연소기가 <u>강관·동관</u> 또는 <u>금속플렉시블호스로</u> 연결된 배관	(2) ----- ----- <u>강관·동관·</u> <u>외국의 공인검사기관으로부터</u> <u>인증을 받은 제품(제품</u> <u>성능이 사용압력 등 해당</u> <u>설치 환경에 적합한 것만을</u> <u>말한다) 또는 금속플렉시블</u> <u>호스로</u> -----
(3) 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 연소기가 연결된 배관	(3) ----- -----
나) · 다) (생략)	나) · 다) (현행과 같음)
3) 호스는 다음 기준에 따라 설치할 것	3) ----- -----
가) ~ 라) (생략)	가) ~ 라) (현행과 같음)
마) 호스는 <u>캠핑용 차량</u> 외부(차량 하부를 포함한다)에 설치하지 아니하며, 철판 등을 관통하는 부분의 호스에는 보호관을 설치하고, 호스와 보호관 사이에는 고무·플라스틱·가죽·실리콘 등의 비금속재질로 마감조치 할 것. 다만, 라목1) 본문에 따른 외국의 공인검사기관으로부터 인증을 받은 제품은 <u>캠핑용 차량</u> 하부에 설치할 수 있다.	마) ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- -----

바) (생략)	바) (현행과 같음)
사) 고압호스(측도관 및 투원호스를 말한다)는 용기보관실, 용기보관함 또는 캠핑용 차량 외부에 설치할 것	사) ----- ----- -----캠핑용자동차----- -----
라. 배관설비기준	라. 배관설비기준
1) 저장설비로부터 연소기까지의 배관은 강관이나 동관 또는 외국의 공인검사기관으로부터 인증을 받은 제품(제품 성능이 사용압력 등 해당 설치 환경에 적합한 것만을 말한다)으로 설치할 것. 다만, 저장설비에서 압력조정기까지는 일반용 고압 고무호스(투원호스·측도관만을 말한다)로 설치할 수 있고, 중간밸브에서 연소기 입구까지는 호스로 설치할 수 있다.	1) ----- -----외국의 공인검사기관으로부터 인증을 받은 제품으로----- ----- ----- ----- -----.
2) 배관의 맨 끝 부분에는 막음 조치를 할 것. 다만, 캠핑용 차량 외부에서 가스연소기를 연결하여 사용하기 위한 접속구(접속구 전단에 밸브가 설치된 것만 해당한다)에는 고무캡 등을 설치하는 것으로 막음조치를 한 것으로 볼 수 있다.	2) ----- -----캠핑용자동차----- ----- ----- ----- ----- -----.
3) ~ 16) (생략)	3) ~ 16) (현행과 같음)
마. 연소기 기준	마. 연소기 기준

1) 연소기는 화재, 폭발 및 중독 등의 사고를 방지하기 위하여 캠핑용 차량 내부의 안전 확보 및 정상작동이 가능하도록 설치할 것	1) ----- ----- 캠핑용자동차----- ----- -----
2) 개방형 연소기를 설치한 실에는 상시 환기가 가능한 환기구나 환풍기를 설치할 것. 이 경우 환기구의 크기, 위치 등 세부사항은 캠핑용 차량 제조사가 제시하는 설치기준에 따른다.	2) ----- ----- ----- ----- -----캠핑용자동차----- ----- -----.
3) ~ 12) (생략)	3) ~ 12) (현행과 같음)
13) 의류 건조기는 다음 기준에 따라 설치할 것	13) ----- -----
가) (생략)	가) (현행과 같음)
나) 배기덕트 및 말단부 이음쇠는 다음 기준에 맞게 제조자가 제공한 것일 것	나) ----- ----- -----
(1) (생략)	(1) (현행과 같음)
(2) 배기덕트는 캠핑용 차량 하부에서 끝나지 않도록 충분히 길게 설치할 것	(2) -----캠핑용자동차----- ----- -----
(3) (생략)	(3) (현행과 같음)
다) (생략)	다) (현행과 같음)
14) 연료전지 및 연료전지 시스템은 다음 기준에 따라 설치할 것	14) ----- ----- -----

서의 화기의 사용 또는 불꽃을 발생시킬 우려가 있는 행위를 금지할 것	-----
3) (생 략)	3) (현행과 같음)
4) <u>캠핑용 차량</u> 이 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 않을 것	4) <u>캠핑용자동차</u> -----
5) (생 략)	5) (현행과 같음)
6) <u>캠핑용 차량</u> 은 긴급사태 발생시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차할 것	6) <u>캠핑용자동차</u> 는-----
7) (생 략)	7) (현행과 같음)
8) 용기보관실 및 용기보관함을 제외하고 <u>캠핑용 차량</u> 안에는 액화석유가스 용기를 두지 않을 것	8) ----- <u>캠핑용자동차</u> -----
9) <u>캠핑용 차량</u> 안에서 연소기 등을 사용할 때에는 환기가 양호한 상태인지 확인하고 사용할 것	9) <u>캠핑용자동차</u> -----
10) · 11) (생 략)	10) · 11) (현행과 같음)
12) <u>캠핑용 차량</u> 안에는 휴대용 가열기구를 사용하지 않을 것	12) <u>캠핑용자동차</u> -----
13) · 14) (생 략)	13) · 14) (현행과 같음)
15) <u>캠핑용 차량</u> 을 장기간 이용하지 않는 경우에는 가스용기 밸브를 잠그고, 압력조정기를	15) <u>캠핑용자동차</u> 를-----

가스용기에서 분리하여 놓을 것	----- --						
16) · 17) (생 략)	16) · 17) (현행과 같음)						
나. · 다. (생 략)	나. · 다. (현행과 같음)						
3. (생 략)	3. (현행과 같음)						
[별지 제1호서식] 액화석유가스 사용시설(<u>캠핑용 차량</u>) 완성검사 신청서 (생 략) <table><tr><td>신청인 제출 서류</td><td>1. 시설에 대해 한국가스안전 공사 사장이 정하는 완공도 면과 시공현황 1부 2. <u>캠핑용 차량</u> 제조사의 가 스시설 시공도면(외국에서 <u>캠핑용 차량</u>을 수입한 경우 에만 해당된다) 1부</td><td>(생 략)</td></tr></table> (생 략) 유의사항 1. (생 략) 2. 외국에서 <u>캠핑용 차량</u>을 수입한 경우 제출하 는 가스시설 시공도면은 저장설비(용기)에서부 터 연소기까지 모든 가스시설이 상세히 작성된 것(중간밸브, 연소기 사양 포함)이어야 합니다.	신청인 제출 서류	1. 시설에 대해 한국가스안전 공사 사장이 정하는 완공도 면과 시공현황 1부 2. <u>캠핑용 차량</u> 제조사의 가 스시설 시공도면(외국에서 <u>캠핑용 차량</u> 을 수입한 경우 에만 해당된다) 1부	(생 략)	[별지 제1호서식] 액화석유가스 사용시설(<u>캠핑용자동차</u>) 완성검사 신청서 (현행과 같음) <table><tr><td>신청인 제출 서류</td><td>1. ----- ----- ----- 2. <u>캠핑용자동차</u>----- ----- <u>캠핑용자동차</u>를----- -----</td><td>(현행과 같음)</td></tr></table> (현행과 같음) 유의사항 1. (현행과 같음) 2. -----<u>캠핑용자동차</u>를 ----- ----- ----- -----.	신청인 제출 서류	1. ----- ----- ----- 2. <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> 를----- -----	(현행과 같음)
신청인 제출 서류	1. 시설에 대해 한국가스안전 공사 사장이 정하는 완공도 면과 시공현황 1부 2. <u>캠핑용 차량</u> 제조사의 가 스시설 시공도면(외국에서 <u>캠핑용 차량</u> 을 수입한 경우 에만 해당된다) 1부	(생 략)					
신청인 제출 서류	1. ----- ----- ----- 2. <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> 를----- -----	(현행과 같음)					
[별지 제2호서식] 완성검사증명서 (생 략)	[별지 제2호서식] 완성검사증명서 (현행과 같음)						

사용자	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조제1항에 따라 저장설비, 연소기, 가스설비, 배관 등을 설치하는 경우 시공자에 의한 적법시공이 요구되며 사용자께서는 시설기준 및 기술기준을 유지하여야 합니다. <신 설>
시공자	「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제35조제2항에 따라 시설기준 및 기술기준에 맞게 시공하여야 합니다. <신 설>

(생 략)

[별지 제3호서식]

캠핑용 차량 LPG사용 안전수칙

- 1) · 2) (생 략)
- 3) 캠핑용 차량이 움직이는 동안에는 액화석유가스 시설을 사용하지 아니한다.
- 4) (생 략)
- 5) 캠핑용 차량은 긴급사태 발생 시 피난 및 용기 이동을 위한 통로 등이 확보된 곳에 주차한다.
- 6) (생 략)
- 7) 용기보관실 및 용기보관함을 제외하고 캠핑용 차량 안에는

사용자	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ※ 「자동차관리법」 제30조제3항에 따른 안전검사를 받으려고 하는 경우 액화석유가스 사용시설에 대한 완성검사증명서를 제출하거나 검사확인스티커를 부착해야 합니다.
시공자 (제조 자·수 입자)	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ※ 「자동차관리법」 제30조제3항에 따른 안전검사를 받으려고 하는 경우 액화석유가스 사용시설에 대한 완성검사증명서를 제출하거나 검사확인스티커를 부착해야 합니다.

(현행과 같음)

[별지 제3호서식]

캠핑용자동차 LPG사용 안전수칙

- 1) · 2) (현행과 같음)
- 3) 캠핑용자동차가-----

-----.
- 4) (현행과 같음)
- 5) 캠핑용자동차는-----

-----.
- 6) (현행과 같음)
- 7) -----
-----캠핑용자동차-----

액화석유가스 용기를 두지 아니한다.	----- -----.
8) <u>캠핑용 차량</u> 안에서 연소기 등을 사용할 때에는 환기가 양호한 상태인지 확인하고 사용한다.	8) <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- -----.
9) 가스사용자는 그 설비의 작동 상황을 <u>캠핑용 차량</u> 사용 시마다 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 필요한 조치를 한다.	9) ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- ----- -----.
10) (생 략)	10) (현행과 같음)
11) 휴대용 연소기는 <u>캠핑용 차량</u> 내부에서 사용할 경우 화재 또는 질식을 유발할 수 있으므로 <u>캠핑용 차량</u> 내부에서 사용하지 아니한다.	11) ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>캠핑용자동차</u> ----- -----.