

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

양평군 양동면 지하수저류댐 설치사업 실시계획 승인

◇ 제 · 개정 이유

‘완도군 보길도 지하수저류지 설치사업 실시계획’을 승인하고, 사업 주요 내용을 고시함

◇ 주요내용

구 분	내 용
개 요	• 취 수 원 : 지하수 • 계획취수량 : 1,000m ³ /일
지하차수벽	• 시공공법 : C.I.P Wall • 규 격 : L=310.9m / H=1.6~4.8m
집 수 매 거	• 규 격 : Ø600mm, L=40.0m • 취 수 량 : 900m ³ /일
취 수 정	• 설치수량 : 1개소 • 취 수 량 : 100m ³ /일
관 측 정	• 설치수량 : 2개소(차수벽 상·하류) • 관측항목 : 지하수위, 지하수질
관 로	• 취수관로 및 도수관로(D=150mm, L=257.0m)