



통계청

통 계 청



수신 내부결재

(경유)

제목 제3종시설물 신규지정 및 해제 결정(안) 보고

1. 관련문서

- 가. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제8조(제3종시설물의 지정 등)
- 나. 동남지방통계청 조사지원과-1616호(2022.4.20.) 「(동남청) 제3종시설물 신규 지정 및 지정해제 신청서 제출」

- 2. 위 호에 근거하여 다음과 같이 동남지방통계청 창원사무소 제3종시설물 지정해제 및 합천분소 제3종시설물 신규지정을 결정하고자 합니다.

- 다 음 -

가. 창원사무소

- 1) 결정내용: 제3종시설물 지정해제 결정
- 2) 결정근거
 - ① 준공연도가 1998년이고 연면적이 3,215㎡이므로 제3종시설물 범위에 해당
 - ② 2021년 정기안전점검결과 안전등급이 A등급을 유지함

나. 합천분소

- 1) 결정내용: 제3종시설물 신규지정 결정
- 2) 결정근거
 - ① 준공연도가 1995년이고 연면적이 1,455㎡이므로 제3종시설물 범위에 해당
 - ② 2018년 정밀안전진단결과 안전등급 C등급으로 평가된 후 보수·보강작업이 없어서 재난을 예방하기 위하여 계속적으로 관리할 필요가 있다고 인정됨

- 붙임: 1. (창원사무소) 건축물관리대장사본 1부
2. (창원사무소) 정기안전점검결과 보고서 1부
3. (합천분소) 건축물관리대장사본 1부
4. (합천분소) 정밀안전진단결과 보고서 1부
5. (합천분소) 등기부등본사본 1부
6. 관련법령(발체) 1부. 끝.

통계주무관 **박중서** 비상계획관 **이상철** 운영지원과 과장 **송영선** 전결 2022. 5. 3.

협조자

시행 운영지원과-6053 접수

우 35220 대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 3동 통계청 운영지원과 / <http://kostat.go.kr>

전화번호 042-481-2018 팩스번호 042-481-2460 / jungseo@korea.kr / 비공개(5)