

산림항공본부 항공유 관리규정 일부 개정령

1. 개정 이유

- 국제항공운송협회(IATA¹⁾)의 JIG²⁾ 기준에 따르면 항공유 필터 교환 주기는 3년이며, 국내 항공사 지상조업사는 JIG 기준에 따라 해당 교환주기를 따르고 있음
- 필터 제작사(FAUDI, FACET)의 기술 기준 또한 교환주기는 3년을 권고하고 있음
- 「산림항공본부 항공유 관리 규정」 제8조제1호, 제9조제1호에 따른 항공유 저장소 및 유조차 필터 교환 주기 ‘2년 이내’를 ‘3년 이내’로 개정하여 국제 표준을 따르고 국가 예산 절감에 기여하고자 함

2. 주요내용

- 항공유 저장소 및 유조차 필터 교체 주기를 현행 ‘2년 이내’에서 ‘3년 이내’로 변경(제8조제5호, 제9조제1호)

1) IATA(The International Air Transport Association) : 정기항공사들로 구성된 비정부조직으로 ICAO 등 국제기구 및 지역항공협회들과 협력을 위해 설립되었으며, 항공기업 간 통일적으로 사용해야할 각종의 표준방식을 설정

2) JIG(Joint Inspection Group) 1 : Aviation Fuel Quality Controls and Operating Standards for Into-Plane Fueling Service