

낙동강유역환경청 고시 제2024-132호

「물환경보전법」 제32조제9항에 따라 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설에 배수설비를 통하여 폐수를 전량 유입하는 배출시설에 적용하는 별도의 배출허용기준 및 항목을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2024년 10월 16일
낙동강유역환경청장

수질오염물질의 배출허용기준 중 별도배출허용기준

폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 배수설비를 통하여 공공폐수처리시설 또는 공공하수처리시설로 전량 유입해서 처리하는 경우 「물환경보전법」 제32조제1항에 따른 수질오염물질의 배출허용기준 중 별도 적용하는 배출허용기준 및 항목을 다음과 같이 정한다.

(단위: mg/ℓ)

연 번	배출시설 위 치	처 리 시 설	항 목	별도배출허용기준	비 고
1	창녕 대합, 넥센 산업 단지	창녕대 합 공공폐수처리시설	BOD	• 300이하	
			COD	• 300이하	
			TOC	• 170이하	
			SS	• 300이하	
			T-N	• 60이하	
			T-P	• 20이하	

연 번	배출시설 위치	처리시설	항 목	별도배출허용기준	비 고
2	KCC울산, 봉계일반 산업단지 두동농공 단지	KCC울산, 봉계공공폐수처리 시설	BOD	• 272(400)이하	()는 매립시설 침출수
			COD	• 227(300)이하	
			TOC	• 130(170)이하	
			SS	• 162(300)이하	
			T-N	• 65(275)이하	
			T-P	• 10(10)이하	
3	고성울대 농공단지	고성울대 공공폐수처리시설	BOD	• 1,500이하	
			COD	• 800이하	
			TOC	• 445이하	
			SS	• 250이하	
			T-N	• 220이하	
			T-P	• 35이하	
4	거창일반 산업단지 승강기 농공단지	거창 공공폐수처리시설	BOD	• 300이하	
			COD	• 330이하	
			TOC	• 185이하	
			SS	• 280이하	
			T-N	• 60이하	
			T-P	• 10이하	
5	함안일반 산업단지	함안 공공폐수처리시설	BOD	• 300이하	
			COD	• 300이하	
			TOC	• 170이하	
			SS	• 290이하	
			T-N	• 250이하	
			T-P	• 20이하	
6	함안파수 농공단지	함안파수 공공폐수처리시설	BOD	• 590이하	
			COD	• 370이하	
			TOC	• 205이하	
			SS	• 190이하	
			T-N	• 50이하	
			T-P	• 10이하	

연 번	배출시설 위 치	처리시설	항 목	별도배출허용기준	비 고
7	함안군북 농공단지	함안군북 공공폐수처리시설	BOD	• 360이하	
			COD	• 430이하	
			TOC	• 240이하	
			SS	• 130이하	
			T-N	• 40이하	
			T-P	• 10이하	
8	함양일반 산업단지	함양 공공폐수처리시설	BOD	• 300(80)이하	()는 매립시설 침출수
			COD	• 300(90)이하	
			TOC	• 170(50)이하	
			SS	• 290(80)이하	
			T-N	• 60(60)이하	
			T-P	• 14(8)이하	
9	사천,종포 산업단지 사남농공 단지	사천 공공폐수처리시설	BOD	• 300이하	
			COD	• 300이하	
			TOC	• 170이하	
			SS	• 300이하	
			T-N	• 60이하	
			T-P	• 20이하	
10	합천울곡 농공단지	합천울곡 공공폐수처리시설	BOD	• 190이하	
			COD	• 190이하	
			TOC	• 105이하	
			SS	• 190이하	
11	녹산국가 산업단지	녹산 공공하수처리시설	BOD	• 150이하	
			COD	• 150이하	
			TOC	• 85이하	
			SS	• 150이하	
12	온산국가 산업단지	온산 공공하수처리시설	BOD	• 200이하	
			COD	• 250이하	
			TOC	• 140이하	
			SS	• 200이하	

연 번	배출시설 위 치	처리시설	항 목	별도배출허용기준	비 고
13	함안철서 산업단지	함안철서 공공폐수처리시설	BOD	• 원폐수(1,000이하)	()는 매립시설 침출수
			COD	• 종이제조업:300이하	
				• 매립장:(1,000이하)	
				• 기타업종:원폐수	
			TOC	• 종이제조업:170이하	
				• 매립장:(555이하)	
				• 기타업종:원폐수	
			SS	• 원폐수(100이하)	
14	김해덕암 산업단지	김해덕암 공공폐수처리시설	T-N	• 원폐수(300이하)	
			T-P	• 원폐수(16이하)	
			BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
			TOC	• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
15	안정국가 산업단지	통영안정 공공폐수처리시설	BOD	• 원폐수	
				• 원폐수	
				• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
				• 원폐수	
				• 원폐수	
			TOC	• 원폐수	
				• 원폐수	
				• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
				• 원폐수	
				• 원폐수	
16	부산정관 농공단지	정관 공공하수처리시설	T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
			BOD	• 80이하	
			COD	• 90이하	
			TOC	• 50이하	
			SS	• 80이하	

연 번	배출시설 위 치	처리시설	항 목	별도배출허용기준	비 고
17	사천송포 농공단지	사천송포 공공폐수처리시설	BOD	• 1,350이하	
			COD	• 925이하	
			TOC	• 515이하	
			SS	• 190이하	
			T-N	• 195이하	
			T-P	• 35이하	
18	합천야로 농공단지	합천야로 공공폐수처리시설	BOD	• 섬유제품제조업:원폐수	
				• 기타업종:200이하	
			COD	• 섬유제품제조업:원폐수	
				• 기타업종:200이하	
			TOC	• 섬유제품제조업:원폐수	
				• 기타업종:115이하	
			SS	• 섬유제품제조업:원폐수	
				• 기타업종:300이하	
19	김해진영 농공단지	김해진영 공공폐수처리시설	T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
			BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
20	김해병동 농공단지	김해병동 공공폐수처리시설	TOC	• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
			T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
			BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
21	의령부림 농공단지	의령부림 공공폐수처리시설	TOC	• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
			T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
			BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	

연 번	배출시설 위 치	처리시설	항 목	별도배출허용기준	비 고
22	양산일반 산업단지	양산 공공폐수처리시설	BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
			TOC	• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
			T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
			n-H	광유류 • 원폐수 동식 물류 • 원폐수	
23	양산어곡 산업단지	양산어곡 공공폐수처리시설	BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
			TOC	• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
			T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
			n-H	광유류 • 원폐수 동식 물류 • 원폐수	
24	감천항 공영수산 물도매시 장	부산중앙 공공하수처리시설	BOD	• 원폐수	
			COD	• 원폐수	
			TOC	• 원폐수	
			SS	• 원폐수	
			T-N	• 원폐수	
			T-P	• 원폐수	
25	창원진북 산업단지	창원진북 공공폐수처리시설	BOD	• 400이하	
			COD	• 400이하	
			TOC	• 225이하	
			SS	• 400이하	
			T-N	• 60이하	
			T-P	• 20이하	

연 번	배출시설 위 치	처리시설	항 목	별도배출허용기준	비 고
26	사천향촌 삼재농공 단지	삼천포 공공하수처리시설	BOD	• 2,800이하	향촌삼재농공단지 폐수연계처리시설(1,000) 1차처리후삼천포하수 처리시설연계처리
			COD	• 1,100이하	
			TOC	• 615이하	
			SS	• 880이하	
			T-N	• 280이하	
			T-P	• 45이하	
27	울산석유 화학단지	울산용암 공공폐수처리시설	BOD	• 600이하	
			COD	• 570이하	
			TOC	• 320이하	
			SS	• 400이하	
			T-N	• 140이하	
			T-P	• 80이하	
			페놀류	• 30이하	
			nH(광유류)	• 30이하	
28	밀양나노 융합국가 산업단지	나노융합국가산업 단지 공공폐수처리시설	BOD	• 800이하	
			TOC	• 390이하	
			SS	• 600이하	
			T-N	• 80이하	
			T-P	• 10이하	
29	진주사봉 일반산업 단지, 사봉농공 단지	진주사봉 일반산업단지 공공폐수처리시설	BOD	• 683이하	()는 매립시설 침출수
			TOC	• 340이하	
			SS	• 594이하	
			T-N	• 60(200)이하	
			T-P	• 8이하	
30	진주정촌 일반산업 단지, 뿌리일반 산업단지, 경남항공 (진주지구) 국가산업 단지	진주정촌 일반산업단지 공공폐수처리시설	BOD	• 252이하	
			TOC	• 155이하	
			SS	• 255이하	
			T-N	• 85이하	
			T-P	• 11.5이하	

연 번	배출시설 위 치	처 리 시 설	항 목	별도배출허용기준	비 고
31	기장군 동남권 방사선 의·과학 일반산업 단지	동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 공공폐수처리시설	BOD	• 350이하	
			TOC	• 160이하	
			SS	• 145이하	
			T-N	• 60이하	
			T-P	• 8이하	

부 칙<2024-132호, 2024.10.16.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.