

한강유역환경청고시 제2022-192호

「하수도법」 제7조제1항제2호에 따라 한강본류 단위유역 공공하수처리시설 방류수수질기준 강화지역(시설)을 다음과 같이 지정·고시합니다.

2022년 10월 12일
한강유역환경청장

한강본류 단위유역 방류수수질기준 강화지역(시설) 고시

1. 대상지역 : 하남시 등 7개 지자체
2. 대상시설 : 하남공공하수처리시설 등 13개소
3. 대상항목 : 생물화학적 산소요구량(BOD), 총질소(T-N), 총인(T-P)
4. 수질기준 및 적용시기

《 방류수수질기준 강화지역 및 대상시설 》

지역	공공하수 처리시설명	방류수수질기준(mg/L)						적용시기
		현행			강화수질			
		BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P	
하남시	하남	3.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
남양주시	진건	5.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	진접	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	가운	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	별내	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	지금	5.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	호평	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘25년 1월 1일부터 (시설 가동 개시 후)
구리시	구리	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)
의정부시	의정부	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)
	민락	5.0	20.0	0.5	3.0	15.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
용인시	수지	5.0	20.0	0.5	4.0	15.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
성남시	성남	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)
과천시	과천	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	‘30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령일부터 시행한다.

제2조(강화기준 시행시기에 관한 적용례) 제4호 방류수수질기준 강화지역 및 대상시설의 적용시기는 대상시설의 재건축(현대화) 및 개량 사업 완료(준공)시점부터 적용한다.