

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 한강본류 단위유역 방류수수질기준 강화지역(시설) 고시

◇ 제 · 개정 이유

- 「하수도법」 제4조의2 제3항 (유역하수도정비계획의 수립)
- 「하수도법」 제7조제1항제2호 (방류수수질기준)
- 한강본류 단위유역 유역하수도정비계획 수립('21.3.24.) 및 유관기관 알림('21.4.8.)을 통해, 권역별 수질관리 목표를 효율적으로 달성하기 위하여 엄격한 기준이 필요한 지역(시설)에 대한 방류수 수질기준 강화

◇ 주요내용

가. 대상지역 : 경기도 하남시 등 7개 지자체

나. 대상시설 : 하남공공하수처리시설 등 13개소

다. 대상항목 : 생물화학적 산소요구량(BOD), 총질소(T-N), 총인(T-P)

라. 수질기준 및 적용시기

지역	공공하수 처리시설명	방류수수질기준(mg/L)						적용시기
		현행			강화수질			
		BOD	T-N	T-P	BOD	T-N	T-P	
하남시	하남	3.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
남양주시	진건	5.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	진접	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	가운	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	별내	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	지금	5.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
	호평	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'25년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
구리시	구리	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)
의정부시	의정부	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)
	민락	5.0	20.0	0.5	3.0	15.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
용인시	수지	5.0	20.0	0.5	4.0	15.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 개량 완료 후)
성남시	성남	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)
과천시	과천	10.0	20.0	0.5	3.0	10.0	0.2	'30년 1월 1일부터 (시설 재건축 완료 후)