

김해시 일반수도사업 인가(변경) 고시 개정이유서

◇ 행정규칙명

김해시 일반수도사업 인가(변경) 고시(명동정수장 증설)

◇ 개정 이유

명동권역의 용수수용량 증가에 능동적으로 대처하기 위해 명동정수장을 증설 및 개량하고자 김해시 일반수도사업 인가(변경)

◇ 주요내용

- 명동정수장 증설 : $Q=105,000\text{m}^3/\text{일} \rightarrow 145,000\text{m}^3/\text{일}$ (▲ $40,000\text{m}^3/\text{일}$)

구 분	시설 계획		비 고
	당 초	변 경(증설·개량)	
착수정	• W7.0m×L6.75m×H3.5m(2지)	변경없음	
전오존접촉조	• W4.0m×L13.0m×H6.2m(4지) • 방수: 무기질복합방수 • 오존용해설비 2식	• 방수: 내오존방수(개량) • 오존용해설비 2식(추가)	개량
혼화지	• W3.0m×L3.0m×H3.1m(2지)	변경없음	
플록형성지	• W10.75m×L12.0m×H3.5m(4지) • 응집가 수평 패들응집기 3단 12대	• W10.75m×L12.0m×H3.5m(2지) • 응집가 수평 패들응집기 3단 6대	증설
침전지	• W12.8m×L68.0m×H4.8m(4지)	• W12.8m×L68.0m×H4.8m(2지)	증설
급속여과지	• W8.0m×L14.0m(10지) • 역세척 송풍기 3대 • 역세수조 펌프 2대	• W8.0m×L14.0m(6지(예비2지)) • 역세척 송풍기 기존 겸용 • 역세수조 펌프 예비 증설	증설
후오존접촉조	• W4.0m×L14.0m×H6.2m(4지) • 방수: 무기질복합방수 • 후오존 용해설비 1식	• 방수: 내오존방수(개량) • 후오존 용해설비 1식(추가) • 잔류오존제거설비 1식(신설)	개량

활성탄흡착지	• W9.7m×L13.0m×H2.5m(6지) • 역세척: 물, 공기 역세척	변경없음	
정수지	• W31.1m×L35.6m×H4.0m(2지) • W31.0m×L44.0m×H4.5m(2지)	변경없음	
배출수지	• W12.8m×L28.0m×H4.5m(2지) • 장방형RC구조,수중대차식	• W12.8m×L28.0m×H4.5m(2지) • 장방형RC구조,수중대차식	증설
배슬러지지	• 장방형RC구조 : W10.0m×L8.5m×H4.3m(2지) • 체인플라이트식 수집기	• 장방형RC : W70m×L8.5m×H4.3m(2지) • 원형RC구조 : D24.0m×H3.5m(1지) • 체인플라이트식, 중심구동 원형 플라이트 식 수집기	증설
농축조	• D24.0m×H3.5m(2지) • 원형RC구조 • 원형 중심구동지주식 플라이트 수집기	변경없음	
탈수기	• 고압형 연속벨트식 W3.0m • 110~130kgDS/mHr 3대 • 원심탈수기 25m³/hr 1대	변경없음	