

김해시 일반수도사업 인가(변경)

경상남도 김해시 명동정수장 증설을 위한 일반수도사업을 「수도법」 제17조에 따라 다음과 같이 인가(변경)하였기에 이를 고시합니다.

2020 년 10 월 5 일

낙동강유역환경청장

1. 사업명 : 명동정수장 증설
2. 사업시행자의 명칭 및 주소 : 김해시장(경남 김해시 김해대로 2401(부원))
3. 사업의 목적 및 개요
 - 김해시 명동권역의 용수수요량 증가에 능동적으로 대처하기 위하여 명동정수장을 증설 및 개량하여 안정적으로 상수도를 공급하기 위함
4. 사업시행지의 위치
 - 경상남도 김해시 한림면 명동리 736-1 일원(명동정수장 내)
5. 급수구역 · 급수인구 및 급수량

급수구역	급수인구(인)	1일 1인당 급수량(lpcd)
김해시 장유동(1,2,3동), 진영읍, 진례면, 한림면, 주촌면 일원	294,398	352

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일
 - 사업시행기간 : 2020. 10 ~ 2023. 10.
 - 급수시작 예정일 : 2023. 10.
7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지번·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세 : 붙임 참조

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 붙임 참조

9. 인가(변경) 내용

구 분	시설 계획		비 고
	당 초	변 경(증설·개량)	
착수정	• W7.0m×L6.75m×H3.5m(2지)	변경없음	
전오존접촉조	• W4.0m×L13.0m×H6.2m(4지) • 방수: 무기질복합방수 • 오존용해설비 2식	• 방수: 내오존방수(개량) • 오존용해설비 2식(추가)	개량
혼화지	• W3.0m×L3.0m×H3.1m(2지)	변경없음	
플록형성지	• W10.75m×L12.0m×H3.5m(4지) • 응집기 수평 패들응집기 3단 12대	• W10.75m×L12.0m×H3.5m(2지) • 응집기 수평 패들응집기 3단 6대	증설
침전지	• W12.8m×L68.0m×H4.8m(4지)	• W12.8m×L68.0m×H4.8m(2지)	증설
급속여과지	• W8.0m×L14.0m(10지) • 역세척 송풍기 3대 • 역세수조 펌프 2대	• W8.0m×L14.0m(6지(예비2지)) • 역세척 송풍기 기존 겸용 • 역세수조 펌프 예비 증설	증설
후오존접촉조	• W4.0m×L14.0m×H6.2m(4지) • 방수: 무기질복합방수 • 후오존 용해설비 1식	• 방수: 내오존방수(개량) • 후오존 용해설비 1식(추가) • 잔류오존제거설비 1식(신설)	개량
활성탄흡착지	• W9.7m×L13.0m×H2.5m(6지) • 역세척: 물, 공기 역세척	변경없음	
정수지	• W31.1m×L35.6m×H4.0m(2지) • W31.0m×L44.0m×H4.5m(2지)	변경없음	
배출수지	• W12.8m×L28.0m×H4.5m(2지) • 장방형RC구조,수중대차식	• W12.8m×L28.0m×H4.5m(2지) • 장방형RC구조,수중대차식	증설
배슬러리지	• 장방형RC구조 : W10.0m×L8.5m×H4.3m(2지) • 체인플라이트식 수집기	• 장방형RC : W70m×L8.5m×H4.3m(2지) • 원형RC구조 : D24.0m×H3.5m(1지) • 체인플라이트식, 중심구동 원형 플라이트 식 수집기	증설
농축조	• D24.0m×H3.5m(2지) • 원형RC구조 • 원형 중심구동지주식 플라 이트 수집기	변경없음	
탈수기	• 고압형 연속벨트식 W3.0m • 110~130kgDS/mHr 3대 • 원심탈수기 25m ³ /hr 1대	변경없음	

10. 관계도서(토지세목조서 및 지적도)는 김해시 상하수도사업소(☎055-330-3873)에 비치하고 이해관계인에게 열람한다.

[붙임]

수용 · 사용할 토지 등의 조서

순 번	소재지	지번	지목	면적(m ²)		소유자		관계인			비 고
				지적	편입	성 명	주소	성명	주소	권리 의 종류	
1	한림면 명동리	736-1	수	164,758	4,963	김해시		-	-	-	
2	한림면 명동리	산221	수	9,924	810	김해시		-	-	-	
계				174,682	5,773						