

집적정보 통신시설 보호지침 일부개정고시안

기 관 명 (부 서 명)	국무위원 이종호 (과학기술정보통신부장관)
연 월 일	2024. 5. 23.

1. 개정이유

판교 데이터센터 화재 및 서비스 장애 사고(2022.10.15.)를 계기로, 집적정보통신시설(데이터센터)의 보호조치 및 안전관리 강화의 필요성이 증대됨에 따라, 국가·사회의 핵심기반인 집적정보통신시설의 재난·장애에 대한 체계적인 예방·대응을 위하여 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 전원공급 안정성 강화조치 신설(제4조제1항제2호 개정 및 제5호 신설)

집적정보통신시설의 재난·장애 발생 시 전원공급을 위한 예비전력 이중화 체계 구비 및 유사 시 전력차단구역 최소화를 위한 전력공급 체계 분할관리 등 조치의무 규정

나. 재난대비 안전관리조치 강화(제4조제2항·제4항 및 제6조 개정)

배터리실에 다른 전기설비 설치 및 전력선 포설을 원칙적으로 금지하여 재난상황 확산을 방지하고, 배터리 화재 확산 방지를 위해 모니터링 시스템(BMS) 계측주기 단축 및 급속 배기장치 구축 등 조치의무 규정

다. 「보호조치 협의회」 구성·운영(제4장 신설)

개정 지침의 즉각 이행이 어려운 경우, 사업자가 제출하는 대안조치·이행계획에 대해 검토·자문하기 위한 전문가협의체 구성·운영 규정

라. 유예기간 설정 및 기축 데이터센터에 대한 특례(부칙 제1조 및 제2조)

사업자에게 적정한 이행준비기간 부여를 위해 개정 고시는 ‘24년 시행하고, 사업자의 대안조치·이행계획이 보호조치 협의회에서 검

토하여 적절하다고 인정되는 경우, 보호조치를 이행한 것으로 간주하는 등 특례 규정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제46조, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령」 제37조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

집적정보 통신시설 보호지침 일부개정고시안

집적정보 통신시설 보호지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "같은 법 시행령 제37조제2항"을 "같은 법 시행령(이하 "영"이라 한다) 제37조제2항"으로 한다.

제2조제1호 중 "받아"를 "받거나 직접 제공하기 위하여,"로 하고, 같은 조에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. "전문기관"이라 함은 법 제46조제8항 및 영 제42조에 따라 보호조치 이행점검 및 재난 복구 시 기술적 지원에 관한 업무를 위탁받은 기관을 말한다.

제4조제1항제2호 중 "위하여"를 "위하여 바이패스 전환이 가능한"으로 하고, 같은 호에 후단을 다음과 같이 신설한다.

이 경우, 자가발전설비 가동을 위한 유류탱크는 반드시 방화벽으로 공간을 분리할 것

제4조제1항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 재난발생으로 인해 예비전력체계가 작동하지 않을 경우에 대비하여 전력 공급의 이중화 체계를 갖추고, 전원차단이 불가피한 경우 차단 구역을 최소화할 수 있도록 관리할 것

제4조제2항에 제3호부터 제5호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

3. 리튬배터리실은 원칙적으로 타 전기설비와 분리된 격실에 설치하고, 배터리 간 및 배터리와 벽간 적정 이격거리를 확보해야 하며, 배터리실 내 전력선 포설을 최소화할 것
4. 배터리실 내부를 상시 모니터링할 수 있는 CCTV를 설치하고, 리튬 배터리 셀의 상태를 확인할 수 있는 전지관리시스템(BMS) 및 추가적인 화재 사전탐지 시스템을 병행 운용할 것
5. 리튬배터리 긴급상황 발생 시 자동 또는 수동으로 UPS-배터리 간 연결을 차단할 수 있는 체계를 운영할 것

제4조제4항제3호 중 "할"을 "하고, 특히 주요시설이 지하공간에 있는 경우 침수피해 방지를 위해 예상침수 높이까지 물막이판 및 배수시설도 설치할"로 하고, 같은 항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

4. 전 지역에 열 또는 연기감지 센서 등을 설치하고, 설치된 배터리의 종류에 따라 화재진압이 용이한 소화설비를 구비할 것
5. 리튬배터리실 내부에 가연성가스 등으로 인한 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속 배기장치를 설치할 것

제6조제2항제2호 중 "업무재개"를 "업무재개, 전력유지체계, 설비운용 방안"으로 하고, 같은 항 제3호 중 "훈련실시"를 "구체적인 재난상황별 시나리오 수립 및 훈련실시"로 한다.

제3장의 제목 "보호조치 이행 검사 및 평가"를 "보호조치 이행 점검 및 평가"로 한다.

제9조의 제목 "(검사의 실시)"를 "(점검의 실시)"로 하고, 같은 조 제1항

중 "과학기술정보통신부는"을 "중앙전파관리소장은"으로, "법 제64조제3항"을 "법 제46조제3항 및 영 제39조제1항"으로, "검사(이하 "검사"라 한다)를"을 "점검(이하 "점검"이라 한다)을"로 하며, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 중 "인터넷진흥원장"을 "전문기관"으로, "검사를"을 "점검을"로 하며, 같은 조 제4항 중 "인터넷진흥원장은 검사를"을 "전문기관은 점검을"로 한다.

② 전문기관은 법 제46조제8항 및 영 제42조에 따라 제1항에 따른 점검을 지원한다.

제10조의 제목 "(검사결과의 처리)"를 "(점검결과의 처리)"로 하고, 같은 조 제1항을 제목 외의 부분으로 하며, 같은 조 제목 외의 부분(종전의 제1항)제목 외의 부분 중 "인터넷진흥원장"을 "전문기관"으로, "검사를"을 "점검을"로, "과학기술정보통신부에"를 "과학기술정보통신부장관 및 중앙전파관리소장에게"로 한다.

제11조제1항 중 "과학기술정보통신부는"을 "과학기술정보통신부장관은"으로 하고, 같은 항 및 제2항 중 "인터넷진흥원장"을 각각 "전문기관"으로 한다.

제4장(제12조 및 제13조)을 다음과 같이 신설한다.

제4장 보호조치 협의회 등

제12조(보호조치 협의회 구성) ① 과학기술정보통신부장관은 집적정보통신시설 보호조치에 관한 사항을 협의하기 위하여 보호조치 협의회를 운영한다.

② 협의회는 위원장과 위원으로 구성하며, 협의회 위원장은 과학기술정보통신부 소속의 집적정보통신시설 보호조치 업무를 담당하는 부서의장이 되고, 위원은 관련 부서의 공무원 및 집적정보통신시설에 관한 지식이 풍부한 민간전문가 등으로 구성한다.

③ 협의회 운영을 위하여 전문기관의 집적정보통신시설 보호조치 업무를 담당하는 부서의 장을 간사로 두며, 간사는 회의에 참석하여 발언할 수 있다.

제13조(보호조치 협의회 운영) ① 협의회에서는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 보호조치 이행점검에 관한 사항
2. 보호조치 세부기준 항목의 적정성에 관한 사항
3. 사업자가 제출한 이행계획 등의 적정성 검토 및 자문에 관한 사항
4. 기타 위원장이 협의회에서 협의하여야 할 사항이라고 판단하는 사항

② 협의회는 과학기술정보통신부장관의 요구가 있거나 협의안건이 발생한 경우 개최할 수 있다.

③ 전문기관은 협의회 개최 및 제1항의 각 호에 따른 협의회 운영 업무를 지원할 수 있다.

④ 협의회는 필요하다고 인정하는 때에는 관계기관의 공무원 및 임·직원, 그밖에 전문가를 협의회에 참석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

⑤ 협의회는 협의회 운영을 위한 별도의 규정을 정할 수 있다.

제14조 앞에 장 번호 및 제목을 다음과 같이 신설한다.

제5장 보칙

제12조를 제14조로 하고, 같은 조(중전의 제12조) 중 "「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)"을 "과학기술정보통신부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로, "2018년 1월1일"을 "2024년 6월 1일"로, "매3년"을 "매 3년"으로, "12월 31일까지"를 "5월 31일까지"로 한다.

제15조를 다음과 같이 신설한다.

제15조(규제의 재검토) 과학기술정보통신부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 6월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부 칙

제1조(시행일)이 고시는 2024년 6월 1일부터 시행한다.

제2조(기존의 집적정보통신시설에 관한 특례) 보호조치 세부기준에 관한 별표의 개정에도 불구하고, 개정 고시 시행 이전에 구축한 집적정보통신시설에 관해서는 다음 각 호의 조치를 모두 이행한 경우 제8조의 보호조치 세부기준을 이행한 것으로 본다.

1. 집적정보통신시설 사업자가 보호조치 세부기준에 대한 대안으로 제시한 대체조치 이행계획에 대해 과학기술정보통신부장관이 제12조 제1항에 따른 보호조치협의회를 통해 검토하여 적정하다고 인정한 경우

2. 사업자가 1호에서 적정하다고 인정된 대체조치 이행계획을 사업자가
계획대로 달성한 경우

[별표]

구 분	목 표	항 목	내 용
물 리 적 · 기 술 적 보 호 조 치	접 근 제 어 및 감 시	BMS	· 리튬배터리 설치시설은 셀의 온도·전압 등 상태를 확인할 수 있는 전지관리시스템(이하 BMS)을 갖추고 계측주기를 10초 이내로 설정하여야 한다. · 리튬배터리 설치시설은 BMS 외에 화재징후를 사전 탐지할 수 있는 보조적 시스템을 병행 운용하여야 한다.
		구역별 전원관리	· 전력차단 시, 차단구역을 최소화하여 전력공급의 생존성을 확보할 수 있도록 전력분할관리를 하여야 한다.
		전력 이중화	· 재난 발생 시에도 서버에 전원공급이 가능하도록 N+1 이상의 예비전력 이중화 체계를 갖추고 2N 이상의 이중화체계를 갖춘 경우 이중화 설비(주·예비)는 내화구조 격벽으로 분리된 공간에 설치하여야 한다.
		출입통제장치	· 주요시설중 중앙감시실, 전산실, 전력감시실, 통신 장비실, 방재센터의 출입구에는 출입자의 신원확인을 통해 개폐되는 잠금장치를 설치한다.
		출입기록	· 주요시설에 대한 출입기록(모든 출입자의 신원과 방문목적 및 방문일시에 대한 기록, CCTV녹화, 출입통제장치의 로그기록)을 출입일로부터 2개월 이상 유지되도록 보관한다. · 주요시설이외의 시설에 대한 출입기록(외부 방문자의 신원과 방문목적 및 방문일시에 대한 기록)을 출입일로부터 1개월 이상 유지되도록 보관한다.
		고객 정보시스템 장비 보호	· 전산실내에 보관하여 관리하는 고객의 컴퓨터장비 등 정보시스템 장비는 잠금장치가 있는 구조물(Rack)에 설치한다.
		중앙감시실	· 주요시설중 전산실 및 통신장비실에 대하여 각 시설의 기능별 작동상황 및 사고발생여부를 확인한다. · CCTV가 촬영한 영상을 24시간 감시할 수 있는 모니터를 설치한다.
		CCTV	· 주요시설의 출입구와 주요시설중 전산실·통신장비실·배터리실 내부에 CCTV를 설치한다.
		경보 및 비상정지장치	· 방재센터는 화재감시센서의 작동상황이 실시간으로 파악되도록 하고, 화재발생시에 경보신호를 통해 상황을 알 수 있도록 화재감지센서와 연동된 경보 장치를 설치한다. · 방재센터는 중앙감시실과 통합하여 운영할 수 있다. · 리튬배터리 긴급상황 발생 시 자동 또는 수동으로 UPS-배터리 간 연결을 차단할 수 있는 체계를 운영하여야 한다. 동작시점 등에 대해서는 「한국 전기설비규정」 512.1.4의 2의 ‘가’, ‘나’를 준용한다.

구 분	목 표	항 목	내 용
	가 용 성	전력 및 관련 설비 보호	· 전력(비상전력을 포함), 축전지설비, 자가발전설비, 수변전설비, UPS에 대한 상황파악 및 제어가 가능하도록 전력감시실을 두되, 중앙감시실과 통합하여 운영할 수 있다.
		무정전 전원장치(UPS)	· 전산실내 고객 정보시스템 장비의 3개월간 평균 순간사용전력의 130%에 해당하는 전력을 최소 15분 이상 공급할 수 있는 UPS를 설치한다. · UPS는 재난 등으로 인한 고장 시에도 안정적으로 전원을 공급할 수 있도록 바이패스 기능을 탑재해야 한다. 특히, 재난 시 UPS의 전력차단 및 바이패스 전환이 필요하나 물리적 접근이 불가능한 경우에 대비해 원격으로 전력 차단이 가능한 UPS 제어시스템을 운용해야 하며, UPS실이 배터리실과 같은 층에 위치한 경우에는 원격 바이패스 전환 체계를 운용하여야 한다.
		축전지설비	· 리튬배터리를 사용하는 축전지실은 UPS(정류기 포함) 1개에 전력을 공급하는 배터리 용량이 20KWh를 초과하는 경우에는 다른 전기설비와 분리된 격실에 시설하여야 한다. 다만, 20KWh 미만 시에도 방화포 설치 등 재난확산 방지를 위한 조치를 실시하여야 한다. · 리튬배터리 사용 시 축전지 간 및 축전지와 벽간 적정 이격거리를 확보하여야 한다. 다만, 랙 사이에 내화구조 격벽설치 또는 UL9540A* 또는 동등이상의 기준에 적합한 배터리의 경우 예외로 할 수 있다. 이격거리에 대해서는 「한국전기설비규정」 512.1.6의 ‘다’를 준용한다. · 축전지실 내 UPS 연결 전력선 이외 전력선은 포설하여서는 안 된다. 단, 배터리 일체형 서버를 설치·운영하는 서버실의 경우에는 예외로 한다.
		자가발전설비	· 자가발전설비의 발전용량은 전산실내 고객의 정보시스템 장비 및 항온항습기와 집적정보통신시설내에 설치된 유도등의 3개월간 평균 순간사용전력의 130%에 해당하는 전력을 공급할 수 있어야 하고 추가적인 연료의 보충 없이도 2시간이상 발전할 수 있는 연료 공급 저장시설이 있어야 한다. · 유류탱크는 반드시 방화벽으로 공간을 분리해야 한다.
		수변전설비	· 배전반에 단락·지락 및 과전류를 방지할 수 있도록 계전기(Relay)를 설치하고 누전이 발생하였을 때 이를 차단할 수 있도록 누전차단기 또는 누전경보기를 설치한다. · 수변전설비는 중앙감시실 또는 전력감시실과 연동되어야 한다.

구 분	목 표	항 목	내 용
		접지시설	· 주요시설의 정보시스템 장비 등 각종 전원장비에 대한 접지시설을 한다.
		항온항습기	· 전산실에 24시간 항온·항습을 유지하기 위하여 온습도 측정이 가능하도록 항온항습기를 설치한다.
		비상조명 및 유도등 설비	· 주요시설에는 기존 조명설비의 작동이 멈추는 경우에 바닥 또는 작업면의 조도가 최소 10룩스(lux) 이상이 유지되도록 비상조명을 설치한다. · 집적정보통신시설 전 지역에 유도등 및 유도표지를 설치한다.
물 리 적 · 기 술 적 보 호 조 치	방 호 성	벽면의 구성	· 전산실은 천장을 통하여 외부와의 왕래가 불가능하도록 전산실의 벽면과 접한 천장을 차단하는 조치를 한다.
		유리창문 설비	· 주요시설관련 건물내부의 창문은 강화유리를 사용하고 개폐가 되지 않도록 설치한다.
	방 재 성	하중안전성	· UPS, 변압기, 배전반, 자가발전설비가 설치된 장소의 바닥은 최소 500kg/m ² 이상의 하중에 견디도록 필요한 조치를 하되, 적재하중치(장비의 단위면적당 중량과 건축물의 구조를 고려하여 계산한 하중치에 2.5<안전율>를 곱한 값)가 500kg/m ² 을 초과할 경우에는 그 값에 해당하는 하중에 견디도록 필요한 조치를 하여야 한다.
		소방시설	· 집적정보통신시설 전 지역에 열감지 또는 연기 감지 센서를 설치한다. · 배터리 유형 등 각 시설의 특성에 맞는 적정 소화 설비를 설치한다. · 화재가 발생한 경우 주요시설로 화재가 번지는 것을 방지하기 위하여 방화문을 설치한다. · 리튬배터리를 사용하는 축전지실 내부에 가연성 가스로 인해 내부 압력이 발생하는 경우, 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속 배기장치를 설치하여야 한다.
		건축자재	· 집적정보통신시설의 건물은 화재 및 물리적 충격에 견디기 위해 철골조, 철근 콘크리트를 사용한 건축물 이어야 한다. · 바닥재, 내벽, 천장 등의 건물 내부에 사용하는 자재는 화재발생시에도 잘 연소되지 않는 불연

구 분	목 표	항 목	내 용
			· 재료·준불연재료 또는 난연재료를 사용한다. · 건축물의 외벽에는 불연재료 또는 준불연재료를 마감재료로 사용한다.
		수해방지	· 주요시설의 천장 및 바닥(주요시설이 지하에 위치한 경우에는 벽을 포함한다)은 수해를 방지하기 위하여 물이 들어갈 수 없도록 시공(방수시공 등) 하여야 한다. 특히, 주요시설이 지하공간에 있는 경우 침수 피해 방지를 위해 예상침수 높이까지 물막이판 및 배수시설을 병행설치하여야 한다.
관 리 적 보 호 조 치	보 호 관 리 체 계 화	상근경비원	· 24시간 경비업무를 수행하는 상근 경비원을 둔다.
		전문기술자	· 주요시설의 유지·관리를 위하여 시스템관리, 네트워크관리, 전기를 각각 담당하는 전문인력(관련 분야 2년이상 경력자)을 두되, 해당 인력을 확보하기 어려운 경우에는 외부 전문업체에 해당 업무를 위탁할 수 있다.
		관리책임자	· 집적정보통신시설내의 모든 보호조치를 계획, 감독, 통제하며 비상시 재난관리활동을 수행한다.
		시설보호계획 및 업무연속성계획	· 시설보호계획 및 업무연속성계획을 수립하는 때에는 제6조제1항 및 제2항의 규정에 의한 내용이 포함 되도록 하되, 실제 재난상황을 가정하여 구체적인 전력 유지체계, 설비운용 방안 등이 반드시 포함 되어야 한다. · 시설보호계획 및 업무연속성계획을 주된 사업장에 비치하고 교육하는 등 소속 직원이 내용을 숙지할 수 있도록 필요한 조치를 한다. · 업무환경의 변화 등으로 인하여 시설보호계획 및 업무연속성계획의 수정·보완이 필요한 경우에는 지체없이 검토·보완하여야 한다. · 모의대응훈련은 실제 재난상황을 반영한 시나리오를 설정하여 분기별 1회 이상 실시하여야 한다. 또한, 연 1회 이상은 소방·전기 관계기관과 합동 훈련을 실시하여야 한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 지침은 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제46조 및 <u>같은 법 시행령 제37조 제2항</u> 에 따라 집적정보통신시설을 운영·관리하는 사업자가 취하여야 하는 보호조치의 세부적 기준 등 집적정보통신시설 보호를 위해 필요한 사항에 대하여 정하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- <u>같은 법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제37조제2항</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. “집적정보통신시설”이라 함은 법 제2조제2호에 따른 정보통신서비스를 제공하는 고객의 위탁을 <u>받아</u> 컴퓨터장치 등 전자정부법 제2조제13호에 따른 정보시스템을 구성하는 장비(이하 “정보시스템 장비”라 한다)를 일정한 공간(이하 “전산실”이라 한다)에 집중하여 관리하는 시설을 말한다.	1. ----- ----- ----- ----- <u>받거나 직접 제공하기 위하여,</u> ----- ----- ----- ----- -----.
2. ~ 8. (생략)	2. ~ 8. (현행과 같음)
<u><신 설></u>	9. “전문기관”이라 함은 법 제46조

제8항 및 영 제42조에 따라
보호조치 이행점검 및 재난
복구 시 기술적 지원에 관한
업무를 위탁받은 기관을 말한다.

제4조(각종 재난에 대비한 보호조치)

① 사업자는 집적정보통신시설에 안정적으로 전원을 공급하고 지진, 수해 및 화재 등으로 인한 전원 공급이 중단되는 경우에 대비하기 위하여 다음 각호에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. (생략)

2. 전력공급의 중단을 방지하기 위하여 UPS(무정전전원장치)와 축전지설비를 보유하고, 장시간 외부에서의 전원공급이 중단될 경우에 대비하여 자체 전력공급을 위한 자가발전설비를 구비할 것 <후단 신설>

3. 4. (생략)

<신 설>

② 사업자는 각종 전위장비를

제4조(각종 재난에 대비한 보호조치)

[illegible]

1. (현행과 같음)

2. 위하여 바이패스 전환이 가능
한

-----. 이 경우,
자가발전설비 가동을 위한 유
류탱크는 반드시 방화벽으로
공간을 분리할 것

3. · 4. (현행과 같음)

5. 재난발생으로 인해 예비전력
체계가 작동하지 않을 경우에
대비하여 전력 공급의 이중화
체계를 갖추고, 전원차단이
불가피한 경우 차단구역을
최소화할 수 있도록 관리할 것

② _____

보호하기 위하여 다음 각 호에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. 2. (생략)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

③ (생략)

④ 사업자는 지진, 수해 및 화재 등 재난으로부터 집적정보통신 시설을 보호하기 위하여 다음 각호에 해당하는 조치를 하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 누수에 의한 피해를 예방하기 위하여 주요시설의 천장 및 바닥은 방수시공을 할 것

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 리튬배터리실은 원칙적으로 타 전기설비와 분리된 격실에 설치하고, 배터리 간 및 배터리와 벽간 적정 이격거리를 확보해야 하며, 배터리실 내 전력선 포설을 최소화할 것

4. 배터리실 내부를 상시 모니터링할 수 있는 CCTV를 설치하고, 리튬배터리 셀의 상태를 확인할 수 있는 전지관리시스템(BMS) 및 추가적인 화재 사전탐지 시스템을 병행 운용할 것

5. 리튬배터리 긴급상황 발생 시 자동 또는 수동으로 UPS-배터리 간 연결을 차단할 수 있는 체계를 운용할 것

③ (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----
----- 하고,
특히 주요시설이 지하공간에

<신 설>

<신 설>

⑤・⑥ (생 략)

제6조(시설보호계획과 업무연속성 계획의 수립 및 시행) ① (생 략)
② 사업자는 해킹・컴퓨터바이러스 유포 등의 전자적 침해행위와 정전・화재 기타 각종 재난으로부터 업무기능을 중단없이 수행하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 계획(이하 “업무연속성계획”이라고 한다.)을 수립・시행하여야 한다.

1. (생 략)

2. 재난 유형별 긴급대응 및 업무 재개, 복원활동을 위한 세부 절차 및 활동내용

3. 주기적인 모의훈련 수행을 위한 계획수립, 훈련실시, 사후

있는 경우 침수피해 방지를 위해 예상침수 높이까지 물막이판 및 배수시설도 설치할 ---

4. 전 지역에 열 또는 연기감지 센서 등을 설치하고, 설치된 배터리의 종류에 따라 화재진압이 용이한 소화설비를 구비할 것

5. 리튬배터리실 내부에 가연성 가스 등으로 인한 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속 배기장치를 설치할 것

⑤・⑥ (현행과 같음)

제6조(시설보호계획과 업무연속성 계획의 수립 및 시행) ①(현행과 같음)
② -----

-----.

1. (현행과 같음)

2. ----- 업무 재개, 전력유지체계, 설비운용 방안-----

3. -----
----- 구체적인 재난

평가 및 개선방안 반영

4. (생략)

③ (생략)

제3장 보호조치 이행 검사 및 평가
제9조(검사의 실시) ① 과학기술
정보통신부는 사업자가 제3조
부터 제8조까지에 따른 보호조치
의무를 성실히 이행하였는지 여부를
확인하기 위하여 법 제64조제3항에
따른 검사(이하 “검사”라 한다)를
실시한다.

② 과학기술정보통신부가 검사를
실시하는 때에는 법 제64조제10항에
따라 한국인터넷진흥원장(이하
“인터넷진흥원장”이라 한다)에게
필요한 지원을 요청할 수 있다.

③ 인터넷진흥원장은 제2항에 따라
검사를 지원하는 때에는 건축·
전기설비·소방설비·재난에 관한
전문지식을 지닌 자, 정보보호에
관한 전문지식을 지닌 자가 참여
하는 전담반을 구성하여야 한다.

④ 인터넷진흥원장은 검사를 효율적
으로 지원하기 위하여 전담반의
구성·운영, 지원 절차 및 방법에
관하여 필요한 사항을 정하여야 한다.

상황별 시나리오 수립 및 훈련
실시-----

4. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

제3장 보호조치 이행 점검 및 평가
제9조(점검의 실시) ① 중앙전파
관리소장은 -----

----- 법 제46조
제3항 및 영 제39조제1항-----
----- 점검(이하 “점검”
이라 한다)을 ----.

② 전문기관은 법 제46조제8항
및 영 제42조에 따라 제1항에
따른 점검을 지원한다.

③ 전문기관-----
점검을 -----

-----.

④ 전문기관은 점검을 -----

-----.

제10조(검사결과의 처리) ① 인터넷
진흥원장은 제9조에 따라 검사를
지원한 때에는 그 결과를 과학기술
정보통신부에 통지하여야 한다.

제11조(평가) ① 과학기술정보통신
부는 사업자가 희망하는 때에는
인터넷진흥원장으로 하여금 사업자의
신청을 받아 집적정보통신시설의
안전·신뢰성에 대한 평가를 실시하게
할 수 있다.

② 인터넷진흥원장은 제1항에
따른 평가를 실시하는 경우에는
평가기준, 절차 및 방법 등에 관하여
필요한 사항을 정하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

제10조(점검결과의 처리) 전문기관
----- 점검을
----- 과학기술
정보통신부장관 및 중앙전파관리
소장에게 -----.

제11조(평가) ① 과학기술정보통신
부장관은 -----
전문기관-----

-----.

② 전문기관-----

-----.

제4장 보호조치 협의회 등

제12조(보호조치 협의회 구성) ①
과학기술정보통신부장관은 집적
정보통신시설 보호조치에 관한
사항을 협의하기 위하여 보호조치
협의회를 운영한다.

② 협의회는 위원장과 위원으로
구성하며, 협의회는 위원장은 과학
기술정보통신부 소속의 집적정보
통신시설 보호조치 업무를 담당하는
부서의 장이 되고, 위원은 관련
부서의 공무원 및 집적정보통신
시설에 관한 지식이 풍부한 민간

<신 설>

전문가 등으로 구성한다.

③ 협의회 운영을 위하여 전문 기관의 집적정보통신시설 보호 조치 업무를 담당하는 부서의 장을 간사로 두며, 간사는 회의에 참석하여 발언할 수 있다.

제13조(보호조치 협의회 운영) ①

협의회에서는 다음 각 호의 사항을 협의한다.

1. 보호조치 이행점검에 관한 사항
2. 보호조치 세부기준 항목의
적정성에 관한 사항
3. 사업자가 제출한 이행계획 등의
적정성 검토 및 자문에 관한 사항
4. 기타 위원장이 협의회에서
협의하여야 할 사항이라고
판단하는 사항

② 협의회는 과학기술정보통신부 장관의 요구가 있거나 협의안건이 발생한 경우 개최할 수 있다.

③ 전문기관은 협의회 개최 및 제1항의 각 호에 따른 협의회 운영 업무를 지원할 수 있다.

④ 협의회는 필요하다고 인정하는 때에는 관계기관의 공무원 및 임·직원, 그밖에 전문가를 협의회에 참석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

<신 설>

제12조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제334호)에 따라 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

⑤ 협의회는 협의회의 운영을 위한 별도의 규정을 정할 수 있다.

제5장 보칙

제14조(재검토기한) 과학기술정보통신부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」-----2024년 6월 1일-----매 3년-----5월 31일까지-----.

제15조(규제의 재검토) 과학기술정보통신부장관은 「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 6월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 5월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일)이 고시는 2024년 6월 1일부터 시행한다.

제2조(기존의 집적정보통신시설에 관한 특례) 보호조치 세부기준에 관한 별표의 개정에도 불구하고, 개정 고시 시행 이전에 구축한 집적정보통신시설에 관해서는 다음 각 호의 조치를 모두 이행한 경우 제8조의 보호조치 세부기준

을 이행한 것으로 본다.

1. 집적정보통신시설 사업자가 보호조치 세부기준에 대한 대안으로 제시한 대체조치 이행계획에 대해 과학기술정보통신부장관이 제12조 제1항에 따른 보호조치협의회를 통해 검토하여 적정하다고 인정한 경우

2. 사업자가 1호에서 적정하다고 인정된 대체조치 이행계획을 사업자가 계획대로 달성한 경우