

## 조문별 개정이유서

### 1. 안전관련 펌프 및 밸브에 대한 가동중시험 기준의 신규 발행년판을 반영(안 제5조)

#### 가. 개정 이유

- 현행 고시에서 참조하는 기술기준(10CFR50.55a, Codes and standards)에서 승인한 가동중시험 규격의 신규 발행년판을 반영함

#### 나. 개정 내용

- 가동중시험 관련 전력산업기술기준(이하 KEPIC)의 신규 발행년판을 반영함

| 규격                         | 발행년판               |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                            | 현행                 | 개정(안)              |
| KEPIC MO<br>(ASME Sec. XI) | 2015년판<br>(2012년판) | 2020년판<br>(2017년판) |

#### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

#### 라. 입법효과

- 최신 기술기준 적용으로 원자로시설의 안전성을 도모함

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

### 2. 공기구동밸브 설계기준성능 평가에 대한 적용 규격 추가(안 제10조)

#### 가. 개정 이유

- 기존에 모터구동밸브에 준하여 적용하던 공기구동밸브 설계기준성능 평가에 대한 기준이 KEPIC 신규 발행년판에 신설됨에 따라 이를 반영함

#### 나. 개정 내용

- 공기구동밸브 설계기준성능 평가에 대한 일반 기준을 KEPIC MOC 의무부록 III(능동 공기구동밸브의 가동전 및 가동중시험)로 변경함

| 현행                                                                                             | 개정(안)                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제10조(설계기준성능 평가 항목 및 기준)<br>③ 공기구동밸브의 설계기준성능 평가에 대해서는 모터구동밸브의 설계기준성능 평가에 준하여 밸브의 특성을 반영하여 적용한다. | 제10조(설계기준성능 평가 항목 및 기준)<br>③ 공기구동밸브의 설계기준성능 평가와 관련하여 군 분류, 데이터 평가 등 이 규정에서 구체적으로 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판)의 부록 III(능동 공기구동밸브의 가동전 및 가동중시험)을 따른다. |

#### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

#### 라. 입법효과

- 최신 기술기준 적용으로 원자로시설의 안전성을 도모함

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

### 3. 대체적용 및 완화요청 신청 사유 추가(안 제24조)

#### 가. 개정 이유

- 통상적으로 인정되어오던 대체적용 신청사유인 KEPIC MO 적용 사례(Code Case)를 고시에 명문화하여 원자로시설 안전성의 저해 없는 대체적용 범위 명확화

#### 나. 개정 내용

- 대체적용 및 완화요청 사유에 KEPIC MON(2020년판) 기술기준 적용사례에 해당되는 경우를 추가

#### 다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 특이사항 없음

#### 라. 입법효과

- 고시 내용의 명확성 및 완결성을 제고함

#### 마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음