

1. 개정이유

국민들이 보다 이해하기 쉽도록 화재방호 관련 전문용어를 일상생활에 익숙한 어휘를 병기하거나 전문용어의 사전적 의미(lexical meaning)를 설명해 주는 등 국민의 눈높이에 맞게 용어정비를 하고자 함

2. 주요내용

- 가. 화재방호 전문용어를 국민들이 보다 알기 쉽도록 전문용어와 함께 그 사전적 의미를 병기하여 국민의 눈높이에 맞는 규제행정서비스를 도모함(안 제2조제6호, 안 제4조제2항)
- 나. 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 설정한 재검토기한의 기준년도를 소방청 소관 법률의 분법(개정) 사실을 반영하여 변경하고자 함(안 제15조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 원자력안전법, 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 법령용어 정비위원회 규정(대통령 훈령) 제10조에 따른 것으로 법제처와 기 합의(2024. 2월)
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

핵연료주기시설의 화재위험도분석에 관한 기술기준 일부개정고시안

핵연료주기시설의 화재위험도분석에 관한 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제6호 중 "방화댐퍼"를 "방화댐퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치)"로 한다.

제4조제2항 중 "차폐"를 "차폐(차단)"로 한다.

제15조 중 "2020년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(용어의 정의) ----- ----- ----.
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. “내화구조물”이란 화재의 확대를 방지하기 위하여 화재저항력이 시간단위로 평가된 구조물(벽, 기둥, 바닥, 보 및 지붕 등)과 구조물의 개구부를 보호하는 관통부 밀봉재, 방화문 및 <u>방화댐퍼</u> 를 포함한다.	6. ----- ----- ----- ----- ----- ---- <u>방화댐퍼(화재 시 연기 등을 차단하는 장치)</u> -----.
7. ~ 13. (생 략)	7. ~ 13. (현행과 같음)
제4조(화재예방 설계기준) ① (생 략)	제4조(화재예방 설계기준) ① (현행과 같음)
② 화재발생 가능성을 최소화하기 위하여 점화원을 가연성물질로부터 가능한 한 격리 및 <u>차폐</u> 하여야 한다.	② ----- ----- ----- <u>차폐 (차단)</u> -----.
③ · ④ (생 략)	③ · ④ (현행과 같음)
제15조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 <u>2020년 1월 1</u>	제15조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 1월 1</u>

일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지 를 말한다)마다 그 타당성을 검 토하여 개선 등의 조치를 하여 야 한다.	일----- ----- ----- ----- -----.
--	--