

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ»	
ΕΡΓΟ:	ΘΗΣ ΕΒΡΟΥ – ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΜΙΚΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 840 MW, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	
ΘΕΣΗ:	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΒΙΠΕ) INDUSTRIAL AREA OF ALEXANDROUPOLIS	
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	SYNERGY ADVISORS ΙΚΕ 8,ΦΕΙΔΩΝΟΣ,11631 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30 2107014255 email: info@synenergy-advisors.gr url: www.synenergy-advisors.com	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 kV DETAILED DESIGN OF INTERCONNECTION TRANSMISSION LINES 400kV	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ.Η.Α.
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΓΜ 400 kV/B'B' KYT N.ΣΑΝΤΑΣ - KYT ΕΒΡΟΥ Ι (Ι) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΝΥΣΕΩΝ-ΒΕΛΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΗΤL 400 kV/B'B' ΕΗVSS N.SANTAS - ΕΗVSS ΕΒΡΟΥ Ι (Ι) TENSIONS-ARROWS TABLE OF CONDUCTOR PHASE AND SHIELD WIRE	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Τ Η Α (Ι) - 1007 Σελίδες 1 έως 40

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ	ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
	ΚΛΙΜΑΚΑ: ΑΝΕΥ
	ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5ος -2023

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			
3	05/2025	Τροποποίηση θέσης πυλώνων 10, 58 και 71	
2	10/2024	Τροποποιήσεις σύμφωνα με την υπ'αριθμόν ΔΝΕΜ/22033/24.07.2024	
1	05/2024	Αλλαγή τύπων πύργων	
0	05/2023	ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ	
Α/Α	Ημερ	Περιγραφή	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ: Δ.ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ: Λ.ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: Λ.ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΥΣΕΩΝ

ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΜ 400 kV/B'B' ΚΥΤ Ν.ΣΑΝΤΑΣ - ΚΥΤ ΕΒΡΟΥ Ι (Ι)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΓΟΥ

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Τύπος:	954.000 CM
Βάρος :	1.8230 kp/m
Μέτρο ελαστικότητας:	5132000000 kp/m ²
Διατομή :	5.46 cm ²

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Τύπος:	SW 12.6mm
Βάρος :	0.7690 kp/m
Μέτρο ελαστικότητας:	19330000000 kp/m ²
Διατομή :	0.96 cm ²

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Τύπος:	OPGW - 3S 2x48SM - 13mm
Βάρος :	0.7500 kp/m
Μέτρο ελαστικότητας:	16315459407.646 kp/m ²
Διατομή :	1.01 cm ²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Τ Η Α (Ι) - 1007

ΣΕΛΙΔΕΣ 1 - 40

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι
Τμήμα Γραμμής: 2-9
Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|2 έως ΑΝΣ_Ι|9

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 3550.50 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 3481.84 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-38.28	3480	3456.3	11.759	11.839	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.015
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	3480	3441.58	9.813	9.922	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.036
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	3480	3455.83	6.707	6.754	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.044
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	3480	3475.05	10.255	10.27	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.046
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.41	3480	3537.78	8.53	8.39	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.022
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-7.68	3480	3589.33	3.317	3.216	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.005
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-13.31	3480	3564.34	5.74	5.605	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 3402.85 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 3334.16 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-38.28	3332	3308.1	12.281	12.37	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.017
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	3332	3292.92	10.248	10.37	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.04
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	3332	3307.48	7.005	7.057	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.049
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	3332	3326.93	10.71	10.727	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.052
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.41	3332	3390.02	8.909	8.756	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.025
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-7.68	3332	3441.32	3.464	3.354	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.007
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-13.31	3332	3416.2	5.995	5.848	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 3256.27 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 3187.51 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-38.28	3185	3160.8	12.848	12.946	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.02
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	3185	3145.18	10.721	10.857	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.045
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	3185	3160.06	7.328	7.386	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.055
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	3185	3179.73	11.205	11.223	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.059
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.41	3185	3243.2	9.32	9.152	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.029
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-7.68	3185	3294.27	3.624	3.504	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.01
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-13.31	3185	3269.01	6.272	6.111	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 3136.69 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 3067.84 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-38.28	3065	3040.6	13.351	13.458	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.022
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	3065	3024.63	11.141	11.29	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.05
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	3065	3039.79	7.615	7.678	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.061
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	3065	3059.61	11.643	11.664	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.065
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.41	3065	3123.41	9.685	9.503	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.032
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-7.68	3065	3174.34	3.766	3.636	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.012
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-13.31	3065	3148.94	6.518	6.344	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 3017.19 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 2948.20 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους	Τάνυση με αγωγούς στις	Βέλος με κατακόρυφους	Βέλος με αγωγούς στις	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

			μονωτήρες	τροχαλίες	μονωτήρες	τροχαλίες		
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-38.28	2945	2920.5	13.895	14.011	ΑΝΣ_Ι 3 ->	-0.024
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	2945	2904.19	11.595	11.758	ΑΝΣ_Ι 4 ->	-0.056
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	2945	2919.66	7.925	7.994	ΑΝΣ_Ι 5 ->	-0.068
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	2945	2939.61	12.118	12.14	ΑΝΣ_Ι 6 ->	-0.072
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.41	2945	3003.75	10.079	9.882	ΑΝΣ_Ι 7 ->	-0.036
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-7.68	2945	3054.56	3.919	3.779	ΑΝΣ_Ι 8 ->	-0.014
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-13.31	2945	3029.02	6.783	6.595	ΑΝΣ_Ι 9 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1838.86 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1810.21 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1810	1800.8	9.535	9.584	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.008
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1810	1795.72	7.958	8.022	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.018
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1810	1801.19	5.44	5.466	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.022
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1810	1808.6	8.317	8.324	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.023
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1810	1834.24	6.919	6.827	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.009
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1810	1856.48	2.691	2.623	ΑΝΣ_Ι 8 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1810	1845.54	4.656	4.567	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1768.88 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1740.28 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1740	1730.6	9.919	9.973	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.009
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1740	1725.29	8.278	8.349	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.02
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1740	1730.86	5.658	5.688	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.024
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1740	1738.42	8.652	8.66	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.026
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1740	1764.22	7.197	7.098	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.011
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1740	1786.27	2.799	2.726	ΑΝΣ_Ι 8 -> 0
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1740	1775.3	4.844	4.747	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1678.94 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1650.38 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1650	1640.4	10.46	10.521	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.01
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1650	1634.81	8.73	8.811	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.023
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1650	1640.5	5.967	6.002	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.028
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1650	1648.26	9.124	9.133	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.03
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1650	1674.27	7.59	7.48	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.013
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1650	1696.09	2.951	2.871	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1650	1685.07	5.108	5.001	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1638.98 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1610.43 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1610	1600.3	10.72	10.785	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.011
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1610	1594.58	8.947	9.033	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.025
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1610	1600.34	6.115	6.152	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.03
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1610	1608.18	9.35	9.361	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.032
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1610	1634.28	7.778	7.663	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.014
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1610	1656.01	3.025	2.941	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1610	1644.97	5.235	5.123	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1579.07 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1550.52 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1550	1540.2	11.135	11.206	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.012
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1550	1534.29	9.293	9.388	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.028
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1550	1540.16	6.352	6.393	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.034
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1550	1548.12	9.712	9.724	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.036
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1550	1574.36	8.079	7.954	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.016
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1550	1595.96	3.142	3.051	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.004
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1550	1584.87	5.437	5.318	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1793.15 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1765.21 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1765	1756	9.537	9.586	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.008
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1765	1751.05	7.96	8.023	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.018
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1765	1756.38	5.44	5.467	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.023
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1765	1763.6	8.318	8.325	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.024
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1765	1788.62	6.92	6.828	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.009
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1765	1810.3	2.691	2.624	ΑΝΣ_Ι 8 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1765	1799.63	4.657	4.567	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1725.17 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1697.27 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1697	1687.8	9.919	9.973	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.009
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1697	1682.62	8.279	8.349	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.021
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1697	1688.05	5.658	5.688	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.025
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1697	1695.43	8.652	8.66	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.026
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1697	1720.59	7.197	7.098	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.011
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1697	1742.09	2.799	2.726	ΑΝΣ_Ι 8 -> 0
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1697	1731.4	4.844	4.747	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1638.23 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1610.37 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1610	1600.6	10.455	10.516	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.01
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1610	1595.15	8.726	8.807	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.024
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1610	1600.7	5.964	5.999	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.029
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1610	1608.27	9.119	9.129	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.031
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1610	1633.63	7.586	7.476	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.013
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1610	1654.91	2.95	2.87	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1610	1644.17	5.105	4.999	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1598.27 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1570.42 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1570	1560.5	10.721	10.787	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.011
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1570	1554.92	8.948	9.035	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.026
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1570	1560.54	6.116	6.153	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.031

ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1570	1568.19	9.352	9.362	ΑΝΣ_Ι 6 ->	-0.033
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1570	1593.64	7.779	7.664	ΑΝΣ_Ι 7 ->	-0.015
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1570	1614.83	3.025	2.941	ΑΝΣ_Ι 8 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1570	1604.06	5.235	5.124	ΑΝΣ_Ι 9 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|2: 1540.35 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|9: 1512.51 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 2-ΑΝΣ_Ι 3	422.9	-37.53	1512	1502.4	11.133	11.204	ΑΝΣ_Ι 3 -> -0.012
ΑΝΣ_Ι 3-ΑΝΣ_Ι 4	387.1	2.97	1512	1496.64	9.291	9.387	ΑΝΣ_Ι 4 -> -0.028
ΑΝΣ_Ι 4-ΑΝΣ_Ι 5	320	7.18	1512	1502.36	6.351	6.392	ΑΝΣ_Ι 5 -> -0.034
ΑΝΣ_Ι 5-ΑΝΣ_Ι 6	395	34.2	1512	1510.12	9.71	9.722	ΑΝΣ_Ι 6 -> -0.037
ΑΝΣ_Ι 6-ΑΝΣ_Ι 7	360	36.81	1512	1535.71	8.078	7.953	ΑΝΣ_Ι 7 -> -0.017
ΑΝΣ_Ι 7-ΑΝΣ_Ι 8	225	-8.68	1512	1556.78	3.141	3.051	ΑΝΣ_Ι 8 -> -0.004
ΑΝΣ_Ι 8-ΑΝΣ_Ι 9	295.93	-14.06	1512	1545.97	5.436	5.317	ΑΝΣ_Ι 9 -> 0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι

Τμήμα Γραμμής: 10-14

Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|10 εως ΑΝΣ_Ι|14

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 3548.16 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3480.72 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-37.38	3480	3470.3	9.617	9.644	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.005
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	3480	3465.35	12.702	12.755	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.015
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	3480	3516.78	8.735	8.643	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-11.05	3480	3532.97	4.029	3.969	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 3400.23 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3332.90 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-37.38	3332	3322.2	10.044	10.073	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.005
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	3332	3316.57	13.266	13.328	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.018
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	3332	3368.24	9.123	9.025	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-11.05	3332	3384.77	4.208	4.142	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 3253.37 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3186.11 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-37.38	3185	3175.2	10.507	10.54	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.006
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	3185	3168.86	13.878	13.949	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.02
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	3185	3220.82	9.544	9.438	ΑΝΣ_Ι 13 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-11.05	3185	3237.72	4.402	4.33	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 3133.54 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3066.30 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-37.38	3065	3055.3	10.919	10.953	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.007

ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	3065	3048.37	14.421	14.5	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.023
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	3065	3100.59	9.918	9.804	ΑΝΣ_Ι 13 ->	-0.002
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-11.05	3065	3117.81	4.574	4.497	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 3013.77 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 2946.52 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-37.38	2945	2935.3	11.364	11.401	ΑΝΣ_Ι 11 ->	-0.007
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	2945	2927.76	15.009	15.098	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.026
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	2945	2980.26	10.322	10.2	ΑΝΣ_Ι 13 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-11.05	2945	2997.84	4.761	4.677	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1837.95 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1810.00 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1810	1806.5	7.797	7.812	ΑΝΣ_Ι 11 ->	-0.002
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1810	1805.76	10.302	10.326	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.006
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1810	1827.07	7.084	7.018	ΑΝΣ_Ι 13 ->	0.004
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1810	1831.94	3.269	3.23	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1767.87 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1740.01 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1740	1736.3	8.111	8.128	ΑΝΣ_Ι 11 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1740	1735.3	10.716	10.745	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.008
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1740	1756.67	7.369	7.299	ΑΝΣ_Ι 13 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1740	1761.67	3.4	3.358	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1677.81 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1650.03 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1650	1646.2	8.553	8.573	ΑΝΣ_Ι 11 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1650	1644.86	11.3	11.336	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.009
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1650	1666.32	7.771	7.695	ΑΝΣ_Ι 13 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1650	1671.49	3.586	3.54	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1637.80 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1610.04 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1610	1606.1	8.766	8.787	ΑΝΣ_Ι 11 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1610	1604.61	11.581	11.62	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.01
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1610	1626.11	7.964	7.885	ΑΝΣ_Ι 13 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1610	1631.36	3.675	3.627	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1577.79 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1550.07 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
---------	---------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--

ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1550	1546	9.105	9.128	ΑΝΣ_Ι 11 ->	-0.004
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1550	1544.27	12.03	12.074	ΑΝΣ_Ι 12 ->	-0.012
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1550	1565.84	8.273	8.189	ΑΝΣ_Ι 13 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1550	1571.23	3.817	3.766	ΑΝΣ_Ι 14 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1792.26 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1765.00 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1765	1761.6	7.798	7.813	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1765	1760.88	10.303	10.327	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.007
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1765	1781.66	7.085	7.019	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0.004
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1765	1786.41	3.269	3.23	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1724.19 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1697.01 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1697	1693.4	8.111	8.128	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1697	1692.43	10.716	10.745	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.008
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1697	1713.27	7.369	7.299	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0.003
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1697	1718.14	3.4	3.358	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1637.12 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1610.03 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1610	1606.3	8.549	8.569	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1610	1605	11.295	11.33	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.009
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1610	1625.92	7.768	7.691	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0.003
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1610	1630.96	3.584	3.538	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1597.11 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1570.04 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1570	1566.2	8.767	8.788	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1570	1564.74	11.583	11.622	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.01
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1570	1585.71	7.965	7.886	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1570	1590.84	3.675	3.627	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|10: 1539.10 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1512.07 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 10-ΑΝΣ_Ι 11	382.31	-36.13	1512	1508.1	9.103	9.127	ΑΝΣ_Ι 11 -> -0.004
ΑΝΣ_Ι 11-ΑΝΣ_Ι 12	440	27.37	1512	1506.41	12.027	12.072	ΑΝΣ_Ι 12 -> -0.012
ΑΝΣ_Ι 12-ΑΝΣ_Ι 13	365	18.41	1512	1527.46	8.271	8.187	ΑΝΣ_Ι 13 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 13-ΑΝΣ_Ι 14	247.93	-12.9	1512	1532.71	3.816	3.765	ΑΝΣ_Ι 14 -> 0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι

Τμήμα Γραμμής: 14-18

Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|14 έως ΑΝΣ_Ι|18

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3481.65 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3483.80 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	62.81	3480	3443	20.079	20.295	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.049
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	3480	3506.11	3.876	3.847	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.044
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-9.95	3480	3641.74	5.702	5.449	ΑΝΣ_Ι 17 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-44.35	3480	3559.6	7.274	7.112	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3334.31 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3335.06 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	62.81	3332	3294.2	20.971	21.212	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.056
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	3332	3361.76	4.048	4.012	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.05
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-9.95	3332	3493.3	5.955	5.68	ΑΝΣ_Ι 17 -> -0.004
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-44.35	3332	3412.26	7.598	7.419	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3188.11 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3187.38 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	62.81	3185	3146.5	21.939	22.207	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.064
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	3185	3218.59	4.235	4.191	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.057
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-9.95	3185	3346.07	6.23	5.93	ΑΝΣ_Ι 17 -> -0.007
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-44.35	3185	3266.11	7.948	7.751	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 3068.89 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3066.87 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	62.81	3065	3025.8	22.798	23.093	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.072
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	3065	3101.71	4.401	4.349	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.064
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-9.95	3065	3225.86	6.474	6.151	ΑΝΣ_Ι 17 -> -0.01
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-44.35	3065	3146.77	8.259	8.045	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 2949.79 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 2946.41 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	62.81	2945	2905.2	23.727	24.052	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.082
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	2945	2985.03	4.58	4.519	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.072
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-9.95	2945	3105.85	6.738	6.389	ΑΝΣ_Ι 17 -> -0.014
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-44.35	2945	3027.61	8.596	8.361	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1810.00 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1814.09 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	64.56	1810	1796.2	16.291	16.416	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.024

ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	1810	1814.55	3.143	3.136	ΑΝΣ_Ι 16 ->	-0.022
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-10.35	1810	1880.95	4.625	4.45	ΑΝΣ_Ι 17 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-45.7	1810	1842.09	5.903	5.8	ΑΝΣ_Ι 18 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1740.02 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1743.61 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_ 14-ΑΝΣ_ 15	551.97	64.56	1740	1725.8	16.946	17.085	ΑΝΣ_ 15 -> -0.027
ΑΝΣ_ 15-ΑΝΣ_ 16	240	56.78	1740	1746.01	3.27	3.259	ΑΝΣ_ 16 -> -0.025
ΑΝΣ_ 16-ΑΝΣ_ 17	295	-10.35	1740	1810.49	4.811	4.623	ΑΝΣ_ 17 -> 0.002
ΑΝΣ_ 17-ΑΝΣ_ 18	331.83	-45.7	1740	1772.21	6.14	6.029	ΑΝΣ_ 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1650.11 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1653.01 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	64.56	1650	1635.3	17.87	18.031	ΑΝΣ_Ι 15 ->	-0.032
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	1650	1657.95	3.448	3.432	ΑΝΣ_Ι 16 ->	-0.029
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-10.35	1650	1719.96	5.073	4.867	ΑΝΣ_Ι 17 ->	0
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-45.7	1650	1682.42	6.475	6.351	ΑΝΣ_Ι 18 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1610.18 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1612.75 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_ 14-ΑΝΣ_ 15	551.97	64.56	1610	1595.1	18.314	18.485	ΑΝΣ_ 15 ->	-0.034
ΑΝΣ_ 15-ΑΝΣ_ 16	240	56.78	1610	1618.85	3.534	3.515	ΑΝΣ_ 16 ->	-0.032
ΑΝΣ_ 16-ΑΝΣ_ 17	295	-10.35	1610	1679.77	5.199	4.983	ΑΝΣ_ 17 ->	-0.001
ΑΝΣ_ 17-ΑΝΣ_ 18	331.83	-45.7	1610	1642.55	6.636	6.505	ΑΝΣ_ 18 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1550.31 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1552.38 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_ 14-ΑΝΣ_ 15	551.97	64.56	1550	1534.7	19.023	19.213	ΑΝΣ_ 15 ->	-0.039
ΑΝΣ_ 15-ΑΝΣ_ 16	240	56.78	1550	1560.14	3.671	3.647	ΑΝΣ_ 16 ->	-0.036
ΑΝΣ_ 16-ΑΝΣ_ 17	295	-10.35	1550	1619.41	5.4	5.169	ΑΝΣ_ 17 ->	-0.003
ΑΝΣ_ 17-ΑΝΣ_ 18	331.83	-45.7	1550	1582.67	6.893	6.751	ΑΝΣ_ 18 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1765.00 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1768.99 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_ 14-ΑΝΣ_ 15	551.97	64.56	1765	1751.6	16.293	16.418	ΑΝΣ_ 15 ->	-0.024
ΑΝΣ_ 15-ΑΝΣ_ 16	240	56.78	1765	1769.51	3.144	3.136	ΑΝΣ_ 16 ->	-0.023
ΑΝΣ_ 16-ΑΝΣ_ 17	295	-10.35	1765	1834.26	4.625	4.451	ΑΝΣ_ 17 ->	0.004
ΑΝΣ_ 17-ΑΝΣ_ 18	331.83	-45.7	1765	1796.36	5.904	5.801	ΑΝΣ_ 18 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1697.02 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1700.52 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	64.56	1697	1683.2	16.946	17.085	ΑΝΣ_Ι 15 ->	-0.027
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	1697	1702.91	3.27	3.259	ΑΝΣ_Ι 16 ->	-0.025
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-10.35	1697	1765.8	4.811	4.623	ΑΝΣ_Ι 17 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-45.7	1697	1728.46	6.141	6.029	ΑΝΣ_Ι 18 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1610.11 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1612.94 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	64.56	1610	1595.6	17.862	18.023	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.032
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	1610	1617.67	3.447	3.43	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.03
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-10.35	1610	1678.17	5.071	4.865	ΑΝΣ_Ι 17 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-45.7	1610	1641.55	6.472	6.348	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1570.17 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1572.68 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	64.56	1570	1555.4	18.317	18.489	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.035
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	1570	1578.57	3.534	3.515	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.032
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-10.35	1570	1637.98	5.2	4.984	ΑΝΣ_Ι 17 -> 0
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-45.7	1570	1601.68	6.637	6.506	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|14: 1512.30 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1514.32 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 14-ΑΝΣ_Ι 15	551.97	64.56	1512	1497.1	19.02	19.209	ΑΝΣ_Ι 15 -> -0.039
ΑΝΣ_Ι 15-ΑΝΣ_Ι 16	240	56.78	1512	1521.9	3.67	3.646	ΑΝΣ_Ι 16 -> -0.036
ΑΝΣ_Ι 16-ΑΝΣ_Ι 17	295	-10.35	1512	1579.72	5.399	5.168	ΑΝΣ_Ι 17 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 17-ΑΝΣ_Ι 18	331.83	-45.7	1512	1543.88	6.892	6.75	ΑΝΣ_Ι 18 -> 0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι
Τμήμα Γραμμής: 18-25
Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|18 εως ΑΝΣ_Ι|25

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3489.97 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 3555.95 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	12.73	3480	3328	10.915	11.413	ΑΝΣ_Ι 19 -> -0.095
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	96.24	3480	3343.03	12.407	12.915	ΑΝΣ_Ι 20 -> -0.192
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.05	3480	3525.03	2.915	2.878	ΑΝΣ_Ι 21 -> -0.185
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-8.69	3480	3572.65	4.429	4.314	ΑΝΣ_Ι 22 -> -0.167
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	3480	3555.39	9.96	9.749	ΑΝΣ_Ι 23 -> -0.128
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	3480	3556.31	4.143	4.054	ΑΝΣ_Ι 24 -> -0.113
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	40.32	3480	3641.65	14.536	13.891	ΑΝΣ_Ι 25 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3342.79 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 3408.58 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	--------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------

ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	12.73	3332	3178.9	11.399	11.948	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.106
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	96.24	3332	3197.44	12.958	13.504	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.211
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.05	3332	3378.01	3.045	3.003	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.205
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-8.69	3332	3424.2	4.626	4.501	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.184
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	3332	3406.42	10.402	10.175	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.142
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	3332	3409.62	4.327	4.228	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.126
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	40.32	3332	3492.92	15.182	14.482	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3196.67 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 3262.31 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	12.73	3185	3030.8	11.925	12.532	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.119
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	96.24	3185	3052.81	13.556	14.143	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.235
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.05	3185	3232.06	3.185	3.139	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.228
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-8.69	3185	3276.8	4.839	4.704	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.206
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	3185	3258.47	10.882	10.637	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.159
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	3185	3263.97	4.527	4.417	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.142
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	40.32	3185	3345.19	15.883	15.122	ΑΝΣ_Ι 25 ->	

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 3077.47 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 3143.00 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	12.73	3065	2910	12.392	13.052	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.132
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	96.24	3065	2934.85	14.087	14.712	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.257
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.05	3065	3113.07	3.31	3.259	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.25
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-8.69	3065	3156.63	5.029	4.883	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.226
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	3065	3137.81	11.308	11.046	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.176
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	3065	3145.23	4.704	4.584	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.157
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	40.32	3065	3224.7	16.504	15.687	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 2958.33 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 3023.78 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	12.73	2945	2789.2	12.897	13.618	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.147
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	96.24	2945	2816.88	14.661	15.328	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.284
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.05	2945	2994.14	3.445	3.388	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.275
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-8.69	2945	3036.52	5.234	5.076	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.25
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	2945	3017.18	11.769	11.488	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.195
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	2945	3026.55	4.896	4.764	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.175
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	40.32	2945	3104.21	17.177	16.296	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1812.37 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1840.66 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1810	1748.1	8.853	9.167	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.05
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1810	1747.44	10.061	10.421	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.109
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1810	1827.09	2.365	2.343	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.105
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1810	1850.84	3.592	3.513	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.094
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1810	1844.47	8.078	7.927	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.07
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1810	1839.83	3.36	3.306	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.062
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1810	1880.11	11.788	11.348	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1742.60 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1770.77 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1740	1677.5	9.21	9.553	ΑΝΣ_Ι 19 -> -0.056
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1740	1678.48	10.465	10.849	ΑΝΣ_Ι 20 -> -0.118
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1740	1757.36	2.46	2.436	ΑΝΣ_Ι 21 -> -0.115
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1740	1780.43	3.737	3.652	ΑΝΣ_Ι 22 -> -0.103
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1740	1773.88	8.403	8.242	ΑΝΣ_Ι 23 -> -0.077
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1740	1770.24	3.495	3.436	ΑΝΣ_Ι 24 -> -0.069
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1740	1809.67	12.262	11.79	ΑΝΣ_Ι 25 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1652.93 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1680.97 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1650	1586.7	9.712	10.099	ΑΝΣ_Ι 19 -> -0.064
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1650	1589.79	11.036	11.454	ΑΝΣ_Ι 20 -> -0.133
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1650	1667.7	2.594	2.567	ΑΝΣ_Ι 21 -> -0.129
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1650	1689.89	3.941	3.848	ΑΝΣ_Ι 22 -> -0.116
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1650	1683.11	8.861	8.687	ΑΝΣ_Ι 23 -> -0.089
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1650	1680.78	3.686	3.618	ΑΝΣ_Ι 24 -> -0.079
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1650	1719.08	12.931	12.411	ΑΝΣ_Ι 25 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1613.09 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1641.07 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1610	1546.4	9.953	10.363	ΑΝΣ_Ι 19 -> -0.068
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1610	1550.43	11.31	11.745	ΑΝΣ_Ι 20 -> -0.141
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1610	1627.92	2.659	2.629	ΑΝΣ_Ι 21 -> -0.137
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1610	1649.72	4.039	3.941	ΑΝΣ_Ι 22 -> -0.123
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1610	1642.82	9.081	8.9	ΑΝΣ_Ι 23 -> -0.094
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1610	1641.08	3.777	3.706	ΑΝΣ_Ι 24 -> -0.084
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1610	1678.87	13.252	12.708	ΑΝΣ_Ι 25 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1553.35 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1581.25 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1550	1485.9	10.338	10.784	ΑΝΣ_Ι 19 -> -0.076
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1550	1491.33	11.748	12.21	ΑΝΣ_Ι 20 -> -0.154
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1550	1568.22	2.762	2.73	ΑΝΣ_Ι 21 -> -0.15
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1550	1589.43	4.195	4.091	ΑΝΣ_Ι 22 -> -0.135
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1550	1582.34	9.433	9.24	ΑΝΣ_Ι 23 -> -0.104
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1550	1581.5	3.924	3.846	ΑΝΣ_Ι 24 -> -0.093
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1550	1618.51	13.765	13.182	ΑΝΣ_Ι 25 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|18: 1767.32 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1794.90 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1765	1704.6	8.855	9.169	ΑΝΣ_Ι 19 -> -0.052
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1765	1703.96	10.062	10.423	ΑΝΣ_Ι 20 -> -0.112
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1765	1781.64	2.365	2.343	ΑΝΣ_Ι 21 -> -0.108
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1765	1804.8	3.593	3.514	ΑΝΣ_Ι 22 -> -0.096
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1765	1798.59	8.079	7.928	ΑΝΣ_Ι 23 -> -0.072

ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1765	1794.07	3.361	3.306	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.063
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1765	1833.35	11.79	11.35	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 18: 1699.54 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1727.01 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1697	1636	9.21	9.553	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.057
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1697	1636.96	10.465	10.849	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.121
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1697	1713.89	2.46	2.436	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.118
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1697	1736.38	3.737	3.652	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.105
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1697	1730	8.403	8.242	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.079
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1697	1726.45	3.495	3.436	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.07
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1697	1764.91	12.262	11.79	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 18: 1612.86 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1640.20 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1610	1548.3	9.707	10.094	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.065
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1610	1551.3	11.031	11.448	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.136
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1610	1627.29	2.593	2.566	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.132
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1610	1648.94	3.939	3.846	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.118
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1610	1642.32	8.857	8.683	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.09
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1610	1640.04	3.684	3.617	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.08
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1610	1677.41	12.925	12.405	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 18: 1573.02 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1600.30 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1570	1508	9.955	10.364	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.07
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1570	1511.93	11.312	11.746	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.144
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1570	1587.51	2.659	2.63	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.14
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1570	1608.77	4.039	3.942	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.125
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1570	1602.04	9.082	8.901	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.095
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1570	1600.34	3.778	3.706	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.085
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1570	1637.2	13.254	12.71	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 18: 1515.27 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1542.48 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 18-ΑΝΣ_Ι 19	408.17	14.48	1512	1449.5	10.336	10.782	ΑΝΣ_Ι 19 ->	-0.077
ΑΝΣ_Ι 19-ΑΝΣ_Ι 20	430	95.84	1512	1454.79	11.746	12.208	ΑΝΣ_Ι 20 ->	-0.157
ΑΝΣ_Ι 20-ΑΝΣ_Ι 21	210	29.45	1512	1529.78	2.761	2.729	ΑΝΣ_Ι 21 ->	-0.152
ΑΝΣ_Ι 21-ΑΝΣ_Ι 22	260	-9.09	1512	1550.47	4.194	4.09	ΑΝΣ_Ι 22 ->	-0.137
ΑΝΣ_Ι 22-ΑΝΣ_Ι 23	390	-1.54	1512	1543.56	9.431	9.238	ΑΝΣ_Ι 23 ->	-0.105
ΑΝΣ_Ι 23-ΑΝΣ_Ι 24	250	39.34	1512	1542.73	3.923	3.845	ΑΝΣ_Ι 24 ->	-0.094
ΑΝΣ_Ι 24-ΑΝΣ_Ι 25	470.3	39.57	1512	1578.83	13.762	13.18	ΑΝΣ_Ι 25 ->	0
Γραμμή: ΑΝΣ_Ι Τμήμα Γραμμής: 25-30 Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι 25 έως ΑΝΣ_Ι 30			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 3196.92 Kp			
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 3196.92 Kp			

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3176.88 Κρ								
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.82	3105	3079	21.454	21.635	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.043
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	3105	3080.59	7.055	7.111	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.053
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	3105	3097.99	21.536	21.585	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.064
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.06	3105	3209.36	9.082	8.786	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.012
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	34.43	3105	3292.98	4.131	3.895	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 3137.48 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3116.38 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.82	3045	3018.8	21.877	22.066	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.046
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	3045	3020.72	7.194	7.252	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.056
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	3045	3037.97	21.961	22.012	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.068
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.06	3045	3150.04	9.261	8.952	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.013
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	34.43	3045	3233.85	4.212	3.966	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 3073.11 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3050.86 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.82	2980	2953.5	22.354	22.554	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.049
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	2980	2955.8	7.351	7.411	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.06
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	2980	2972.86	22.44	22.494	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.073
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.06	2980	3085.71	9.463	9.139	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.014
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	34.43	2980	3169.74	4.304	4.047	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 3018.67 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 2995.42 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.82	2925	2898.2	22.774	22.985	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.052
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	2925	2900.84	7.489	7.551	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.063
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	2925	2917.73	22.862	22.919	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.077
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.06	2925	3031.25	9.641	9.303	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.016
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	34.43	2925	3115.47	4.385	4.117	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 2964.27 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 2939.99 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.82	2870	2843	23.211	23.431	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.056
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	2870	2846.01	7.632	7.697	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.067
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	2870	2862.69	23.3	23.359	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.082
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.06	2870	2976.91	9.825	9.472	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.017
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	34.43	2870	3061.33	4.469	4.19	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1556.79 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1550.62 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	

ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1520	1509.9	18.485	18.608	ΑΝΣ_Ι 26->	-0.025
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1520	1509.83	6.079	6.12	ΑΝΣ_Ι 27->	-0.031
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1520	1517.41	18.558	18.59	ΑΝΣ_Ι 28->	-0.038
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1520	1562.1	7.827	7.616	ΑΝΣ_Ι 29->	-0.006
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1520	1597.87	3.557	3.384	ΑΝΣ_Ι 30->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1531.94 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1525.41 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1495	1484.8	18.794	18.923	ΑΝΣ_Ι 26->	-0.027
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1495	1484.81	6.181	6.223	ΑΝΣ_Ι 27->	-0.033
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1495	1492.39	18.868	18.901	ΑΝΣ_Ι 28->	-0.04
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1495	1537.32	7.958	7.739	ΑΝΣ_Ι 29->	-0.006
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1495	1573.13	3.617	3.437	ΑΝΣ_Ι 30->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1507.10 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1500.21 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1470	1459.6	19.113	19.25	ΑΝΣ_Ι 26->	-0.029
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1470	1459.7	6.286	6.33	ΑΝΣ_Ι 27->	-0.035
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1470	1467.26	19.189	19.225	ΑΝΣ_Ι 28->	-0.043
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1470	1512.45	8.093	7.866	ΑΝΣ_Ι 29->	-0.008
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1470	1548.29	3.678	3.492	ΑΝΣ_Ι 30->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1482.27 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1475.01 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1445	1434.5	19.444	19.586	ΑΝΣ_Ι 26->	-0.03
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1445	1434.69	6.395	6.441	ΑΝΣ_Ι 27->	-0.037
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1445	1442.24	19.521	19.559	ΑΝΣ_Ι 28->	-0.045
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1445	1487.67	8.233	7.997	ΑΝΣ_Ι 29->	-0.008
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1445	1523.57	3.742	3.549	ΑΝΣ_Ι 30->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1457.44 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1449.81 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1420	1409.4	19.786	19.935	ΑΝΣ_Ι 26->	-0.032
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1420	1409.69	6.507	6.555	ΑΝΣ_Ι 27->	-0.039
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1420	1417.21	19.865	19.904	ΑΝΣ_Ι 28->	-0.047
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1420	1462.91	8.378	8.132	ΑΝΣ_Ι 29->	-0.009
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1420	1498.85	3.808	3.607	ΑΝΣ_Ι 30->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|25: 1517.89 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1511.86 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1482	1472.1	18.49	18.615	ΑΝΣ_Ι 26->	-0.026
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1482	1472.03	6.081	6.122	ΑΝΣ_Ι 27->	-0.032
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1482	1479.43	18.564	18.596	ΑΝΣ_Ι 28->	-0.039
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1482	1523.02	7.829	7.618	ΑΝΣ_Ι 29->	-0.006

ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1482	1557.9	3.558	3.385	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1494.03 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1487.66 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1458	1448	18.795	18.924	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.027
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1458	1448.01	6.181	6.224	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.034
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1458	1455.4	18.869	18.903	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.041
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1458	1499.23	7.958	7.739	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.006
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1458	1534.15	3.617	3.437	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1470.18 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1463.47 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1434	1423.9	19.109	19.245	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.029
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1434	1423.99	6.285	6.329	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.035
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1434	1431.37	19.185	19.22	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.043
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1434	1475.44	8.091	7.864	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.007
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1434	1510.4	3.677	3.491	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1445.35 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1438.27 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1409	1398.8	19.448	19.59	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.03
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1409	1398.99	6.396	6.442	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.037
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1409	1406.35	19.525	19.562	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.045
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1409	1450.66	8.235	7.998	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.008
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1409	1485.67	3.743	3.549	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 25: 1421.52 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1414.08 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 25-ΑΝΣ_Ι 26	539.7	-45.07	1385	1374.7	19.785	19.934	ΑΝΣ_Ι 26 ->	-0.032
ΑΝΣ_Ι 26-ΑΝΣ_Ι 27	310	7.48	1385	1374.98	6.507	6.554	ΑΝΣ_Ι 27 ->	-0.039
ΑΝΣ_Ι 27-ΑΝΣ_Ι 28	540	60.97	1385	1382.32	19.864	19.902	ΑΝΣ_Ι 28 ->	-0.048
ΑΝΣ_Ι 28-ΑΝΣ_Ι 29	350	50.46	1385	1426.88	8.378	8.132	ΑΝΣ_Ι 29 ->	-0.009
ΑΝΣ_Ι 29-ΑΝΣ_Ι 30	236	33.28	1385	1461.94	3.807	3.607	ΑΝΣ_Ι 30 ->	0
Γραμμή: ΑΝΣ_Ι Τμήμα Γραμμής: 30-33 Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι 30 έως ΑΝΣ_Ι 33								
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3496.46 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 3524.43 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-5.36	3480	3476	6.052	6.059	ΑΝΣ_Ι 31 ->	-0.001
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	42.73	3480	3478.41	6.765	6.768	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.002
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	22.93	3480	3557.74	3.509	3.432	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3348.92 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 3375.98 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-5.36	3332	3326	6.321	6.333	ΑΝΣ_Ι 31 ->	-0.002
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	42.73	3332	3329.66	7.065	7.07	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	22.93	3332	3408.67	3.665	3.582	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3202.43 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 3228.56 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-5.36	3185	3177.2	6.613	6.629	ΑΝΣ_Ι 31 ->	-0.003
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	42.73	3185	3182.1	7.391	7.398	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.004
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	22.93	3185	3260.83	3.834	3.745	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 3082.89 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 3108.24 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-5.36	3065	3055.7	6.872	6.893	ΑΝΣ_Ι 31 ->	-0.004
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	42.73	3065	3061.61	7.681	7.689	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.005
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	22.93	3065	3140.12	3.984	3.889	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 2963.38 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 2987.95 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-5.36	2945	2934.3	7.152	7.178	ΑΝΣ_Ι 31 ->	-0.004
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	42.73	2945	2941.22	7.994	8.004	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.006
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	22.93	2945	3019.53	4.146	4.044	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1815.75 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 1828.49 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1810	1810	4.909	4.909	ΑΝΣ_Ι 31 ->	0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1810	1808.18	5.487	5.493	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.001
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1810	1843.45	2.844	2.793	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1745.90 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 1758.27 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1740	1740	5.106	5.106	ΑΝΣ_Ι 31 ->	0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1740	1738.79	5.708	5.712	ΑΝΣ_Ι 32 ->	-0.001
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1740	1773.82	2.959	2.902	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 30: 1656.10 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 1668.00 Kp			

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1650	1650	5.385	5.385	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1650	1649.57	6.019	6.021	ΑΝΣ_Ι 32 -> 0
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1650	1684.3	3.12	3.057	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1616.20 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1627.88 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1610	1610	5.518	5.518	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1610	1609.91	6.169	6.169	ΑΝΣ_Ι 32 -> 0
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1610	1644.52	3.198	3.131	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1556.36 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1567.71 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1550	1549.3	5.732	5.735	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1550	1549.74	6.408	6.409	ΑΝΣ_Ι 32 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1550	1584.15	3.321	3.25	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1770.61 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1783.04 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1765	1765	4.909	4.909	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1765	1763.23	5.488	5.494	ΑΝΣ_Ι 32 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1765	1797.63	2.845	2.793	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1702.75 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1714.82 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1697	1697	5.106	5.106	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1697	1695.82	5.708	5.712	ΑΝΣ_Ι 32 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1697	1729.98	2.959	2.902	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1615.95 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1627.56 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1610	1610	5.382	5.382	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1610	1609.57	6.016	6.018	ΑΝΣ_Ι 32 -> 0
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1610	1643.45	3.119	3.055	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1576.05 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1587.44 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1570	1570	5.519	5.519	ΑΝΣ_Ι 31 ->	0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1570	1569.92	6.17	6.17	ΑΝΣ_Ι 32 ->	0
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1570	1603.66	3.198	3.131	ΑΝΣ_Ι 33 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|30: 1518.20 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1529.28 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 30-ΑΝΣ_Ι 31	304	-4.61	1512	1511.3	5.731	5.733	ΑΝΣ_Ι 31 -> 0
ΑΝΣ_Ι 31-ΑΝΣ_Ι 32	320	43.13	1512	1511.72	6.406	6.408	ΑΝΣ_Ι 32 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 32-ΑΝΣ_Ι 33	230.92	21.68	1512	1545.29	3.321	3.249	ΑΝΣ_Ι 33 -> 0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι

Τμήμα Γραμμής: 33-49

Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|33 έως ΑΝΣ_Ι|49

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 3244.19 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3164.50 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-57.13	3105	3339.4	4.856	4.515	ΑΝΣ_Ι 34 -> 0.054
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-21.81	3105	3336.07	10.895	10.141	ΑΝΣ_Ι 35 -> 0.195
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	3105	3326.36	4.773	4.456	ΑΝΣ_Ι 36 -> 0.246
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.25	3105	3323.48	17.304	16.166	ΑΝΣ_Ι 37 -> 0.492
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	3105	3343.78	5.574	5.176	ΑΝΣ_Ι 38 -> 0.557
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.64	3105	3343.48	13.001	12.073	ΑΝΣ_Ι 39 -> 0.739
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	10.76	3105	3412.51	5.758	5.239	ΑΝΣ_Ι 40 -> 0.824
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.07	3105	3310.22	17.432	16.352	ΑΝΣ_Ι 41 -> 1.055
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	3105	3206.1	3.456	3.347	ΑΝΣ_Ι 42 -> 1.072
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	3105	3075.77	15.792	15.942	ΑΝΣ_Ι 43 -> 1.041
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	3105	3007.38	12.392	12.794	ΑΝΣ_Ι 44 -> 0.961
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	12.91	3105	3006.17	5.967	6.163	ΑΝΣ_Ι 45 -> 0.929
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	3105	2978.67	7.783	8.113	ΑΝΣ_Ι 46 -> 0.872
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.71	3105	2948.99	25.568	26.92	ΑΝΣ_Ι 47 -> 0.519
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.51	3105	3015.51	3.715	3.826	ΑΝΣ_Ι 48 -> 0.502
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	5.41	3105	2970.85	29.876	31.225	ΑΝΣ_Ι 49 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 3182.84 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3105.57 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-57.13	3045	3281.5	4.952	4.595	ΑΝΣ_Ι 34 -> 0.056
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-21.81	3045	3276.61	11.11	10.325	ΑΝΣ_Ι 35 -> 0.204
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	3045	3267	4.867	4.536	ΑΝΣ_Ι 36 -> 0.257
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.25	3045	3263.86	17.645	16.461	ΑΝΣ_Ι 37 -> 0.516
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	3045	3284.65	5.684	5.269	ΑΝΣ_Ι 38 -> 0.583
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.64	3045	3284.12	13.257	12.292	ΑΝΣ_Ι 39 -> 0.774
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	10.76	3045	3353.17	5.871	5.332	ΑΝΣ_Ι 40 -> 0.862
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.07	3045	3251.04	17.776	16.649	ΑΝΣ_Ι 41 -> 1.106
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	3045	3147.86	3.524	3.409	ΑΝΣ_Ι 42 -> 1.124
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	3045	3017	16.103	16.253	ΑΝΣ_Ι 43 -> 1.092
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	3045	2947.96	12.636	13.052	ΑΝΣ_Ι 44 -> 1.009
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	12.91	3045	2946.78	6.085	6.288	ΑΝΣ_Ι 45 -> 0.976
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	3045	2919.39	7.937	8.278	ΑΝΣ_Ι 46 -> 0.916
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.71	3045	2888.8	26.071	27.481	ΑΝΣ_Ι 47 -> 0.543
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.51	3045	2956.15	3.789	3.902	ΑΝΣ_Ι 48 -> 0.525
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	5.41	3045	2910.45	30.464	31.873	ΑΝΣ_Ι 49 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 3116.39 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3041.78 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-57.13	2980	3218.9	5.06	4.684	ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.059
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-21.81	2980	3212.32	11.353	10.531	ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.215
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	2980	3202.83	4.973	4.627	ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.27
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.25	2980	3199.38	18.029	16.793	ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.543
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	2980	3220.71	5.808	5.374	ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.614
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.64	2980	3219.92	13.546	12.537	ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.815
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	10.76	2980	3289	6	5.436	ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.907
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.07	2980	3187.05	18.163	16.983	ΑΝΣ_Ι 41 ->	1.166
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	2980	3084.9	3.601	3.478	ΑΝΣ_Ι 42 ->	1.184
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	2980	2953.43	16.455	16.603	ΑΝΣ_Ι 43 ->	1.153
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	2980	2883.69	12.912	13.343	ΑΝΣ_Ι 44 ->	1.066
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	12.91	2980	2882.57	6.217	6.428	ΑΝΣ_Ι 45 ->	1.031
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	2980	2855.29	8.11	8.464	ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.969
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.71	2980	2823.67	26.64	28.115	ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.572
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.51	2980	2891.96	3.871	3.989	ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.554
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	5.41	2980	2845.1	31.129	32.605	ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 3060.17 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 2987.85 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-57.13	2925	3165.9	5.155	4.763	ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.061
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-21.81	2925	3157.87	11.566	10.713	ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.225
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	2925	3148.5	5.067	4.707	ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.282
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.25	2925	3144.78	18.368	17.085	ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.568
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	2925	3166.58	5.917	5.466	ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.642
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.64	2925	3165.56	13.801	12.752	ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.853
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	10.76	2925	3234.67	6.112	5.527	ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.949
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.07	2925	3132.85	18.505	17.277	ΑΝΣ_Ι 41 ->	1.22
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	2925	3031.59	3.668	3.539	ΑΝΣ_Ι 42 ->	1.24
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	2925	2899.6	16.764	16.911	ΑΝΣ_Ι 43 ->	1.208
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	2925	2829.27	13.154	13.6	ΑΝΣ_Ι 44 ->	1.117
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	12.91	2925	2828.2	6.334	6.551	ΑΝΣ_Ι 45 ->	1.081
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	2925	2801.01	8.262	8.628	ΑΝΣ_Ι 46 ->	1.017
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.71	2925	2768.5	27.141	28.675	ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.598
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.51	2925	2837.63	3.944	4.065	ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.579
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	5.41	2925	2789.72	31.714	33.252	ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 3003.95 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 2933.95 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-57.13	2870	3112.9	5.254	4.844	ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.064
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-21.81	2870	3103.42	11.788	10.901	ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.235
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	2870	3094.16	5.164	4.79	ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.294
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.25	2870	3090.17	18.72	17.387	ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.596
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	2870	3112.45	6.03	5.561	ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.672
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.64	2870	3111.19	14.065	12.975	ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.893
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	10.76	2870	3180.35	6.229	5.622	ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.993
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.07	2870	3078.64	18.86	17.582	ΑΝΣ_Ι 41 ->	1.279
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	2870	2978.28	3.739	3.603	ΑΝΣ_Ι 42 ->	1.299
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	2870	2845.75	17.085	17.231	ΑΝΣ_Ι 43 ->	1.267
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	2870	2774.83	13.407	13.866	ΑΝΣ_Ι 44 ->	1.173
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	12.91	2870	2773.82	6.456	6.68	ΑΝΣ_Ι 45 ->	1.136
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	2870	2746.73	8.421	8.798	ΑΝΣ_Ι 46 ->	1.068
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.71	2870	2713.28	27.661	29.259	ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.625
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.51	2870	2783.29	4.02	4.145	ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.606
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	5.41	2870	2734.3	32.322	33.926	ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1581.38 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1541.47 Κρ

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1520	1613.5	4.18	3.938	ΑΝΣ_Ι 34 -> 0.033
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1520	1615.98	9.389	8.832	ΑΝΣ_Ι 35 -> 0.123
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1520	1611.55	4.113	3.879	ΑΝΣ_Ι 36 -> 0.155
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1520	1611.12	14.911	14.068	ΑΝΣ_Ι 37 -> 0.313
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1520	1618.42	4.803	4.511	ΑΝΣ_Ι 38 -> 0.353
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1520	1618.98	11.202	10.517	ΑΝΣ_Ι 39 -> 0.469
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1520	1647.91	4.962	4.577	ΑΝΣ_Ι 40 -> 0.524
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1520	1603.88	15.023	14.237	ΑΝΣ_Ι 41 -> 0.669
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1520	1556.92	2.978	2.907	ΑΝΣ_Ι 42 -> 0.678
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1520	1503.58	13.608	13.757	ΑΝΣ_Ι 43 -> 0.652
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1520	1477.05	10.678	10.989	ΑΝΣ_Ι 44 -> 0.599
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1520	1476.6	5.142	5.293	ΑΝΣ_Ι 45 -> 0.577
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1520	1464.83	6.707	6.959	ΑΝΣ_Ι 46 -> 0.54
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1520	1454.99	22.031	23.015	ΑΝΣ_Ι 47 -> 0.319
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1520	1480.59	3.202	3.287	ΑΝΣ_Ι 48 -> 0.308
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1520	1464.53	25.744	26.719	ΑΝΣ_Ι 49 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1555.83 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1516.80 Κρ

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1495	1589.2	4.25	3.998	ΑΝΣ_Ι 34 -> 0.034
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1495	1591.07	9.546	8.97	ΑΝΣ_Ι 35 -> 0.128
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1495	1586.67	4.182	3.94	ΑΝΣ_Ι 36 -> 0.161
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1495	1586.17	15.161	14.289	ΑΝΣ_Ι 37 -> 0.325
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1495	1593.63	4.884	4.581	ΑΝΣ_Ι 38 -> 0.367
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1495	1594.12	11.389	10.681	ΑΝΣ_Ι 39 -> 0.488
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1495	1623.04	5.045	4.647	ΑΝΣ_Ι 40 -> 0.544
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1495	1579.12	15.274	14.461	ΑΝΣ_Ι 41 -> 0.696
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1495	1532.5	3.027	2.953	ΑΝΣ_Ι 42 -> 0.705
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1495	1478.99	13.836	13.985	ΑΝΣ_Ι 43 -> 0.678
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1495	1452.17	10.857	11.177	ΑΝΣ_Ι 44 -> 0.623
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1495	1451.71	5.228	5.384	ΑΝΣ_Ι 45 -> 0.601
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1495	1440	6.819	7.079	ΑΝΣ_Ι 46 -> 0.562
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1495	1429.86	22.399	23.42	ΑΝΣ_Ι 47 -> 0.331
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1495	1455.7	3.255	3.343	ΑΝΣ_Ι 48 -> 0.319
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1495	1439.33	26.174	27.186	ΑΝΣ_Ι 49 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1530.28 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1492.14 Κρ

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1470	1565	4.322	4.06	ΑΝΣ_Ι 34 -> 0.035
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1470	1566.27	9.709	9.112	ΑΝΣ_Ι 35 -> 0.133
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1470	1561.89	4.253	4.003	ΑΝΣ_Ι 36 -> 0.167
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1470	1561.31	15.419	14.517	ΑΝΣ_Ι 37 -> 0.339
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1470	1568.94	4.967	4.653	ΑΝΣ_Ι 38 -> 0.382
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1470	1569.35	11.583	10.849	ΑΝΣ_Ι 39 -> 0.508
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1470	1598.26	5.131	4.719	ΑΝΣ_Ι 40 -> 0.566
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1470	1554.45	15.534	14.69	ΑΝΣ_Ι 41 -> 0.725
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1470	1508.18	3.079	3.001	ΑΝΣ_Ι 42 -> 0.735
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1470	1454.49	14.071	14.221	ΑΝΣ_Ι 43 -> 0.708
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1470	1427.4	11.041	11.371	ΑΝΣ_Ι 44 -> 0.651
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1470	1426.93	5.317	5.478	ΑΝΣ_Ι 45 -> 0.628
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1470	1415.26	6.935	7.203	ΑΝΣ_Ι 46 -> 0.588
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1470	1404.82	22.78	23.837	ΑΝΣ_Ι 47 -> 0.345
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1470	1430.92	3.31	3.401	ΑΝΣ_Ι 48 -> 0.333

ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1470	1414.22	26.619	27.669	ΑΝΣ_Ι 49 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 1504.73 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 49: 1467.49 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1445	1540.8	4.397	4.124	ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.037
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1445	1541.46	9.877	9.259	ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.138
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1445	1537.11	4.327	4.067	ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.174
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1445	1536.46	15.685	14.752	ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.353
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1445	1544.26	5.053	4.728	ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.398
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1445	1544.58	11.783	11.023	ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.53
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1445	1573.49	5.22	4.793	ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.59
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1445	1529.78	15.803	14.927	ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.756
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1445	1483.86	3.132	3.05	ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.767
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1445	1429.99	14.314	14.465	ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.739
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1445	1402.62	11.232	11.572	ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.68
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1445	1402.15	5.409	5.575	ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.657
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1445	1390.53	7.055	7.331	ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.615
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1445	1379.77	23.175	24.27	ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.359
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1445	1406.13	3.368	3.461	ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.347
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1445	1389.1	27.08	28.17	ΑΝΣ_Ι 49 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 1479.18 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 49: 1442.86 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1420	1516.6	4.475	4.19	ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.038
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1420	1516.65	10.05	9.41	ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.144
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1420	1512.32	4.403	4.134	ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.181
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1420	1511.59	15.962	14.994	ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.369
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1420	1519.57	5.141	4.805	ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.416
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1420	1519.81	11.991	11.203	ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.553
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1420	1548.71	5.311	4.87	ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.615
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1420	1505.1	16.081	15.172	ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.79
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1420	1459.54	3.187	3.101	ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.801
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1420	1405.48	14.566	14.717	ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.773
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1420	1377.83	11.43	11.78	ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.711
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1420	1377.36	5.504	5.675	ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.687
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1420	1365.79	7.179	7.464	ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.644
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1420	1354.71	23.583	24.719	ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.375
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1420	1381.35	3.427	3.523	ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.363
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1420	1363.97	27.557	28.689	ΑΝΣ_Ι 49 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 33: 1541.85 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 49: 1502.94 Κρ			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1482	1573.2	4.182	3.939	ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.034
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1482	1575.61	9.392	8.834	ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.126
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1482	1571.29	4.114	3.881	ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.16
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1482	1570.87	14.916	14.072	ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.32
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1482	1577.99	4.805	4.512	ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.362
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1482	1578.54	11.205	10.52	ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.48
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1482	1606.75	4.963	4.578	ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.537
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1482	1563.81	15.028	14.241	ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.684
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1482	1518.01	2.979	2.908	ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.694
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1482	1465.99	13.612	13.761	ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.667
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1482	1440.11	10.681	10.992	ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.613
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1482	1439.67	5.144	5.295	ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.591
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1482	1428.19	6.709	6.962	ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.552

ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1482	1418.59	22.038	23.023 ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.329
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1482	1443.56	3.203	3.288 ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.318
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1482	1427.9	25.751	26.727 ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1517.32 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1479.26 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1458	1549.9	4.25	3.998 ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.036
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1458	1551.73	9.547	8.97 ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.131
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1458	1547.43	4.182	3.94 ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.166
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1458	1546.94	15.161	14.29 ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.332
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1458	1554.22	4.884	4.581 ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.376
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1458	1554.69	11.39	10.681 ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.499
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1458	1582.9	5.045	4.647 ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.557
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1458	1540.06	15.275	14.461 ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.711
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1458	1494.6	3.028	2.953 ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.721
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1458	1442.41	13.836	13.986 ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.694
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1458	1416.26	10.857	11.177 ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.638
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1458	1415.81	5.228	5.384 ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.615
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1458	1404.38	6.819	7.08 ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.575
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1458	1394.49	22.4	23.421 ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.342
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1458	1419.7	3.255	3.343 ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.329
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1458	1403.73	26.175	27.187 ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1492.79 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1455.59 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1434	1526.6	4.321	4.059 ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.037
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1434	1527.84	9.706	9.11 ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.136
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1434	1523.57	4.252	4.002 ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.172
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1434	1523.01	15.415	14.514 ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.345
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1434	1530.45	4.965	4.653 ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.39
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1434	1530.85	11.58	10.848 ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.519
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1434	1559.05	5.13	4.718 ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.578
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1434	1516.31	15.531	14.688 ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.739
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1434	1471.18	3.078	3 ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.75
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1434	1418.82	14.068	14.218 ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.722
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1434	1392.4	11.039	11.369 ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.664
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1434	1391.95	5.316	5.477 ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.641
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1434	1380.57	6.933	7.202 ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.599
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1434	1370.38	22.775	23.833 ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.354
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1434	1395.84	3.31	3.4 ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.342
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1434	1379.56	26.613	27.664 ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1467.25 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1430.94 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1409	1502.4	4.398	4.125 ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.038
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1409	1503.03	9.879	9.261 ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.142
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1409	1498.79	4.327	4.068 ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.179
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1409	1498.15	15.689	14.755 ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.36
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1409	1505.76	5.054	4.729 ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.407
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1409	1506.08	11.786	11.026 ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.541
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1409	1534.27	5.221	4.794 ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.603
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1409	1491.64	15.806	14.931 ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.772
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1409	1446.87	3.133	3.051 ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.783
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1409	1394.32	14.317	14.468 ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.754
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1409	1367.62	11.235	11.575 ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.694

ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1409	1367.16	5.41	5.576 ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.67
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1409	1355.84	7.056	7.333 ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.627
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1409	1345.33	23.179	24.276 ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.37
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1409	1371.05	3.368	3.462 ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.357
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1409	1354.44	27.086	28.177 ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|33: 1442.72 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1407.29 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 33-ΑΝΣ_Ι 34	254.08	-55.88	1385	1479.2	4.474	4.189 ΑΝΣ_Ι 34 ->	0.04
ΑΝΣ_Ι 34-ΑΝΣ_Ι 35	385	-22.21	1385	1479.25	10.05	9.41 ΑΝΣ_Ι 35 ->	0.148
ΑΝΣ_Ι 35-ΑΝΣ_Ι 36	255	-5.28	1385	1475.03	4.402	4.134 ΑΝΣ_Ι 36 ->	0.186
ΑΝΣ_Ι 36-ΑΝΣ_Ι 37	485	33.65	1385	1474.32	15.961	14.994 ΑΝΣ_Ι 37 ->	0.376
ΑΝΣ_Ι 37-ΑΝΣ_Ι 38	275	-25.6	1385	1482.1	5.141	4.804 ΑΝΣ_Ι 38 ->	0.424
ΑΝΣ_Ι 38-ΑΝΣ_Ι 39	420	38.24	1385	1482.33	11.99	11.203 ΑΝΣ_Ι 39 ->	0.564
ΑΝΣ_Ι 39-ΑΝΣ_Ι 40	280	11.16	1385	1510.52	5.311	4.87 ΑΝΣ_Ι 40 ->	0.628
ΑΝΣ_Ι 40-ΑΝΣ_Ι 41	485	-68.47	1385	1467.98	16.08	15.171 ΑΝΣ_Ι 41 ->	0.805
ΑΝΣ_Ι 41-ΑΝΣ_Ι 42	215	-41.67	1385	1423.55	3.187	3.101 ΑΝΣ_Ι 42 ->	0.817
ΑΝΣ_Ι 42-ΑΝΣ_Ι 43	460	-84.99	1385	1370.82	14.566	14.716 ΑΝΣ_Ι 43 ->	0.788
ΑΝΣ_Ι 43-ΑΝΣ_Ι 44	410	-38.77	1385	1343.86	11.429	11.779 ΑΝΣ_Ι 44 ->	0.726
ΑΝΣ_Ι 44-ΑΝΣ_Ι 45	285	13.31	1385	1343.4	5.504	5.675 ΑΝΣ_Ι 45 ->	0.701
ΑΝΣ_Ι 45-ΑΝΣ_Ι 46	325	-29.32	1385	1332.12	7.179	7.464 ΑΝΣ_Ι 46 ->	0.656
ΑΝΣ_Ι 46-ΑΝΣ_Ι 47	590	23.31	1385	1321.31	23.581	24.718 ΑΝΣ_Ι 47 ->	0.386
ΑΝΣ_Ι 47-ΑΝΣ_Ι 48	225	0.91	1385	1347.29	3.427	3.523 ΑΝΣ_Ι 48 ->	0.373
ΑΝΣ_Ι 48-ΑΝΣ_Ι 49	638.02	4.26	1385	1330.34	27.555	28.687 ΑΝΣ_Ι 49 ->	0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι

Τμήμα Γραμμής: 49-52

Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|49 έως ΑΝΣ_Ι|52

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3544.52 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3488.31 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-35.39	3480	3538.2	8.621	8.479 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.025
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.57	3480	3530.17	4.774	4.706 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.036
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-67.54	3480	3408.51	10.247	10.462 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3396.51 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3338.94 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-35.39	3332	3390.4	9.004	8.849 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.028
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.57	3332	3381.96	4.986	4.912 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.04
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-67.54	3332	3262	10.702	10.932 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3249.56 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3190.66 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-35.39	3185	3243.6	9.419	9.249 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.031
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.57	3185	3234.78	5.216	5.135 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.044
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-67.54	3185	3116.46	11.196	11.442 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3129.66 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3069.67 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-35.39	3065	3123.7	9.788	9.604	ΑΝΣ_Ι 50 -> 0.034
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.57	3065	3114.59	5.42	5.334	ΑΝΣ_Ι 51 -> 0.048
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-67.54	3065	2997.57	11.634	11.896	ΑΝΣ_Ι 52 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 3009.81 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 2948.75 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-35.39	2945	3003.8	10.187	9.988	ΑΝΣ_Ι 50 -> 0.037
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.57	2945	2994.42	5.641	5.548	ΑΝΣ_Ι 51 -> 0.052
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-67.54	2945	2878.67	12.108	12.387	ΑΝΣ_Ι 52 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1836.95 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1817.62 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1810	1834.2	6.99	6.898	ΑΝΣ_Ι 50 -> 0.014
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1810	1831.98	3.872	3.825	ΑΝΣ_Ι 51 -> 0.021
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1810	1775.2	8.315	8.478	ΑΝΣ_Ι 52 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1766.85 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1746.80 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1740	1764.4	7.272	7.171	ΑΝΣ_Ι 50 -> 0.015
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1740	1761.95	4.027	3.977	ΑΝΣ_Ι 51 -> 0.023
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1740	1706.09	8.65	8.821	ΑΝΣ_Ι 52 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1676.74 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1655.77 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1650	1674.7	7.668	7.555	ΑΝΣ_Ι 50 -> 0.017
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1650	1671.97	4.247	4.191	ΑΝΣ_Ι 51 -> 0.025
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1650	1617.27	9.121	9.306	ΑΝΣ_Ι 52 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1636.70 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1615.33 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1610	1634.8	7.859	7.74	ΑΝΣ_Ι 50 -> 0.018
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1610	1631.95	4.353	4.294	ΑΝΣ_Ι 51 -> 0.027
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1610	1577.76	9.348	9.539	ΑΝΣ_Ι 52 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1576.66 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1554.69 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1550	1574.9	8.163	8.034	ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.02
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1550	1571.88	4.521	4.458	ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.029
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1550	1518.44	9.71	9.912	ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1791.29 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1772.43 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1765	1788.6	6.992	6.899 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.015
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1765	1786.43	3.872	3.826 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.022
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1765	1731.06	8.316	8.479 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1723.19 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1703.63 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1697	1720.8	7.272	7.171 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.016
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1697	1718.41	4.027	3.977 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.023
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1697	1663.93	8.65	8.821 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1636.08 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1615.64 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1610	1634.1	7.665	7.552 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.018
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1610	1631.44	4.245	4.189 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.026
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1610	1578.08	9.117	9.301 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1596.04 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1575.20 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1570	1594.2	7.86	7.741 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.019
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1570	1591.42	4.353	4.295 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.027
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1570	1538.57	9.349	9.54 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|49: 1538.00 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1516.57 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 49-ΑΝΣ_Ι 50	361.98	-34.64	1512	1536.3	8.161	8.032 ΑΝΣ_Ι 50 ->	0.021
ΑΝΣ_Ι 50-ΑΝΣ_Ι 51	270	0.97	1512	1533.35	4.52	4.457 ΑΝΣ_Ι 51 ->	0.03
ΑΝΣ_Ι 51-ΑΝΣ_Ι 52	392.71	-68.79	1512	1481.23	9.708	9.91 ΑΝΣ_Ι 52 ->	0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι

Τμήμα Γραμμής: 52-59

Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|52 εως ΑΝΣ_Ι|59

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3520.10 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3535.87 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική	Τάνυση με	Τάνυση με	Βέλος με	Βέλος με	Τμήμα αγωγού
---------	---------	------------	-----------	-----------	----------	----------	--------------

	διαφορά		κατακόρυφους μονωτήρες	αγωγούς στις τροχαλίες	κατακόρυφους μονωτήρες	αγωγούς στις τροχαλίες	για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-21.96	3480	3541.3	5.999	5.896 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.017
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	3480	3535.89	11.292	11.114 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.051
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.3	3480	3556.81	3.83	3.747 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.065
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	3480	3646.75	2.62	2.5 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.085
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.05	3480	3446.65	15.431	15.58 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.055
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.99	3480	3434	12.511	12.679 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.022
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	30.64	3480	3454.46	7.454	7.509 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3372.19 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3387.86 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-21.96	3332	3393.2	6.266	6.153 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.019
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	3332	3387.17	11.794	11.602 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.056
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.3	3332	3410.77	4	3.908 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.071
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	3332	3498.59	2.737	2.606 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.092
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.05	3332	3300.76	16.116	16.269 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.061
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.99	3332	3284.93	13.067	13.254 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.023
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	30.64	3332	3306.44	7.785	7.845 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3225.33 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3240.90 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-21.96	3185	3246.1	6.555	6.432 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.021
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	3185	3239.42	12.338	12.131 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.061
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.3	3185	3265.73	4.185	4.081 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.078
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	3185	3351.45	2.863	2.721 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.1
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.05	3185	3155.79	16.86	17.016 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.067
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.99	3185	3136.81	13.67	13.88 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.024
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	30.64	3185	3159.4	8.144	8.21 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 3105.48 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3120.99 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-21.96	3065	3126.1	6.812	6.679 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.022
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	3065	3118.86	12.821	12.6 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.066
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.3	3065	3147.43	4.348	4.235 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.084
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	3065	3231.44	2.975	2.822 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.108
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.05	3065	3037.47	17.52	17.679 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.074
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.99	3065	3015.93	14.205	14.436 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.026
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	30.64	3065	3039.44	8.463	8.534 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 2985.67 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3001.12 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-21.96	2945	3006.1	7.089	6.945 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.024
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	2945	2998.26	13.344	13.107 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.072
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.3	2945	3029.14	4.526	4.4 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.092
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	2945	3111.45	3.096	2.931 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.117
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.05	2945	2919.09	18.234	18.396 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.081
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.99	2945	2895.01	14.784	15.039 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.027
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	30.64	2945	2919.47	8.808	8.885 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1825.86 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1832.49 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1810	1836.3	4.864	4.795 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.01
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1810	1835.16	9.159	9.033 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.03
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1810	1837.74	3.107	3.06 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.037
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1810	1881.33	2.125	2.044 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.049
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1810	1790.65	12.517	12.652 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.026
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1810	1793.07	10.147	10.243 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.011
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1810	1799.8	6.043	6.077 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1755.85 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1762.41 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1740	1766.2	5.06	4.985 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.011
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1740	1764.86	9.527	9.393 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.033
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1740	1768.62	3.232	3.18 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.04
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1740	1811.17	2.211	2.124 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.053
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1740	1721.75	13.021	13.159 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.029
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1740	1722.63	10.555	10.662 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.011
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1740	1729.75	6.286	6.323 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1665.85 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1672.34 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1650	1676	5.336	5.253 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.012
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1650	1674.39	10.047	9.9 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.036
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1650	1679.7	3.408	3.348 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.044
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1650	1720.91	2.331	2.235 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.058
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1650	1633.07	13.731	13.873 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.033
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1650	1631.97	11.131	11.254 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.012
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1650	1639.62	6.629	6.671 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1625.86 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1632.32 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1610	1636	5.468	5.382 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.013
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1610	1634.26	10.296	10.143 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.038
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1610	1640.27	3.493	3.429 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.047
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1610	1680.89	2.389	2.288 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.061
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1610	1593.73	14.072	14.215 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.035
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1610	1591.76	11.408	11.538 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.013
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1610	1599.64	6.794	6.838 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1565.88 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1572.30 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1550	1575.9	5.68	5.587 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.013

ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1550	1573.96	10.695	10.532 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.041
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1550	1581.03	3.628	3.557 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.051
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1550	1620.76	2.481	2.373 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.065
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1550	1534.61	14.617	14.763 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.039
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1550	1531.33	11.849	11.994 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.013
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1550	1539.58	7.057	7.104 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1780.47 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1786.93 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1765	1790.6	4.865	4.795 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.011
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1765	1789.49	9.16	9.035 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.031
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1765	1792.01	3.108	3.061 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.039
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1765	1834.51	2.125	2.045 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.052
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1765	1746.08	12.519	12.655 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.028
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1765	1748.44	10.149	10.245 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.012
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1765	1755	6.044	6.078 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1712.46 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1718.86 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1697	1722.5	5.06	4.985 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.011
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1697	1721.19	9.527	9.393 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.034
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1697	1724.87	3.232	3.18 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.041
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1697	1766.36	2.211	2.124 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.055
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1697	1679.15	13.021	13.159 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.031
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1697	1680.01	10.555	10.662 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.012
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1697	1686.95	6.286	6.323 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1625.46 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1631.79 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1610	1635.4	5.333	5.251 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.012
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1610	1633.83	10.042	9.895 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.037
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1610	1639	3.407	3.346 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.046
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1610	1679.2	2.33	2.234 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.06
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1610	1593.52	13.724	13.866 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.035
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1610	1592.47	11.126	11.248 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.013
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1610	1599.92	6.626	6.667 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1585.47 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1591.77 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1570	1595.4	5.469	5.382 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.013
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1570	1593.7	10.298	10.145 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.039
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1570	1599.57	3.494	3.429 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.048
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1570	1639.18	2.389	2.289 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.063
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1570	1554.18	14.074	14.217 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.037
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1570	1552.25	11.409	11.54 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.014
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1570	1559.94	6.795	6.838 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|52: 1527.49 Κρ

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1533.75 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 52-ΑΝΣ_Ι 53	302.29	-20.61	1512	1537.3	5.679	5.586 ΑΝΣ_Ι 53 ->	0.014
ΑΝΣ_Ι 53-ΑΝΣ_Ι 54	415	21.33	1512	1535.41	10.693	10.53 ΑΝΣ_Ι 54 ->	0.042
ΑΝΣ_Ι 54-ΑΝΣ_Ι 55	240	42.7	1512	1542.3	3.628	3.556 ΑΝΣ_Ι 55 ->	0.052
ΑΝΣ_Ι 55-ΑΝΣ_Ι 56	200	-5.25	1512	1581.06	2.481	2.373 ΑΝΣ_Ι 56 ->	0.067
ΑΝΣ_Ι 56-ΑΝΣ_Ι 57	480	-103.45	1512	1497.03	14.614	14.76 ΑΝΣ_Ι 57 ->	0.04
ΑΝΣ_Ι 57-ΑΝΣ_Ι 58	437.11	-2.59	1512	1493.83	11.847	11.991 ΑΝΣ_Ι 58 ->	0.015
ΑΝΣ_Ι 58-ΑΝΣ_Ι 59	336.7	28.99	1512	1501.88	7.055	7.103 ΑΝΣ_Ι 59 ->	0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι
Τμήμα Γραμμής: 59-61
Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|59 έως ΑΝΣ_Ι|61

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3125.12 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 3105.45 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	15.82	3105	3106.8	18.091	18.08 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-35.27	3105	3090.97	10.458	10.506 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3065.74 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 3045.56 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	15.82	3045	3046.8	18.447	18.436 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-35.27	3045	3031.47	10.664	10.712 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 3001.44 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 2980.69 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	15.82	2980	2981.8	18.849	18.838 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-35.27	2980	2967.03	10.897	10.945 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 2947.06 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 2925.82 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	15.82	2925	2926.8	19.204	19.192 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-35.27	2925	2912.52	11.102	11.149 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 2892.70 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 2870.97 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	15.82	2870	2871.8	19.572	19.56 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.003
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-35.27	2870	2858.01	11.315	11.362 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1526.35 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1520.00 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1520	1520.7	15.59	15.583	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1520	1512	9.015	9.062	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1501.53 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1495.00 Κρ		
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1495	1495.7	15.851	15.843	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1495	1487.19	9.166	9.214	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1476.72 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1470.00 Κρ		
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1470	1470.8	16.12	16.111	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1470	1462.48	9.321	9.369	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1451.92 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1445.01 Κρ		
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1445	1445.8	16.399	16.39	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1445	1437.67	9.483	9.531	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1427.13 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1420.02 Κρ		
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1420	1420.8	16.688	16.678	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1420	1412.86	9.65	9.698	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1488.19 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1482.00 Κρ		
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1482	1482.7	15.595	15.587	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1482	1474.22	9.017	9.065	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1464.37 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1458.00 Κρ		
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1458	1458.7	15.851	15.844	ΑΝΣ_Ι 60 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1458	1450.4	9.166	9.214	ΑΝΣ_Ι 61 -> 0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 59: 1440.56 Κρ Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 61: 1434.00 Κρ		

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1434	1434.7	16.117	16.109 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1434	1426.58	9.319	9.368 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1415.76 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1409.01 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1409	1409.8	16.403	16.393 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1409	1401.87	9.485	9.533 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|59: 1391.95 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1385.02 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 59-ΑΝΣ_Ι 60	496.36	16.97	1385	1385.8	16.687	16.677 ΑΝΣ_Ι 60 ->	0.002
ΑΝΣ_Ι 60-ΑΝΣ_Ι 61	376.67	-36.52	1385	1378.06	9.649	9.698 ΑΝΣ_Ι 61 ->	0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι
Τμήμα Γραμμής: 61-70
Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|61 εως ΑΝΣ_Ι|70

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 3146.31 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 3114.31 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-2.74	3105	2977	21.268	22.183 ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.221
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.35	3105	3011.42	5.805	5.985 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.251
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	3105	3082.59	17.544	17.672 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.278
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	33.22	3105	3217.4	17.965	17.337 ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.14
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	32.6	3105	3274.11	3.591	3.405 ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.111
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	3105	3301.8	15.204	14.298 ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.078
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.05	3105	3145.86	10.565	10.427 ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.103
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	3105	3065.2	16.319	16.531 ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.057
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-8.78	3105	3040.47	8.962	9.152 ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 3087.07 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 3054.61 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-2.74	3045	2916.5	21.687	22.643 ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.235
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.35	3045	2952.07	5.919	6.105 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.265
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	3045	3023.08	17.89	18.019 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.293
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	33.22	3045	3157.28	18.319	17.667 ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.148
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	32.6	3045	3214.99	3.662	3.468 ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.118
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	3045	3241.7	15.504	14.563 ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.08
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.05	3045	3087.24	10.773	10.625 ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.107
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	3045	3005.34	16.641	16.86 ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.059
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-8.78	3045	2980.49	9.139	9.337 ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 3022.93 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 2989.96 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική	Τάνυση με	Τάνυση με	Βέλος με	Βέλος με	Τμήμα αγωγού
---------	---------	------------	-----------	-----------	----------	----------	--------------

		διαφορά	κατακόρυφους μονωτήρες	αγωγούς στις τροχαλίες	κατακόρυφους μονωτήρες	αγωγούς στις τροχαλίες	για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-2.74	2980	2851	22.16	23.163	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.25
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.35	2980	2887.84	6.048	6.241	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.281
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	2980	2958.66	18.28	18.412	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.311
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	33.22	2980	3092.2	18.718	18.039	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.157
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	32.6	2980	3151.01	3.741	3.538	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.126
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	2980	3176.65	15.842	14.861	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.082
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.05	2980	3023.81	11.008	10.848	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.112
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	2980	2940.55	17.004	17.232	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.061
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-8.78	2980	2915.58	9.338	9.544	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 2968.69 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 2935.26 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-2.74	2925	2795.5	22.577	23.623	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.264
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.35	2925	2833.44	6.162	6.361	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.297
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	2925	2904.09	18.624	18.758	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.327
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	33.22	2925	3037.06	19.07	18.367	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.166
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	32.6	2925	3096.83	3.812	3.6	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.134
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	2925	3121.55	16.14	15.124	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.084
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.05	2925	2970.09	11.215	11.044	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.116
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	2925	2885.65	17.324	17.56	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.063
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-8.78	2925	2860.6	9.514	9.728	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 2914.48 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 2880.57 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-2.74	2870	2740	23.01	24.101	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.28
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.35	2870	2779.07	6.28	6.485	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.313
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	2870	2849.52	18.981	19.117	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.345
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	33.22	2870	2981.94	19.436	18.706	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.176
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	32.6	2870	3042.68	3.885	3.664	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.142
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	2870	3066.47	16.449	15.395	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.086
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.05	2870	2916.38	11.43	11.248	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.12
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	2870	2830.78	17.656	17.9	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.065
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-8.78	2870	2805.65	9.696	9.918	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1534.83 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1522.68 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1520	1467.4	18.327	18.984	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.137
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1520	1478.44	5.003	5.144	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.156
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1520	1509.25	15.118	15.225	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.177
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1520	1568.22	15.479	15.003	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.086
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1520	1588.38	3.095	2.962	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.068
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1520	1603.87	13.102	12.417	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.055
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1520	1532.42	9.106	9.032	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.066
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1520	1502.83	14.062	14.223	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.037
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1520	1492.28	7.724	7.867	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1510.06 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1497.77 Kp

Πυλώνες	Ανοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1495	1442.2	18.633	19.315	ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.144
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1495	1453.65	5.087	5.231	ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.164
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1495	1484.43	15.371	15.48	ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.185
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1495	1543.15	15.738	15.247	ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.09
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1495	1563.67	3.147	3.009	ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.072
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1495	1578.8	13.321	12.614	ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.056
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1495	1507.95	9.258	9.178	ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.069
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1495	1477.87	14.298	14.463	ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.038
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1495	1467.24	7.853	8.001	ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1485.31 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1472.86 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1470	1417	18.95	19.659	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.151
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1470	1428.87	5.173	5.322	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.172
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1470	1459.62	15.632	15.743	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.193
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1470	1518.07	16.006	15.499	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.095
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1470	1538.98	3.2	3.057	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.076
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1470	1553.72	13.547	12.817	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.058
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1470	1483.49	9.415	9.33	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.071
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1470	1452.91	14.541	14.712	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.039
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1470	1442.21	7.986	8.14	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1460.56 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1447.96 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1445	1391.8	19.278	20.015	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.159
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1445	1404.1	5.263	5.416	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.18
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1445	1434.81	15.902	16.015	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.202
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1445	1493	16.283	15.759	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.099
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1445	1514.29	3.256	3.107	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.08
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1445	1528.65	13.782	13.028	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.059
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1445	1459.04	9.578	9.486	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.074
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1445	1427.95	14.792	14.969	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.04
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1445	1417.19	8.124	8.284	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1435.82 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1423.06 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1420	1366.6	19.617	20.384	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.167
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1420	1379.33	5.355	5.513	ΑΝΣ_Ι 63 -> -0.19
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1420	1410	16.182	16.297	ΑΝΣ_Ι 64 -> -0.212
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1420	1467.93	16.569	16.028	ΑΝΣ_Ι 65 -> -0.105
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1420	1489.62	3.313	3.158	ΑΝΣ_Ι 66 -> -0.084
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1420	1503.59	14.024	13.245	ΑΝΣ_Ι 67 -> 0.061
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1420	1434.6	9.747	9.648	ΑΝΣ_Ι 68 -> 0.076
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1420	1403	15.053	15.235	ΑΝΣ_Ι 69 -> 0.041
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1420	1392.17	8.267	8.433	ΑΝΣ_Ι 70 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1496.47 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1484.62 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1482	1430.7	18.332	18.99	ΑΝΣ_Ι 62 -> -0.138

ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1482	1441.47	5.004	5.145 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.159
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1482	1471.52	15.122	15.23 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.179
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1482	1529.03	15.484	15.008 ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.087
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1482	1548.7	3.096	2.963 ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.068
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1482	1563.81	13.106	12.42 ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.057
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1482	1494.12	9.108	9.034 ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.069
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1482	1465.26	14.067	14.227 ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.038
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1482	1454.97	7.726	7.869 ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1472.69 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1460.70 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1458	1406.5	18.634	19.316 ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.145
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1458	1417.67	5.087	5.231 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.166
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1458	1447.69	15.371	15.481 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.187
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1458	1504.95	15.739	15.248 ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.091
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1458	1524.97	3.147	3.009 ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.072
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1458	1539.72	13.321	12.614 ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.058
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1458	1470.63	9.258	9.179 ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.071
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1458	1441.29	14.298	14.464 ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.039
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1458	1430.93	7.853	8.002 ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1448.93 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1436.79 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1434	1382.3	18.946	19.655 ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.152
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1434	1393.87	5.172	5.321 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.174
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1434	1423.86	15.628	15.74 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.195
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1434	1480.87	16.002	15.496 ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.096
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1434	1501.26	3.2	3.056 ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.076
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1434	1515.64	13.544	12.815 ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.059
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1434	1447.14	9.413	9.328 ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.073
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1434	1417.32	14.537	14.709 ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.04
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1434	1406.89	7.984	8.138 ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1424.18 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1411.89 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1409	1357.1	19.282	20.019 ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.161
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1409	1369.1	5.264	5.417 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.183
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1409	1399.05	15.906	16.019 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.205
ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1409	1455.8	16.286	15.763 ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.101
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1409	1476.57	3.256	3.107 ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.08
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1409	1490.57	13.785	13.03 ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.061
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1409	1422.69	9.58	9.488 ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.076
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1409	1392.36	14.795	14.972 ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.042
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1409	1381.86	8.126	8.286 ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|61: 1400.43 Kp

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1387.98 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 61-ΑΝΣ_Ι 62	538.33	-1.89	1385	1332.9	19.616	20.383 ΑΝΣ_Ι 62 ->	-0.169
ΑΝΣ_Ι 62-ΑΝΣ_Ι 63	280	37.75	1385	1345.32	5.355	5.513 ΑΝΣ_Ι 63 ->	-0.192
ΑΝΣ_Ι 63-ΑΝΣ_Ι 64	485.8	78.36	1385	1375.23	16.181	16.296 ΑΝΣ_Ι 64 ->	-0.215

ΑΝΣ_Ι 64-ΑΝΣ_Ι 65	494.2	32.82	1385	1431.73	16.568	16.028	ΑΝΣ_Ι 65 ->	-0.106
ΑΝΣ_Ι 65-ΑΝΣ_Ι 66	220	33	1385	1452.87	3.313	3.158	ΑΝΣ_Ι 66 ->	-0.085
ΑΝΣ_Ι 66-ΑΝΣ_Ι 67	455	-17.22	1385	1466.5	14.023	13.244	ΑΝΣ_Ι 67 ->	0.062
ΑΝΣ_Ι 67-ΑΝΣ_Ι 68	375	-82.45	1385	1399.21	9.746	9.647	ΑΝΣ_Ι 68 ->	0.078
ΑΝΣ_Ι 68-ΑΝΣ_Ι 69	470	-54.21	1385	1368.4	15.052	15.234	ΑΝΣ_Ι 69 ->	0.043
ΑΝΣ_Ι 69-ΑΝΣ_Ι 70	349.4	-10.13	1385	1357.83	8.267	8.432	ΑΝΣ_Ι 70 ->	0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι
Τμήμα Γραμμής: 70-75
Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|70 έως ΑΝΣ_Ι|75

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 3492.46 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3485.16 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	0.87	3480	3507.9	7.264	7.206	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.01
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.68	3480	3508.84	15.155	15.031	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.036
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	2.98	3480	3546.31	6.785	6.658	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.058
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.03	3480	3450.65	3.47	3.499	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.053
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-32.27	3480	3416.73	14.501	14.77	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 3345.04 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3337.98 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	0.87	3332	3360.4	7.586	7.522	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.011
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.68	3332	3360.82	15.829	15.693	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.04
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	2.98	3332	3398.87	7.087	6.947	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.064
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.03	3332	3306.15	3.624	3.652	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.059
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-32.27	3332	3268.94	15.145	15.438	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 3198.68 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3191.91 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	0.87	3185	3214	7.936	7.865	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.013
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.68	3185	3213.85	16.559	16.411	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.045
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	2.98	3185	3252.53	7.414	7.26	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.071
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.03	3185	3162.75	3.791	3.818	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.067
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-32.27	3185	3122.19	15.844	16.163	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 3079.25 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3072.75 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	0.87	3065	3094.4	8.247	8.169	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.014
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.68	3065	3093.73	17.208	17.048	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.049
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	2.98	3065	3132.99	7.704	7.537	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.078
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.03	3065	3045.62	3.94	3.965	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.074
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-32.27	3065	3002.25	16.465	16.809	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 2959.86 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 2953.69 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	0.87	2945	2974.9	8.583	8.497	ΑΝΣ_Ι 71 ->	0.015
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.68	2945	2973.67	17.909	17.736	ΑΝΣ_Ι 72 ->	0.054
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	2.98	2945	3013.54	8.018	7.836	ΑΝΣ_Ι 73 ->	0.086
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.03	2945	2928.61	4.1	4.123	ΑΝΣ_Ι 74 ->	0.083
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-32.27	2945	2882.36	17.136	17.508	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1813.41 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1810.74 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1810	1820.3	5.891	5.858	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.005
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1810	1822.42	12.291	12.207	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.02
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1810	1837.17	5.503	5.422	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.032
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1810	1789.57	2.815	2.847	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.027
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1810	1781.99	11.763	11.948	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1743.59 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1740.92 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1740	1750.5	6.128	6.092	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.005
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1740	1752.47	12.786	12.695	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.022
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1740	1767.38	5.725	5.636	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.035
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1740	1721.15	2.928	2.96	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.03
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1740	1712.17	12.237	12.435	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1653.84 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1651.20 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1650	1660.8	6.463	6.421	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.006
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1650	1662.56	13.483	13.381	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.025
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1650	1677.71	6.037	5.937	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.039
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1650	1633.25	3.088	3.12	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.035
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1650	1622.42	12.904	13.123	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1613.96 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1611.35 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1610	1621	6.623	6.578	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.007
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1610	1622.65	13.818	13.71	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.026
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1610	1637.92	6.187	6.081	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.042
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1610	1594.25	3.165	3.196	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.038
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1610	1582.59	13.225	13.454	ΑΝΣ_Ι 75 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|70: 1554.16 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1551.59 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1550	1561.2	6.879	6.83	ΑΝΣ_Ι 71 -> 0.007
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1550	1562.68	14.353	14.237	ΑΝΣ_Ι 72 -> 0.029
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1550	1578.13	6.426	6.312	ΑΝΣ_Ι 73 -> 0.046
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1550	1535.66	3.287	3.318	ΑΝΣ_Ι 74 -> 0.042

ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1550	1522.72	13.736	13.983	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 0 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 70: 1768.33 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 75: 1765.72 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1765	1775	5.892	5.859	ΑΝΣ_Ι 71 ->	0.005
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1765	1777.06	12.293	12.21	ΑΝΣ_Ι 72 ->	0.02
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1765	1791.45	5.504	5.423	ΑΝΣ_Ι 73 ->	0.033
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1765	1745.03	2.816	2.848	ΑΝΣ_Ι 74 ->	0.028
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1765	1737.63	11.765	11.95	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 10 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 70: 1700.50 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 75: 1697.90 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1697	1707.3	6.128	6.091	ΑΝΣ_Ι 71 ->	0.006
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1697	1709.22	12.786	12.694	ΑΝΣ_Ι 72 ->	0.022
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1697	1723.77	5.725	5.636	ΑΝΣ_Ι 73 ->	0.036
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1697	1678.68	2.928	2.96	ΑΝΣ_Ι 74 ->	0.031
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1697	1669.92	12.237	12.435	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 20 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 70: 1613.74 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 75: 1611.17 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1610	1620.6	6.459	6.417	ΑΝΣ_Ι 71 ->	0.007
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1610	1622.31	13.477	13.374	ΑΝΣ_Ι 72 ->	0.025
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1610	1637.09	6.034	5.934	ΑΝΣ_Ι 73 ->	0.041
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1610	1593.71	3.087	3.118	ΑΝΣ_Ι 74 ->	0.036
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1610	1583.17	12.898	13.116	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 30 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 70: 1573.87 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 75: 1571.32 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1570	1580.7	6.624	6.579	ΑΝΣ_Ι 71 ->	0.007
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1570	1582.31	13.82	13.713	ΑΝΣ_Ι 72 ->	0.027
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1570	1597.2	6.188	6.082	ΑΝΣ_Ι 73 ->	0.043
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1570	1554.62	3.165	3.197	ΑΝΣ_Ι 74 ->	0.038
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1570	1543.23	13.226	13.456	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0
ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β			Θερμοκρασία: 40 C		Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 70: 1516.05 Kp Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι 75: 1513.55 Kp			
Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση	
ΑΝΣ_Ι 70-ΑΝΣ_Ι 71	333.06	3.12	1512	1522.9	6.878	6.829	ΑΝΣ_Ι 71 ->	0.008
ΑΝΣ_Ι 71-ΑΝΣ_Ι 72	480.91	18.28	1512	1524.34	14.35	14.234	ΑΝΣ_Ι 72 ->	0.03
ΑΝΣ_Ι 72-ΑΝΣ_Ι 73	321.9	3.38	1512	1539.42	6.425	6.311	ΑΝΣ_Ι 73 ->	0.047
ΑΝΣ_Ι 73-ΑΝΣ_Ι 74	228.1	-44.43	1512	1497.99	3.287	3.317	ΑΝΣ_Ι 74 ->	0.043
ΑΝΣ_Ι 74-ΑΝΣ_Ι 75	470.04	-33.52	1512	1485.37	13.734	13.98	ΑΝΣ_Ι 75 ->	0

Γραμμή: ΑΝΣ_Ι
Τμήμα Γραμμής: 75-78

Πυλώνες: ΑΝΣ_Ι|75 έως ΑΝΣ_Ι|78

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3560.34 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 3482.83 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-43.53	3480	3495.2	8.784	8.745	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.007
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	3480	3463.47	8.972	9.014	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-8.91	3480	3450.01	5.02	5.063	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3411.99 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 3335.16 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-43.53	3332	3348.5	9.174	9.129	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.008
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	3332	3315.81	9.37	9.416	ΑΝΣ_Ι 77 -> 0
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-8.91	3332	3302.63	5.243	5.289	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3264.71 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 3188.52 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-43.53	3185	3202.8	9.597	9.544	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.01
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	3185	3169.15	9.803	9.852	ΑΝΣ_Ι 77 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-8.91	3185	3156.27	5.485	5.535	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3144.54 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 3068.85 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-43.53	3065	3083.7	9.973	9.913	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.011
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	3065	3049.26	10.186	10.239	ΑΝΣ_Ι 77 -> 0.001
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-8.91	3065	3036.66	5.7	5.753	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΣΕΩΣ

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 3024.42 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 2949.21 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-43.53	2945	2964.7	10.379	10.31	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.013
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	2945	2929.46	10.601	10.658	ΑΝΣ_Ι 77 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-8.91	2945	2917.16	5.932	5.988	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1844.33 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1810.43 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1810	1813.1	7.122	7.11	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1810	1801.76	7.276	7.31	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1810	1794.79	4.072	4.106	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1774.06 Κρ
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1740.51 Κρ

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1740	1743.9	7.409	7.392	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.003
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1740	1732.13	7.569	7.603	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1740	1725.25	4.236	4.272	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1683.75 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1650.62 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1650	1654.9	7.813	7.79	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.004
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1650	1642.58	7.982	8.018	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1650	1635.82	4.467	4.506	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1643.63 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1610.68 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1610	1615.3	8.007	7.981	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.004
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1610	1602.73	8.18	8.217	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1610	1596.04	4.578	4.618	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1583.45 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1550.77 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1550	1555.9	8.317	8.285	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.005
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1550	1542.96	8.497	8.536	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1550	1536.36	4.755	4.797	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 0 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1798.48 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1765.42 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1765	1768	7.123	7.111	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.002
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1765	1756.94	7.277	7.311	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1765	1750.14	4.073	4.107	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 10 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1730.22 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1697.49 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1697	1700.8	7.409	7.392	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.003
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1697	1689.32	7.569	7.603	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.003
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1697	1682.61	4.236	4.272	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 20 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1642.92 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1610.61 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
---------	---------	-----------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1610	1614.7	7.809	7.786	ΑΝΣ_Ι 76 ->	0.004
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1610	1602.68	7.978	8.014	ΑΝΣ_Ι 77 ->	-0.002
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1610	1596.1	4.465	4.504	ΑΝΣ_Ι 78 ->	0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 30 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1602.80 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1570.66 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1570	1575.2	8.008	7.982	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.004
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1570	1562.94	8.181	8.218	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.002
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1570	1556.41	4.578	4.618	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0

ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β

Θερμοκρασία: 40 C

Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|75: 1544.63 Kp
Τάνυση στον πυλώνα ΑΝΣ_Ι|78: 1512.75 Kp

Πυλώνες	Άνοιγμα	Υψομετρική διαφορά	Τάνυση με κατακόρυφους μονωτήρες	Τάνυση με αγωγούς στις τροχαλίες	Βέλος με κατακόρυφους μονωτήρες	Βέλος με αγωγούς στις τροχαλίες	Τμήμα αγωγού για διόρθωση
ΑΝΣ_Ι 75-ΑΝΣ_Ι 76	364.96	-42.78	1512	1517.7	8.315	8.284	ΑΝΣ_Ι 76 -> 0.005
ΑΝΣ_Ι 76-ΑΝΣ_Ι 77	370	-14.85	1512	1505.08	8.495	8.534	ΑΝΣ_Ι 77 -> -0.001
ΑΝΣ_Ι 77-ΑΝΣ_Ι 78	276.81	-10.26	1512	1498.65	4.754	4.796	ΑΝΣ_Ι 78 -> 0