截面参数提取-软件部分

一、工艺要求

在模型截面中提取如下参数:

- 1. 整体占比 **R**, R = S _{非零像素} / W _{幅面}* H _{幅面}
- 2. 单个实体面积 **T**, T = sum (Pixels _{实体})
- 3. 单个实体外框矩形面积 **S**, S = W_{minRect} * H_{minRect}
- 4. 单个实体离散程度 D,

$$D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} ((x_i - m_x)^2 + (y_i - m_y)^2)}{N}} / \sqrt{S}$$

其中,N为单个实体像素数, (m_x, m_y) 表示该实体质心坐标, (x_i, y_i) 表示像素坐标。

- 5. 计算实体间的距离 **d**,
 - (1) 计算实体质心间欧几里德距离, (组合问题)
 - (2) 基于膨胀算法,通过膨胀次数衡量实体间距离, (耗费算力)

二. 算法时间复杂度

1. 计算离散程度 D

- (1) 双循环逐点扫描该零件 boundingbox 框选区域
- (2) 根据公式形式, 巧用内置函数**范数,** 实现向量化 (Vectorization)
- (3) 优化结果如下:

优化前: (计算所有点,约413 ms/张)

Process image: 100% | 200/200 [01:22<00:00, 2.42it/s]

优化方案 1: (每 4 个点, 计算 1 个, 约 106 ms/张)

Process image: 100% | 200/200 [00:21<00:00, 9.47it/s]

优化方案 2: (每 16 个点, 计算 1 个, 约 37 ms/张)

Process image: 100% | 200/200 [00:07<00:00, 27.28it/s]

优化方案 3: (计算所有点, 约 25 ms/张)

Process image: 100% | 200/200 [00:05<00:00, 36.92it/s]

优化方案 4: (每 4 个点, 计算 1 个, 约 20 ms/张)

Process image: 100% | 200/200 [00:04<00:00, 40.22it/s]

(4) 结论

测试均在同一条件下,且计算结果相同的情况下,新方案 3,4,使用欧几里得范数基于矩阵计算得出,计算效率优于双循环逐点扫描计算。

2. 计算实体间距离 d

- (1) 质心间距离,是个组合问题,直接计算。
- (2) 使用膨胀 Dilation 算法, 衡量实体间距离, 耗时严重。
- (3) 结论,使用膨胀算法衡量实体间距离,算法复杂度高,处理一个完成模型,膨胀约占总耗时 78%。

三. 建议的解决方案

使用卷积神经网络 CNN,直接训练回归模型。基于以下原因:

- 1. 模型切片图中特征 Features 相对低级 Lower Level, CNN 模型可以较为简单,深度可以较浅,训练难度相对较小。
- 2. 模型切片图数据收集相对容易,只需要收集 Label 数据集。

附件:

附件 1: Dilation 算法流程图

附件 2: 截面参数提取示意图



