

```

graph TD
    Start([step() — pro Zyklus neu bewertet  
Latch ladesperre_latched bleibt erhalten]) --> InSeason{in_season?  
Mai bis August  
(LADESPERRE_MONTH_FROM/TO)}
    InSeason -- JA --> HasPeak{has_peak?  
best_w > 20kW heute}
    InSeason -- NEIN --> LatchedOff
    HasPeak -- JA --> LocalHour{local_hour <= peak_h  
UND now_utc < noon_utc?  
(astronom. Mittag = harte Grenze)}
    HasPeak -- NEIN --> LatchedOff
    LocalHour -- JA --> NotPeakToday{!peak_today?  
(pcc hat 20kW  
noch nicht erreicht)}
    LocalHour -- NEIN --> LatchedOff
    NotPeakToday -- JA --> RatioValid{ratio_ist_gueltig  
(>= 0)?}
    NotPeakToday -- NEIN --> LatchedOff
    RatioValid -- JA --> LatchLogic{Latch: LOCK bei ratio <= ratio_th  
RELEASE bei ratio >= ratio_th + 0.25  
(ratio_th default 0.5, MQTT sofar/ratio)}
    RatioValid -- NEIN --> LatchedOff
    LatchLogic -- latched --> LatchedOn([LADESPERRE AKTIV  
-> Guard -> State 0  
belegtes Gutwetter])
    LatchLogic -- released  
ratio >= th + Hyst --> LatchedOff
    LatchedOff([LADESPERRE OFF (Default)  
Schlechtwetter / unbeurteilbar /  
Peak gesehen / Stunde überschritten])
    style LatchedOff fill:#d9ead3,stroke:#333,stroke-width:1px

```

