АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 тел./факс. 2-39-38

Ha No від p.

ТОВ "Европейський-ІФ" Директору філії АТ «Прикарпаттяобленерго» Івано-Франківський РЕМ п. Полішу В. В.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ НЕСТАНДАРТНОГО ПРИЄДНАННЯ № 63/24-30/2018

Додаток 1 до договору про приєднання до електричних мереж від porcy No 63/24-30/2018

Дата видачі 08.04. 18 року № 024/5 43

Назва об'єкту: багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення.

1. Місцезнаходження об'єкта Замовника: с. Вовчинець, вул. Симоненка, 11а.

Функціональне призначення об'єкта: багатоквартирний житповий будинок з приміщеннями громадського призначення.

Прогнозований рік уведення об'єкта в експлуатацію: 2018.

2. Існуюча дозволена потужність згідно з договором про постачання/користування електричною енергією № 2405542-б від 09411-2017 року 60 кВт, у тому числі:

60 кВт

3 Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 420 кВт, у тому числі:

II категорія

420 KBT

I черга будівництва - 140 кВт; II черга будівництва - 280 кВт.

4 Потужніть будівельних струмоприймачів: 60 кВт, у тому числі:

III категорія

60 кВт

 Джерело електропостачання: ПС "Вовчинець 110/10 кВ", ТП-245 (1х250;1х320 кВА). б. Точка забезпечения потужності:

I черга будівництва: в РП-0,4 кВ ТП-245;

И черга будівництва: в РП-10 кВ ТП-1017, РП-10 кВ ТП-500 та КЛ-10 кВ "ТП-312 - ТП-245".

7. Точка приеднання:

I черга будівництва: у ВРП-0,4 кВ будинку; ІІ чорга будівництва: у ВРП-0,4 кВ будинку.

8. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання на шинах 10(6) кВ ПС "Вовчинець 110/10 кВ" - 7617 А.

9. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приеднання едектроустановки.

1. Вимоги до едектроустановок Замовника

1 Для одержання потужності на об'єкті Замовника від точки приєднання до об'єкта Замовника необхідно виконати: 1.1. Вимоги до електричних мереж основного живлення:

1.1.1 встановити ВРП-0,4 кВ з секціонуванням шин, комутаційними апаратами захисту від струмів короткого замикания і від перевантажень в будинку. Тип, марку, кількість, місце встановленця ВРП-0,4 кВ визначити проектом.

1.2. Вимоги до електромереж резервного живлення, в тому числі виділення відповідного електрообладнання на окремі резервні лінії живлення для збереження електропостачання цього електрообладнання у разі виникнення дефіциту потужності в об'єднапій енергосистемі: відсутні.

1,3 Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії:

1,3.1 передбачити облаштувания обліку електричної енергії житлових і нежитлових приміщень, загальнобудинкового обліку та обліку технічних цілей будинку лічильниками електричної енергії слектронного типу з функцією обмеження максимуму споживання електричної потужності та можливістю GSM-передачі інформації. Тип та марку засобів обліку визначити проєктом. При виконанні проєкту врахувати вимоги:

- розділу 11 державних будівельних норм України "Просктування слектрообладнання об'єктів цивільного

призначения ДБН В.2.5-23:2010";

» розділу 2.7 "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01";

- пункту 3.8 Правил користування електричною енергією.
- 1.4 Вимоги до компенсації реактивної потужності: визначити проектом.
- 1.5 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги визначити проектом.
- 1.6 Вимоги до електропостачання приладів та пристроїв, які використовуються для будівництва та реконструкції об'єктів електромереж:
- 1.6.1 ЛЕП-0,4 кВ необхідного перетину від РП-0,4 кВ ТП-245 до ВРП-0,4 кВ будівельного майданчику. Тип, перетин, кількість, трасу проходження, можливість використання існуючої ЛЕП-0,4 кВ та необхідну реконструкцію у ТП-245 визначити проектом;
- 1.6.2 встановити прилад обліку трансформаторного включення з можливістю GSM-передачі інформації, Можливість використання існуючого приладу обліку визначити проектом.
- 1.7. Рекомендації щодо використання типових проєктів електрозабезпечення електроустановок визначити проєктом.
- 1.8. Рекомендації щодо регулювання добового графіка навантаження: визначити проєктом.
- 2 Додаткові вимоги та умови:
- 2.1 Встановлення засобів вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії: визначити проектом.
- 2.2 Вимоги до автоматичного частотного розвантаження (АЧР), системної противварійної автоматики (СПА): необхідність визначити проектом.
- 2.3 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо: визначити проектом.
- 2.4 Вимоги до телемеханіки та зв'язку: визначити проектом.
- 2.5 Специфічні вимоги щодо живлення електроустановок Замовника, які стосуються резервного живлення, допустимості паралельної роботи елементів електричної мережі: визначити проектом.

11. Вимоги до електроустановок електропередавальної організації

- 1 Для одержання потужності в точці приєднання проектна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має передбачати:
- 1.1 Вимоги до електромереж основного та резервного живления:

І черга будівництва:

1.1.1 ЛЕП-0,4 кВ від різних секцій шин РП-0,4 кВ ТП-245 до ВРП-0,4 кВ будинку. Тип, перетин, кількість, трасу проходження, можливість використання іспуючих ЛЕП-0,4 кВ та необхідну реконструкцію у ТП-245 визначити проектом.

II черга будівництва:

- 1.1.2 побудувати ЛЕП-10 кВ необхідного перетину з РП-10 кВ ТП-1017 до РП-10 кВ проектної ТП-10/0,4 кВ. Кількість, тип, перетин, трасу проходження ЛЕП-10 кВ та необхідну реконструкцію в ТП-1017 визначити проектом;
- 1.1.3 побудувати ЛЕП-10 кВ необхідного перетину з РП-10 кВ ТП-500 до РП-10 кВ проектної ТП-10/0,4 кВ. Кількість, тип, перетин, трасу проходження ЛЕП-10 кВ та необхідну реконструкцію в ТП-500 визначити проектом;
- 1.1.4 побудувати ЛЕП-10 кВ необхідного перетину врізкою в існуючу ЛЕП-10 кВ «ТП-312- ТП-245» до РП-10 кВ проектної ТП-10/0,4 кВ. Тип, перетин, кількість, місце підключення та трасу проходження ЛЕП-10 кВ визначити проектом;
- 1.1.5 побудувати закриту двохтрансформаторну підстанцію 10/0,4 кВ. Тип, місце розташування, потужність силових трансформаторів та інші технічні параметри визначити проектом;
- 1.1.6 ЛЕП-0,4 кВ від різних секцій шин РП-0,4 кВ проектної ТП-10/0,4 кВ до ВРП-0,4 кВ проектного будинку. Тип, перетин, кількість та трасу проходження ЛЕП-0,4 кВ визначити проектом;
- 1.1.7 пункти 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 можна виконувати спільно із ТУ № 863/24-426/2016 "Житловийбудівельний кооператив "Сонячний Франківськ" та ТУ № 989/24-506/2016 ТЗОВ "Європейський-ІФ.
- 1.2 Вимоги до розрахункового обліку електричної енергії: підсутні.
- 1.3 Вимоги до релейного захисту й автоматики, компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою шиною нейтралі тощо; визначити проектом.
- 1.4 Вимоги до телемеханіки та зв'язку: визначити проектом.
- 1.5 Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: визначити проектом.
- 1.6 Вимоги до кошторисної частини проекту: проектно-кошторисну документацію розробляється відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва.
- 1.7 Вимоги до оформлення проектно-кошторисної документації: визначити терміни будівництва мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання.
- 2 До початку будівництва проект погодити з АТ «Прикарпаттяобленерго». На стадії проектування траси ЛЕП погодити із землевласниками (землекористувачами), усіма зацікавленими організаціями та АТ «Прикарпаттяобленерго».
- 3 У випадку наявності існуючих ЛВП в зоні забудови, винести їх з даної зони відповідно до технічного завдання, отриманого в філії удато в применого в п

Електропередавногра організація АТ «Прикарпа тейболонерго» Технічний директор Сеник Олег Ститинович

Замовинку країна ТОВ Свропенський-Топ Директор беариство Петідь Васильовий В ВРОЛЕЙ ЖИЙ-ТОП

Apronip № 63/24-30/2018 про нестандартие приєднання до електричних мереж

м. Івано-Франківськ

АТ «Прикарпаття обленерго», в особі технічного директора АТ «Прикарпаття обленерго» Сеника Олега Степановича, який діє на підставі довіреності № 14 від 10.05.2017 з однієї сторони (далі - Виконавець послуг), та Товариство з обмеженою відпопідальністю "Європейський-ІФ", (далі — Замовник), в особі директора Печіля Василя Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей договір про нестандартне приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж (далі -Договір).

При виконанні умов цього Договору Сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Закон України «Про ринок електричної енергії», Правил приєднання слектроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві постиції України 08 лютого 2013 року за № 32 (далі — Правила), змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені Постановою НКРЕКП № 441 від 30.03.2017 року; зміни до Методики розрахунку плати за приєднання слектроустановок до електромерож, затверджені Постановою НКРЕКП 1946 від 07.11:2016 року, а при вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України «Про електроенерготику», Іншими нормативно-правовими актами у сфер! приєднання слектроустановок до слектромереж та Законом України «Про захист персональних

1. Загальні положения

1.1 За цим Договором до електричних мереж Виконавця послуг або Іншого власника мереж приеднується <u>багатокрартирний</u> житловий будинок з приміщеннями громадського призначення, який знаходиться за адресою с. Ровчинець, вул. Симоненка, 11а.

1.2 Місце забезпочення потужності об'єкта Замовника вотановлюється на;

I чёрга будівництва; в РП-0,4 кВ ЗТП-245;

II черга будівництва: в РП-10 кВ ТП-1017, РП-10 кВ ТП-500 та КЛ-10 кВ "ТП-312 - ТП-245",

1.3 Точка присднання (межа балансової належності об'єкта Замовника) вотановлюється на:

І черга будівництва: у ВРІТ-0,4 кВ будинку: П черга будівництваї у ВРП-0.4 кВ будинку.

1.4 Типприеднання об'єкта Замовника: нестандартне приєднання.

1.5. Замовлено до приеднання потужнють в точці приеднання 420 кВт.

1.6. Категорія з надійності електропостачання II.

1.7. Ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової належності і буде становити 0,4 кВ, 2 клас.

2. Предмет договору 2.1. Виконавець послуг забезпечує приєднання електроуогановок об'єкта Замовника (будівництво, реконструкція, технічне переоснащения та введения в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електропостанання об'єкта Замовника від місця об'єкта Замовника до електричних мереж на умовах цього Договору.

2.2. Замовник оплачус Виконавцю послуг вартість приєднання.

3. Права та обор'язки сторін

3.1. Виконавець послуг зобов зааний:

- 3.1.1. Забезпечити в установленому порядку приеднання об'єкта Замовника (розробку провитно-кошторисну документацію на електричні мереж зовнішнього електропостачання від точки забезпечення потужності до точки приєднання, узгодити із землевласниками (землекористувачами) та усіма зацікавленими організаціями траси проходження запроєктованих мереж на стадії проектупання, будівництво та введення в експлуатацію слектричних мереж зовнішнього слектропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у отроки відповідно до домовленості оторін, термінів будівництва визначених СНИП 1.04.03-85 та після виконання Замовником зобов'язань визначених п.3.2-Договору.
- 3.1.2. Підключити електроустановки Замовника до слектричних мереж протягом 10 робочих днів після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після виконання таких стапів:

оплати Замовником вартооті приеднання;

введения в експлуатацию електричних мереж зовишинього олектропостачания об'єкта Замовника;

надання документів, що підтверджують готовність до експлуатації електроустановки об'єкта Замовника;

- узгоджения із Замовником акта розмежувания балансової наложності слектроустановок та експлуатаційної відповідальності
- 3.1.3 Строк надання послуги з нестандартного приеднання встановлюється відповідно до термінів будівництва/реконструкції, визначених в проектно-кошторисній документації, і зазначається в додатковій угоді до даного Договору.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних умов № 63/24-30/2018 від <u>08 оу в</u>року, які є додатком до цього Договору, проектну документацію щодо проектування замовника (в межах земельної ділянки Замовника) та щодо безпеки електропостачання та погодити її з Виконавцем послуг,

При наявності у Виконавця послуг зауважень та рекомендацій до проектної документації, які викладені окремим розділом у технічному рішенні, доопрацювати проектну документацію у строк, який не може перевищувати 30 робочих днів від дня отримання зауважень до неї,

При необхідності продовжити строк доопрацювання проектної документації подати Виконавцю послуг заяву не пізніше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку на доопрацювання.

3,2,2. Оплатити на умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання слектроустановок Замовника в точці приєднання.

- 3.2.3. На дату 31.12.2018 ввести в експлуатацию власний об'єкт та слектроустановки зовнішнього забезпечення від точки приєднання
- 3.2.4. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих мереж Виконавця послуг звернутися за складанням додаткової угоди щодо надання послуг з перенесення вищезазначених мереж відповідно до частини четвертої статті 18 Закону України "Про олектроенергетику" (для приеднання, якс не є стандартним), 3.3. Виконавець послуг мас право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з приєднання або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

- 3.3.2. У разг порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціовати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору.
- 3.4. Замовник має право контролювати виконання Виконавцем послуг зобов'язань щодо будівництва слектричних мереж зовнішнього слежтропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про хід виконання приєдпання.

3.5. Після введення в експлуатацію слектричних мереж зовнішнього електропостачання Виконавець послуг набуває право власності

на збудовані електричні мережі зовнішнього слектропостачання.

3.6. Підключення електроустановки Замовника до електричних мереж електропередавальної організації здійснюється на підставі заяви протягом 5 диль, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення одектропостачання інших споживачів, після введення в експлуатацію об'єкта Замовника в порядку, потпновленому законодавством у сфері містобудування.

4. Плата за приєднання та порядок розрахунків

4.1. Плата за нестандартие присднання остаточно узгоджується після погодження електропередавальною організацією проєктної документації та оформляється додатковою угодою до даного Договору № 63/24-30/2018, у тому числі вартість проєктної документації на зовнішне едектрозабезпечення, яка передана Замовником Виконавцю послуг за актом приймання-передавання в рахунок плати за приеднання.

4.2 Замовник спланує плату за приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг до дати визначеної у додатковій угоді. У випадку несплати Замовником плати за приєднання у вказаний термін, Виконавець послуг перераховує вартість послуги з приєднання відповідно до діючої на момент перерахунку вартості проектно-кошторисної документації. При цьому кошторисна вартість робіт підлягає уточненню та коригуванню у зв'язку із зміною цін на матеріали, тарифів на послуги, інших складових структури

кошторисної вартості.

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання,

5.2 Виконавець послуг несе відповідальність за зміст та обгрунтованість виданих технічних умов та правильність розрахунку плати за

приеднання за цим Договором.

5.3. За порушення строків виконання зобов'язання за цим Договором винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі відсотка вартості приєднання, ало не більше подвійної облікової ставки НЕУ за кожен день прострочення. У разі порушення Виконавцем послуг умов зобов'язання щодо строків надання послуги з приєднання:

- у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 30 до 60 кадендарних днів плата за приєднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 10 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

- у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, від 60 до 120 календарних плата за приеднання, визначена пунктом 4.1 цього Договору, зменшується на 20 відсотків (крім випадків, визначених Правилами);

- у разі перевищення строку надання послуги з приєднання, встановленого цим Договором, більше ніж на 120 календарних диів Виконавець послуг зобов'язаний повернути Замовнику кошти, отримані як попередня оплата в розмірі 80 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, (крім випадків, визначёних Правилами).

5.4. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дісю обставин непереборної сили. Факт дії

обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення эгоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України. 7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, пие не довше ніж чотири роки. 7,2. Договір може бути змінено або розірвано і в інщий строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному

законодавством України.

7.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї зі Сторін у передбаченому законодавством порядку.

7.4. Договір може бути розірвано у разі відсутності (непадація) розробленої просктно-кошторисної документації у терміни передбачені даним договором або неврахування зауважень наданих Виконавцем послуг до проектно-кошторисної документації будівництва в строки, зазначені в заяві.

8. Інші умови Договору 8.1 Після одержання проекту Договору Замовник у 20-ти денний термін повертає підписаний примірник Договору. У разі наявності заперечень до умов Договору у цей же термін надсилає протокол розбіжностей чи повідомляє Виконавця послуг про відмову від укладення Договору.

8.2 У разі недотримання порядку зазначеному в п. 8.1 цього Договору, Договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). 8.3. Фактом виконания зобов'язання Виконавця послуг з приєднання об'єкта Замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього

слектропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєдняння). Сторони вважатимуть дату подачі напруги в узгоджену точку приеднания, підтверджену підписаним двома Сторонами «Актом приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг)».

8.4. Перелік невід'ємних додатків до цього Договору; 1. Технічні умови № 63/24-30/2018 під <u>06 . ОК. Ке</u>року.

8.5 Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг. 9. Місцезнаходження сторін

Виконавець послуг; АТ «Прикариаттяобленерго» м. Івация Банківськ, вул. Індустріальна, 34 Істори 1312 года 1564 26007012177 ТЕ Ивано-Франківське відлілення №340 АТ кукрсомбанкя Confide 100023 Гехничний инпортог T «Прикариа frade Mulepro»

Сеник Олег Степанович

Замовник: ТОВ "Европейський-ІФ" м. Івано-Франкінськ, вуд. Незалежності, 11/7 р/ру Свідонтабовлачній Гідв Ма ไปแท้ปัญชักธ์หนัน ก็อัปสายอโทหัง 39636187 อุริกะ 6939372038 (Onn) Augustodien ikki id» эно фу Попль Василь Васильович

Додатковий правочин № П-209/24-2/2018

до Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж № 63/24-30/2018 від 06.04.2018 року

м. Івано-Франківськ

"30" 0/ 2019 p.

АТ "Прикарпаттяобленерго", що діє за умовами та правилами Ліцензії АБ № 177333 (далі – Виконавець послуг), в особі директора технічного АТ «Прикарпаттяобленерго» Сеника Олега Степановича, який діє на підставі довіреності № 192 від 01.02.2018 року, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейський-ІФ", (надалі — Замовник), в особі директора Печіля Василь Васильовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (далі – Сторони), враховуючи заяву Замовника від 07.12.2018 року, домовились про наступне:

Внести зміни до Додатку №1 Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж (далі – Договір) № 63/24-30/2018 від 06.04.2018 року, а саме:

п. 4 технічних умов (нова редакція): Потужність будівельних струмоприймачів: 140 кВт, у тому числі:

III категорія

140 кВт.

Умови даного Додаткового правочину до Договору не змінюють умови основного Договору та всіх його невід'ємних додатків відносно інших обов'язків Сторін і є його невід'ємною частиною.

Даний Додатковий правочин до Договору складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін та діє протягом дії Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж № 63/24-30/2018 від 06.04.2018 р.

Виконавець послуг:

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Код ЄДРПОУ 00131564

п/р 26007012177244 в Івано-Франківське відділення №340 ПАТ «Укрсоцбанк»

Код МФО 300023=

Директор технічний

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Сеник Олег Степанович

Замовник:

ТОВ "Європейський-ІФ"

м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 11/7

Код ЄДРПОУ

Свідоцтво платника ПДВ №

Індивідуальний податковий №

Директор



Печіль Василь Васильович

e .