

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para o processo de Instalação de Painéis Elétricos em Sala de Comando.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de Instalação de Painéis Elétricos, de todos os tipos, seja de fixação em parede, ou fixação em piso sobre canaletas em salas de comando.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
5.1 - Preencher documentação de segurança -APR (Análise Preliminar de Risco); -Chec-list de todos os equipamentos; -Diário de Segurança;	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Choque contra obstáculos, desníveis de terreno	Atentar ao ambiente de trabalho	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.4 - <u>Inspecionar</u> visualmente o local da tarefa; <u>Analisar</u> as condições do ambiente.	Encarregado; Eletricistas.	Ataques de insetos e animais; Quedas; Abalroamento.	Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor; Verificar existência de depressão no solo.	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.5 - Planejar a execução da tarefa.	Encarregado; Eletricistas.	Planejamento incorreto.	Executar rigorosamente a ordem de serviço; Preencher a APR.	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.6 - Equipar-se com os EPI necessários para execução da tarefa.	Encarregado; Eletricistas.	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados.	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.7 - Selecionar as ferramentas e equipamentos adequados.	Encarregado; Eletricistas.	Seleção incorreta; Falta de ferramentas e	Manter-se equipado com os EPI's; Atenção na separação das ferramentas; Substituir ferramentas	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital

Elaborado/revisado por:

Giovanni Cendes / José Antonio

Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS EM SALA DE COMANDO	POP 103	00	2 / 1

		equipamentos.	defeituosas ou inadequadas.	
5.8 – O Painei ou quadro elétrico deverá ser inspecionado cuidadosamente, procurando verificar e corrigir eventuais danos de transporte, parafusos frouxos, funcionamentos das portas, riscos e manchas na pintura. Todos os componentes deverão ser conferidos contra os desenhos do Fabricante	Eletricista	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, luvas isolantes, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados. Usar banqueta isolante e luvas isolante classe 4.	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.9 – Descarga do Painei ou quadro do Caminhão Munck -	Eletricistas.	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças .	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.10 - Prender cinta na lança do guindauto.	Eletricistas.	Lesões diversas.	Manter-se equipado com os EPI's; Evitar prensagens e voltar à atenção para direcionamento da lança do munck; Verificar a existência de depressões no solo.	Utilizar o Direito de Recusa.
5.11- Dirigir o Painei até próximo a sala de comando	Operador de guindauto; Eletricista.	Lesões diversas; Queda do poste. Contato com equipamentos instalados na SE	Realizar atentamente a operação do guindauto, visando prevenir acidentes com empregados e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa. Manter afastado o poste dos equipamentos da SE.	Aplicativo Digital
5.12 – Colocação e Instalação do painei no seu local definitivo – casa de comando, com a utilização de ferramental próprio para transporte de itens pesados em solo como transpaletes ou tartarugas de carga;	Montador Eletromecânico, eletrotécnico, eletricista	Lesões diversas; Queda do painei	Adotar postura segura para levantamento e transporte manual de peso; Verificar as bordas da canaleta para evitar quedas, inclinação do painei e posicionamento sobre o transpaleta ou tartaruga de carga; Avaliar sobre a melhor maneira de realizar a	Utilizar o Direito de Recusa.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS EM SALA DE COMANDO	POP 103	00	3 / 1

			atividade de acordo com o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade.	
5.13 - Interligação Elétrica dos cabos de controle e força	Eletricista.	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas;	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Utilizar o Direito de Recusa. Aplicativo Digital
5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS Instalação de Painéis Elétricos em Sala de Comando.	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Para execução das atividades, além do conhecimento do presente POP, os responsáveis pela atividade deverão conhecer e consultar o POP de segurança associado à mesma atividade descrita nesse documento

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 103 - Montagem Eletromecânica - Instalação De Painéis Elétricos Em Sala De Comando.Pdf

Número: cabf7ccb-6913-4f97-a5d7-2b4f0c0042ae

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:13

Hash do documento original (SHA256): bb456cd1e928493792c49bda7b8c53e4938d636319f21f6d016c93b4f39f90ab



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número cabf7ccb-6913-4f97-a5d7-2b4f0c0042ae, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign cabf7ccb-6913-4f97-a5d7-2b4f0c0042ae. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.