

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para o processo de Alvenaria de Vedação em casa de comando.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de Instalação de Alvenaria de Vedação, de todos os tipos, seja de fixação em parede, ou fixação em piso sobre canaletas em salas de comando.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
Preencher documentação de segurança APR (Análise Preliminar de Risco); Chec-list de todos os equipamentos; Diário de Segurança;	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Choque contra obstáculos, desníveis de terreno	Atentar ao ambiente de trabalho	Utilizar o Direito de Recusa
<u>Inspecionar</u> visualmente o local da tarefa; <u>Analisar</u> as condições do ambiente.	Encarregado;	Ataques de insetos e animais; Quedas; Abaloamento.	Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor; verificar existência de depressão no solo.	Utilizar o Direito de Recusa
Planejar a execução da tarefa.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Planejamento incorreto.	Executar rigorosamente a ordem de serviço; Preencher a APR.	Utilizar o Direito de Recusa
Equipar-se com os EPI necessários para execução da tarefa.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados.	Aplicativo Digital
Marcação - Transferir o nível por meio de um nível de mangueira ou a laser;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Seleção incorreta; Falta de ferramentas e equipamentos.	Manter-se equipado com os EPI's; Atenção na separação das ferramentas; Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas.	Aplicativo Digital
Marcar os pontos de locação da casa sobre o radier, baldrame, embasamento ou laje;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, luvas isolantes, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Kleber José / José Antonio

____/____/____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto____/____/____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	POP 104	00	2 / 1

			danificados ou inadequados. Usar banquetta isolante e luvas isolante classe 4.	
Antes de iniciar a primeira fiada, esticar a linha de náilon sobre a marcação das paredes, observando o ponto mais crítico em relação ao nível, evitando quantidades excessivas de argamassa de assentamento ou quebra de blocos;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Tombamento do guindaste; Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Aplicativo Digital
Assentar os blocos dos cantos das paredes e depois executar a marcação dos cruzamentos das paredes internas	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Lesões diversas.	Manter-se equipado com os EPI's; Evitar prensagens e voltar à atenção para direcionamento da lança do munc; Verificar a existência de depressões no solo.	Utilizar o Direito de Recusa
Elevação: Executar a primeira fiada das paredes da casa para definir a modulação dos blocos, procurando obter o mínimo de quebras e proporcionando espessura adequada das juntas, tanto na horizontal como na vertical;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Lesões diversas; Queda do poste. Contato com equipamentos instalados na SE	Realizar atentamente a operação do guindauto, visando prevenir acidentes com empregados e terceiros; Manter demais empregados e terceiros afastados durante a realização da tarefa. Manter afastado o poste dos equipamentos da SE.	Utilizar o Direito de Recusa
Utilizar uma linha de náilon esticada entre as extremidades de cada fiada para garantir o alinhamento e nivelamento. Esta linha pode ser esticada entre dois escantilhões ou pontaletes graduados ou entre a própria alvenaria já executada em forma de escadas nas extremidades da parede.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Lesões diversas; Queda do painel	Adotar postura segura para levantamento e transporte manual de peso; Verificar as bordas da canaleta para evitar quedas, inclinação do painel e posicionamento sobre o transpaleta ou tartaruga de carga; Avaliar sobre a melhor maneira de realizar a atividade de acordo com o layout do local; realizar a atividade com calma e cautela; deve estar apto para o serviço de içamento de cargas; Postura adequada; sinalizar e isolar acesso à área da atividade.	Utilizar o Direito de Recusa
Conferir o prumo e o nivelamento da alvenaria, durante a execução;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
Quando atingir a altura de as janelas definir a locação dos vãos delas atentando para a colocação ou execução	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio	Aplicativo Digital

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	POP 104	00	3 / 1

das vergas e contraverta.		e ferramentas.	de ação da peça.	
Para parede ser corta-fogo acrescenta-se a parede elementos de lâ de rocha ou gesso. A depender do que é definido pelo projetista.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Ferimentos leves das mãos; Queda de diferença de nível (altura); Queda de material e ferramentas.	Usar equipamentos de proteção individual adequado; postura adequada; isolar a área de trabalho; atenção com o raio de ação da peça.	Aplicativo Digital
5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS de Alvenaria de Vedação	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 104 - Obra Civil - Alvenaria De Vedação.Pdf

Número: 42f70c3f-16e3-4489-88ac-42a90fb9e9ff

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:13

Hash do documento original (SHA256): f7ecbbd12948ff6a126553e6a9e6bdc24e1d0bf1c16f7b83fae150859507b3d7



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 42f70c3f-16e3-4489-88ac-42a90fb9e9ff, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 42f70c3f-16e3-4489-88ac-42a90fb9e9ff. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.