

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para o processo de PINTURA em casa de comando.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de PINTURA, de todos os tipos, em salas de comando.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
Preencher documentação de segurança APR (Análise Preliminar de Risco); Chec-list de todos os equipamentos; Diário de Segurança;	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Choque contra obstáculos, desníveis de terreno	Atentar ao ambiente de trabalho	Utilizar o Direito de Recusa
Inspecionar visualmente o local da tarefa; <u>Analisar</u> as condições do ambiente.	Encarregado;	Ataques de insetos e animais; Quedas; Abalroamento.	Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor; verificar existência de depressão no solo.	Utilizar o Direito de Recusa
Planejar a execução da tarefa.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Planejamento incorreto.	Executar rigorosamente a ordem de serviço; Preencher a APR.	Utilizar o Direito de Recusa
Equipar-se com os EPI necessários para execução da tarefa.	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados.	Aplicativo Digital
Limpar a base removendo sujeiras tais como óleos e desmoldantes, e removendo pregos, fios etc.;	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Seleção incorreta; Falta de ferramentas e equipamentos.	Manter-se equipado com os EPI's; Atenção na separação das ferramentas; Substituir ferramentas defeituosas ou inadequadas.	Aplicativo Digital
A pintura das tubulações, equipamentos e materiais deverá ser feita de acordo com a última revisão da EP-788 "Especificações Técnicas para	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Falta de EPI's; EPI's danificados ou inadequados.	Adquirir e utilizar os EPI's: capacete, óculos de proteção, coturno de segurança, luvas de vaqueta, luvas isolantes, vestimenta adequada para trabalho com eletricidade Substituição de EPI's danificados ou inadequados.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Kleber José / José Antonio

_____/_____/_____
Data**Aprovado para uso:**_____
Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
PINTURA	POP 106	00	2 / 1

Proteção Anticorrosiva e Esquemas para Pintura de Equipamentos para Subestações			Usar banquetas isolante e luvas isolante classe 4.	
As cores básicas e pintura de identificação deverão ser conforme EP-2282 “Padronização – Usinas Hidrelétricas, Termelétricas, Nucleares e Subestações – Equipamentos Permanentes e Sistemas de Tubulações – Identificação	Encarregado/ Servente/ Pedreiro	Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Quedas de materiais; Entorse, esmagamento de membros; Lombalgia; tombamento de peças	Aplicativo Digital
5.15 – Realizar a Verificação de serviço de acordo com a FVS Pintura	Encarregado	Não identificar os riscos existentes para verificação de serviços	Utilizar EPI conforme levantado na APR.	Aplicativo Digital Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

Engenheiros – Programar atividade

Encarregado – Supervisionar a atividade

Montadores e Eletricistas – Executa atividades de montagem/instalação

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:20:29

Status: Assinado

Documento: POP 106 - Obra Civil - Pintura.Pdf

Número: 43d2b47d-ba7c-444f-97ca-1d441cef172f

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:19:14

Hash do documento original (SHA256): c918df8a210f53b95e47143644600f91e35b4189752ec923be88681f2fae654a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:20:28

Token: 679cc581-028e-43c0-a6e6-31174c2ecc16

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 43d2b47d-ba7c-444f-97ca-1d441cef172f, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 43d2b47d-ba7c-444f-97ca-1d441cef172f. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.