



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FAZER FUNDAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	POP 16	00	1 / 3

1. OBJETIVO

O objetivo deste procedimento é estabelecer critérios para processo de fazer fundação para implantação de estrutura de concreto.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de fazer fundação para implantação de estrutura de concreto.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco) Inspeccionar, Planejar e Analisar visualmente as condições do ambiente para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Ataques de insetos e animais Quedas Planejamento incorreto	Certificar-se inexistência de insetos e animais agressivos, caso existam providenciar a remoção utilizando macacão apicultor. Verificar existência de depressão no solo. Executar rigorosamente a ordem de serviço.	Aplicativo Digital
3.2- Acompanhar a definição e marcação do local para execução da atividade.	Empregados da contratante ou autorizado Empregado da contratante ou autorizado	Obstáculos para escavação	Verificar as dificuldades de execução da tarefa	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos na área isolada para a execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: José Antonio / Kleber	Aprovado para uso: Milton Roberto
<u> </u> Data	<u> </u> Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
FAZER FUNDAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	POP 16	00	2 / 3

3.5. Movimentar brita e realizar escavação em função do tipo da estrutura.	Eletricistas.	Quedas Lesões diversas; Esforço físico; Postura inadequada.	Apoiar corretamente os pés sobre o solo formando base firme; Manusear atentamente as ferramentas cortantes, evitando acidentes; Proceder ao levantamento correto das ferramentas evitando lesões; Adotar técnica e postura adequada para a realização da tarefa. EPI'S: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa
3.6. Medir a profundidade da escavação.	Eletricistas.	Lesões diversas; Quedas.	Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes. EPI'S: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa
3.7. Executar armação conforme projeto de execução.	Armador	Quedas Lesões diversas; Esforço físico; Postura inadequada.	Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes. EPI'S: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa
3.8. Execução de formas de madeiras	Carpinteiro	Quedas Lesões diversas; Esforço físico; Postura inadequada.	Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes. EPI'S: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa
3.9. Montagem da armação e formas dentro da escavação	Carpinteiro e Armador	Quedas Lesões diversas; Esforço físico; Postura	Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes. EPI'S: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO FAZER FUNDAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 16	00	3 / 3

		inadequada.		
3.10. Concretagem das fundações	Pedreiro/ ajudante	Lesões diversas; Quedas.	Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes. EPI'S: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF;	Utilizar o Direito de Recusa
3.11. Recolher ferramentas, equipamentos, materiais e acessórios e guardá-los no veículo.	Eletricistas.	Lesões diversas Queda.	Manter-se equipado com o EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF; Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente as ferramentas e equipamentos prevenindo acidentes.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12. Recolher equipamentos de sinalização da área de trabalho.	Eletricistas.	Quedas; Lesões diversas; Abalroamento; Deixar de recolher sinalização.	Manter-se equipado com os EPI's: capacete, óculos de proteção, calçado de segurança, luvas de vaqueta, vestimenta RF; Verificar a existência de depressão no solo; Manusear atentamente os equipamentos prevenindo acidentes; Retirar o isolamento e a sinalização na ordem inversa da instalação mantendo-se sempre de frente para o fluxo de veículos; Adotar técnica e postura correta para levantamento e transporte de peso; Retirar o isolamento e a sinalização dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

Não há

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 16 - Fazer Fundação Para Implantação De Estrutura De Concreto.Pdf

Número: ddbde28d-4ffd-4cdb-b8a8-035ec25dd50c

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:47

Hash do documento original (SHA256): 9be22e4970bc02284ccd6efe4e1cc336790a8fea4135965228981586cb17930a



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ddbde28d-4ffd-4cdb-b8a8-035ec25dd50c, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ddbde28d-4ffd-4cdb-b8a8-035ec25dd50c. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.